



Státní pozemkový úřad
Pobočka Plzeň
Nerudova 2672/35
301 00 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Klatovy / 13.12.2021

Vyjádření k řízení o pozemkových úpravách a pro vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dobřany“.

ČEZ Distribuce, a.s. **nemá zásadních** námitek k řízení o pozemkových úpravách a pro vypracování návrhu „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dobřany**“.

V souvislosti s vypracováním návrhu pozemkových úprav ČEZ Distribuce, a.s. požaduje respektovat stávající elektrické zařízení (**distribuční trafostanice, nadzemní a podzemní vedení VN, nadzemní a podzemní vedení NN**) a jejich ochranné pásmo.

Dále je nutné dodržovat normu ČSN 73 6005 pro zájmová pásma podzemních vedení a nejmenší dovolené vzdálenosti při křížení, souběhu sítí a výšky nad definitivním terénem. Informace o průběhu sítí a poloze zařízení Vám poskytneme prostřednictvím Geoportálu Skupiny ČEZ na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz, kde si můžete zákresy sítí stáhnout v digitálním formátu.

Bude-li nutno přeložit zařízení distribuční soustavy (nemožnost splnit požadavky platných ČSN a dalších právních předpisů), je nutno v řádném předstihu zažádat o přeložku zařízení distribuční soustavy řešenou dle §47 zák. 458/2000 Sb. v platném znění.

Toto stanovisko má charakter všeobecného vyjádření a je vypracováno jako podklad k řízení o pozemkových úpravách a pro vypracování návrhu. Konkrétní podmínky budou vydány po předložení upřesňující projektové dokumentace navrhovaných úprav.

S pozdravem

vedoucí oddělení SEM Sítě
ČEZ Distribuce, a.s.

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka
ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) | e-mail:
info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00