



Naše zn.: VOV/025/2022

Vyřizuje: Ing. Milan Kubeš

Telefon: 724 878 433

Mail: kubes@vov.cz

Brno 14. 1. 2022

VZD INVEST s.r.o.
Ing. Magda Ševelová
Hraničky 354/59
625 00 Brno

Vyjádření k akci "Biocentra BC3, BC5 a biokoridory, k.ú. Moutnice, SO-02 – Biocentrum BC5"

K Vaší žádosti o vyjádření k akci "Biocentra BC3, BC5 a biokoridory, k.ú. Moutnice, SO-02 – Biocentrum BC5", na pozemcích p.č. 2774, 2784 v k.ú. Moutnice, Vám sdělujeme, že se v zájmovém území stavby nachází náš vodovodní přivaděč DN150 zásobující téměř 4,7 tis. obyvatel.

V nám předložené dokumentaci je zakreslena jak poloha našeho přivaděče, tak jeho ochranné pásmo (viz příloha č. C.3.2). Za správnost zakresluje projektant! Používejte pouze zákresy polohy našich sítí a zařízení v digitální podobě vydané jejich provozovatelem, kterým jsou Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Brno – Pisárky, Pisárecká 555/1a.

Dle této dokumentace kříží náš vodovodní přivaděč odběrné potrubí (viz příloha č. D.4) a odtokové koryto (viz příloha č. D.8), a v blízkosti jeho ochranného pásma (dále jen o.p.) je navržena také výsadba, která však do o.p. nezasahuje. Výškové řešení je patrné z přílohy č. D.2.2. V místě křížení s odběrným potrubím je dle dostupných podkladů dno našeho potrubí na kótě cca 195.44 m n.m. a svislá vzdálenost vnějším lícem našeho potrubí a dnem odběrného potrubí je cca 1 m, v místě křížení s odtokovým korytem je dno našeho potrubí na kótě cca 194.87 m n.m. a svislá vzdálenost vnějším lícem našeho potrubí a dnem odtokového koryta je cca 1,5 m. Provozovatel našeho přivaděče vydal k akci "Biocentra BC3, BC5 a biokoridory, k.ú. Moutnice, SO-02 – Biocentrum BC5" 13.10.2021 pod z.n. BVK/2096212021 souhlasné stanovisko s podmínkami.

Před započítáním stavby požadujeme vytyčení naší infrastruktury, včetně jejího ochranného pásma za přítomnosti provozovatele. Vyznačení polohy naší infrastruktury a jejího ochranného pásma musí být zachováno po celou dobu stavby. Požadujeme, aby v souladu s ustanoveními Zákona o vodovodech a kanalizacích č.274/2001 Sb. nebyly v ochranném pásmu přivaděče, ani v jeho blízkosti prováděny činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řádu, nebo které by mohly ohrozit jeho technický stav a plynulé provozování (např. umístěním zařízení staveniště či skládky materiálů, parkováním nebo přejížděním těžkou stavební technikou po nezpevněných komunikacích, prováděním protlaků a podvrtů, použitím technologie způsobující otřesy nebo pohyby půdy apod.).

V případě dodržení výše uvedených požadavků a podmínek provozovatele souhlasíme s realizací odběrného potrubí a odtokového koryta v ochranném pásmu našeho přivaděče v rámci stavby "Biocentra BC3, BC5 a biokoridory, k.ú. Moutnice, SO-02 – Biocentrum BC5" dle nám předložené dokumentace. Za soulad této dokumentace s dokumentací předložené stavebnímu úřadu zodpovídá žadatel.

S pozdravem

Vírský oblastní vodovod,
sdružení měst, obcí a svazků obcí
Výstaviště 1, 603 00 Brno
DIČ: CZ60552662 ②



Ing. Jindřich Dušek, Ph.D.
výkonný ředitel VOV, s.m.o.



Telefon: 542 213 463
e-mail: sekr@vov.cz
[http:// www.vov.cz](http://www.vov.cz)

Bankovní spojení: KB Brno
č.ú. 19-5191650227/0100

DIČ: CZ 605 526 62
IČ: 605 526 62
datová schránka: 5mb854b