



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE

Územní odbor Prostějov
Dopravní inspektorát Prostějov

Č. j. KRPM-112343-2/ČJ-2020-141206

Prostějov 19. října 2020

Počet stran: 2

Urga, s.r.o.
Jaroslav Reif
Holická 1090
779 00 OLOMOUC
IČ 25380508**Závazné stanovisko k zřízení nových a úpravě stávajících sjezdů z polních cest v k.ú. Pavlovice u Kojetína**

Dopravní inspektorát PČR Prostějov, v souladu s ust. § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších úprav,

s o u h l a s í

s úpravou připojení u následujících polních cest:

- SO 04 - cesty C1 z polní cesty na pozemku p.č. 2041 k.ú. Pavlovice u Kojetína na MK p.č. 2050 k.ú. Pavlovice u Kojetína v obci Pavlovice u Kojetína. Povrch cesty je řešen z asfaltobetonu.
- SO 06 - cesty C103a z polní cesty na pozemku p.č. 2043 k.ú. Pavlovice u Kojetína na MK p.č. 2050 k.ú. Pavlovice u Kojetína v obci Pavlovice u Kojetína. Povrch cesty je řešen z asfaltobetonu.
- SO 07 - cesty C119 z polní cesty na pozemku p.č. 1995 k.ú. Pavlovice u Kojetína na silnici III/43335 k.ú. Pavlovice u Kojetína v m.č. Unčice. Požadujeme řešení povrchu z asfaltobetonu o délce min. 20 m od okraje připojení na silnici III/43335. U připojení bude osazen přejezdový žlab, který bude bránit stékání vody na krajskou silnici. Požadujeme, aby čela propustky byla vyhotovena tak, aby netvořila pevné překážky, a tedy byla vybudována pod úhlem min. 60°, měřeno od svislice.

Požadujeme, aby veškeré překážky v rozhledu vyšší než 0,75 m nad úrovní nivelety tělesa polní cesty, byly odstraněny. U připojení asfaltobetonových cest osadit sloupky Z 11g "Směrový sloupek červený kulatý" Žadatel v projektové dokumentaci doložil rozhledové trojúhelníky, které jsou v souladu s ČSN a návrhy připojení obecně odpovídají požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích

Havlíčková 16b
796 01 Prostějov

www.policie.cz

Tel.: 974781259
E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz
ID DS: 6jwhpv6

Zpracoval:
por. Mgr. Karel Meissel

npor. Bc. Pavel Beneš
vedoucí oddělení

podepsáno elektronicky