






NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3+N+PE ~ 50Hz, 230/400V, TN-C-S  
Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude provedena dle ČSN 2000-4-41 ed.3  
OCHRANA ZÁKLADNÍ : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTICH TN-C A TN-S  
OCHRANA ZVÝŠENÁ : PROUDOVÝMI CHRÁNIČI (U VYBRANÝCH OKRUHŮ)  
Ve vybraných prostorách bude provedeno doplňkové pospojování (prostory jsou označeny symbolem ⊕).

Elektrická instalace – vnitřní rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 3  
Elektrická instalace v umývacím prostoru dle ČSN 33 2130 ed.3  
Elektrická instalace v koupelnách dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2  
V zóně 1 mohou být pouze el. zařízení, která jsou upevněná a s pevným el. připojením.  
Tato zařízení musí být pro umístění v zóně 1 určené výrobcem.

NSP1  SVÍTLIDLO S NOUZOVÝM MODULEM 60min. A PIKTOGRAMEM

NS1  NOUZOVÉ SVÍTLIDLO 60min

POZN.1  
NOVÁ SVÍTLIDLA V TOMTO PROSTORU BUDOU NAPOJENA NA STÁVAJÍCÍ PŘÍVODY A OVLÁDÁNA ZE STÁVAJÍCÍCH MÍST. DOCHÁZÍ POUZE K VÝMĚNĚ TĚLES A JEJICH POČTU A TO VČETNĚ OBVODU PRO NOUZOVÁ SVÍTLIDLA.  
NAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ VZT ZŮSTÁVA STÁVAJÍCÍ.



REVIZE PD:		
Číslo/Number	Změna/Revize	Datum/Date
---	---	---

± 0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP OBJEKTU			
Projekt/Project: ÚPRAVY KANCELÁŘSKÉHO OBJEKTU SPÚ HRADEC KRÁLOVÉ, KYDLINOVSKÁ 245			
Zpracovatel/koordinátor projektu:  ATIKING s.r.o. Čechova 1095/4 Litoměřice 412 01 tel.: +420 416 532 977 e-mail: <a href="mailto:projekce@atiking.cz">projekce@atiking.cz</a>		Zodpovědný projektant:  Milan Sebo tel.: +420 776 793 312 e-mail: <a href="mailto:sebo@atiking.cz">sebo@atiking.cz</a>  Projektant/koordinátor: Jakub Filip tel.: +420 416 532 977 e-mail: <a href="mailto:projekce@atiking.cz">projekce@atiking.cz</a>	
projektant části:  Ivan Novák	Zodpovědný projektant části:  Ing. Jaroslav Šimánek	Autor návrhu stavby:  Ing. arch. Dionýz Hutár	
Část PD:  D.1.4. - SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE			
Název výkresu:  PŮDORYS 1.PP - ÚPRAVY VYBRANÝCH PROSTOR			
Objednatel:  Česká republika - státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a 130 00, Praha 3		Objekt:  SO 01  Formát:  10x4A4	Stupeň:  DPPS  Měřítko:  1:50  Kód části PD:  ESI  Kopie PD:
Číslo výkresu:  D.1.4 - ESI - 02	Revize:  REV 000	Arch. číslo:  488-19	Datum:  10/2019

VÝPIS MÍSTNOSTÍ			
OZNAČENÍ	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	S.V. (m)
0.01	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	25,37	—
0.02	CHODBA	38,97	3,13
0.03	CHODBA	8,12	3,01
0.04	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	3,85	3,01
0.05	KOUPELNA	3,37	3,01
0.06	WC	1,73	3,01
0.07	INSPEKČNÍ KANCELÁŘ	17,13	3,01
0.08	DENNÍ MÍSTNOST	27,47	2,8
0.09	KUCHYŇ	8,66	2,8
0.10	CHODBA	3,42	3,01
0.11	KOUPELNA	2,9	3,01
0.12	WC	1,23	3,01
0.13	SPISOVNA	13,61	3,01
0.14	SPISOVNA	19,19	3,01
0.15	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	12,67	—
0.16	SKLAD OBALŮ	7,84	2,98
0.17	SKLAD OBALŮ	9,36	3,01
0.18	SPISOVNA	46,59	3,01
0.19	SPISOVNA	31,28	3,01
0.20	SPISOVNA	14,58	3,01
0.21	SPISOVNA	34,05	3,01
0.22	PŘEDÁVACÍ STANICE ÚT	10	1,4 3,13