



STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774
Odbor vodohospodářských staveb

Váš dopis zn.:
Ze dne: 08.10.2020
Naše značka: SPU 371176/2020
Spisová zn.: SZ SPU 051899/2020

Vyřizuje.: Ing. Miroslava Holcová
Tel.: 606 041 143
ID DS: z49per3
E-mail: m.holcova@spucr.cz

Datum: 03.11.2020

AGROPROJEKCE LITOMYŠL, spol. s r.o.

Tomáš Hrdonka

Rokycanova 114/IV

566 01 Vysoké Mýto

DS gv6y8j4

Vyjádření k zamýšlené stavbě pro účely projektové dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby: „Vodní nádrž VN2 v k. ú. Veliš u Jičína“

Dne 12. 10. 2020 jsme od Vás (jako zpracovatele projektové dokumentace pro účely stavebního řízení a realizace stavby) obdrželi žádost o vyjádření k technickému řešení stavby: „Vodní nádrž VN2 v k. ú. Veliš u Jičína“ umístěné na pozemcích p. č.: KN 689, KN 545, KN 695 v k.ú. Veliš u Jičína.

K žádosti je přiložena PD ve stupni DSP+DPS z června 2020 (název akce: „Vodní nádrž VN2 v k. ú. Veliš u Jičína“, zodpovědný projektant: Tomáš Hrdonka, číslo zakázky: 077 30/19, investor: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Pobočka Jičín).

Jedná se o novostavbu nádrže, která je koncipována jako boční, napouštění a vypouštění bude probíhat z bezejmenného levostranného přítoku Černého potoka ve správě Povodí Labe, státní podnik. Stavba je trvalého charakteru - vodní plocha s mokřadním pasem a novou výsadbou na severním břehu nádrže. Stavbou nebudou změněny odtokové poměry.

Členění stavby na stavební objekty:

SO 301 – 1 Hráz (zemní homogenní)

SO 301 – 2 Výpustný objekt (uzavřený prefabrikovaný požerák a betonové potrubí DN 400)

SO 301 – 3 Zdrž (sklony svahů zátopy 1:2, zatopená plocha při normál. nadržení 7 305 m²)

SO 301 – 4 Výsadby

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: V zájmovém území stavby (na předmětných pozemcích včetně sousedních) se dle našich podkladů **nenachází** žádná stavba vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu. Nenachází se zde ani podrobné odvodňovací zařízení.

Stavbou nebudou dotčeny pozemky ve vlastnictví ČR s příslušností hospodařit Státního pozemkového úřadu.

K předložené dokumentaci nemáme připomínky a souhlasíme s vydáním povolení.

Vyjádření SPU je platné 5 let od data vydání, nedojde-li ke změně stavebního záměru nebo navrhovatele.

S pozdravem

Ing. Zuzana Hančáková
Digitálně podepsal Ing.
Zuzana Hančáková
Datum: 2020.11.03
13:13:55 +01'00'

Ing. Zuzana Hančáková
vedoucí oddělení VHS Hradec Králové
Státního pozemkového úřadu