



Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Klatovy / 26.4.2022

Vyjádření ke komplexním pozemkovým úpravám v katastrálním území Žerovice a navazujících částech k.ú. Oplot a k.ú. Přestice.

ČEZ Distribuce, a.s. **nemá zásadních** námitek ke komplexním pozemkovým úpravám v katastrálním území Žerovice a navazujících částech k.ú. Oplot a k.ú. Přestice.

V souvislosti s předloženým plánem společných zařízení ČEZ Distribuce, a.s. požaduje respektovat stávající elektrické zařízení (nadzemní VN, distribuční trafostanici, nadzemní vedení NN, podzemní vedení NN) a jeho ochranné pásmo ve smyslu §46 zákona 458/2000 Sb. v platném znění.

Dále je nutné dodržovat normu ČSN 73 6005 pro zájmová pásma podzemních vedení a nejmenší dovolené vzdálenosti při křížení, souběhu sítí a výšky nad definitivním terénem. Informace o průběhu sítí a poloze zařízení Vám poskytneme prostřednictvím Geoportálu Skupiny ČEZ na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz, kde si můžete zákresy sítí stáhnout v digitálním formátu.

Bude-li pro konkrétní opatření nutno přeložit zařízení distribuční soustavy (nemožnost splnit požadavky platných ČSN a dalších právních předpisů), je nutno v řádném předstihu požádat o přeložku zařízení distribuční soustavy řešenou dle §47 zák. 458/2000 Sb. v platném znění. V tomto případě bude možno konkrétní opatření realizovat, až bude provedeno přeložení zařízení distribuční soustavy. Provedení přeložky zařízení distribuční soustavy závisí na úspěšnosti projednání nové trasy zařízení distribuční soustavy (na získání kladného vyjádření majitelů dotčených nemovitostí – pozemků a všech správců inženýrských sítí) a průběhu stavebního řízení dle platného stavebního zákona a vyhlášek.

Pokud plánované opatření nebo činnosti zasáhnou do ochranného pásma zařízení distribuční soustavy, bude v dostatečném časovém předstihu před zahájením prací konkrétních opatření podána **žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby zařízení v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy**. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou v případě kladného vyřízení této žádosti vydány. Přesné podmínky budou vydány po předložení upřesňující projektové dokumentace navrhovaných úprav konkrétních opatření.

S pozdravem

Vedoucí odbodu Specializovaná obsluha

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka
ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) | e-mail:
info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00