



MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.L.

ODBOR DOPRAVY

Karlovo náměstí 21, 413 21 Roudnice n.L.

Tel. [redacted], Fax. [redacted] E-mail: [redacted]

Spis.zn.: 34163/2021

Č.j.: MURCE/13944/2022

Vyřizuje: [redacted]

Roudnice n. L. dne 4.4.2022

Rozhodnutí nabylo právní moci
dnem 6.5.2022



ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad v Roudnici nad Labem, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 2.9.2021 podal

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro ÚK, Pobočka Litoměřice, IČO 01312774, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6

stavební povolení

na stavbu: **Realizace polní cesty HC1**

Státní pozemkový úřad
Doručeno: 11.05.2022
SPU 166364/2022
listy: 3 přílohy:



spu0000001f2122

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 807/1 v katastrálním území Nové Dvory u Doksan.

Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán stavebním úřadem MěÚ Roudnice n.L. dne 18.10.2021 pod č.j.MURCE/40894/2021

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve společném řízení, kterou vypracoval [redacted] autorizovaný inženýr v oboru dopravních staveb ČKAIT 0014013; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení silničního správního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami.
3. Kontrolní prohlídky stavby budou po dohodě s investorem prováděny v rámci kontrolních dnů na stavbě.
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
5. Provedení stavby v částech určených pro užívání veřejností musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č.398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
6. Staveniště musí být upraveno hospodárně, stavební výrobky a materiály musí být řádně a bezpečně uloženy a musí být dbáno veřejného pořádku. Prováděním stavby nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikací a nesmí být narušovány zájmy veřejné, ani zájmy vlastníků sousedních nemovitostí.

7. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici 50 dB, nesmí být prováděny v době od 22 do 6 hodin.
8. Veškeré podzemní zařízení bude před zahájením zemních prací vytýčeno jejich správcí.
9. Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu termín zahájení stavby.
10. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky:

a) Podmínky ČEZ Distribuce a.s. ze dne 25.1.2022 pod č.j.001123176846

- V případě jakýchkoliv zemních prací je nutné před jejich zahájením provést vytýčení trasy silového zařízení a dodržet ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu
- V místech uložení kabelového vedení zachovat stávající niveletu terénu resp. Zachování hloubky uložení kabelového vedení. Pokud nebude možné zachovat hloubku uložení kabelového vedení, provést přeložku dle §47 zákona č.458/2000 Sb.

• Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem 458/2000Sb., příslušnými ČSN, PNE a příloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů zejména tím, že bezesbytku splní obecné podmínky ČEZ a.s. Distribuce (viz.níže)

- Pokud dojde při provádění prací k obnažení podzemního kabelového vedení, je nutná po zakrytí kabelu a pře zahrnutím výkopu kontrola pracovníkem Provozu sítí ČEZ a.s.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zákona č.458/2000 Sb., (energetický zákon) zakázáno:

- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.

• Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.

- Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena Vyhl. č. 324/90 Sb.

• Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.

- Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.

• Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.

- Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.

• Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.

- Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.

• Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.

- Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

• Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.

• Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zákona č.458/2000 Sb., (energetický zákon) zakázáno:

- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
- Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vyvrstvení lana.
- Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
- Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
- Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
- Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
- Při nedodržení bodů č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...).
- Při požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) zákona č.458/2000 Sb. (energetický zákon) zakázáno:

- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

- provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
- skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
- umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
- zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

11. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
12. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Investor sdělí písemně stavebnímu úřadu vybraného dodavatele před započatím stavby.
13. Protože se plánovaná stavba nachází na území s registrovanými archeologickými lokalitami, bude na stavbě (tj. při zemních pracích) přítomen archeologický dozor, a to ve smyslu zákona o státní památkové péči č.20/1987 Sb., (ve znění platném od 6.1.2005), § 22 a tzv. stavebního zákona č.183/2006 Sb. Na stavbě musí být umožněno provedení příp. záchranného archeologického výzkumu, jak ukládají výše citované předpisy. Přesné datum počátku výkopových prací bude ohlášeno Oblastnímu muzeu Litoměřice s měsíčním předstihem.
14. Výjezdy a sjezdy budou označeny varovným pásem š.400 mm
15. Stavebník je povinen umístit před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu
16. Po dokončení stavby zažádá stavebník u odboru dopravy MěÚ Roudnice nad Labem o vydání kolaudačního souhlasu.

Do podmínek tohoto rozhodnutí nebyly zahrnuty připomínky, které jsou vyřešeny projektem stavby, předloženými doklady popř. se vztahují ke stavebním objektům, které nejsou předmětem tohoto stavebního řízení.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro ÚK, Pobočka Litoměřice, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha, ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín

Odůvodnění:

Dne 2.9.2021 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Silniční správní úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Silniční správní úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

V místně stavby není umístěno vodohospodářské zařízení v provozování Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. Stavbou nedojde ke střetu se sítěmi elektronických komunikací Česká telekomunikační infrastruktura a.s., V trase stavby se nenachází stávající plynárenské zařízení. Dále se v lokalitě nachází zařízení distribuční soustavy kabelové vedení včetně ochranného pásma v majetku ČEZ Distribuce a.s. Teplice, jejichž podmínky byly zakotveny do rozhodnutí v podmínce č.10 písmeno a) výrokové části rozhodnutí.

Soukromoprávní podmínky vyjádření jednotlivých správců či majitelů sítí nebyly do podmínek rozhodnutí zahrnuty, protože se nejedná o podmínky k provádění stavby.

Stavba se nedotýká státní správy lesů. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu je záměr možný. Stavbou nedojde k dotčení krajinného rázu. Z vodoprávního hlediska dle § 18 odst. 1 zák.č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je záměr možný. Z hlediska nakládání s odpady bylo vydáno závazné stanovisko odborem životního prostředí MěÚ Roudnice n.L. v souladu se zákonem číslo 185/2001 Sb.

Stavbou nebudou negativně dotčeny urbanisticko-architektonické, protože se nedotýká kulturních památek v obci a neprojeví se negativně ani v prostředí obce.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Silniční správní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Stavební úřad MěÚ Roudnice n.L. ze dne 18.10.2021 pod č.j.MURCE/40894/2021
- Odbor životního prostředí MěÚ Roudnice n.L. ze dne 3.12.2019 pod č.j. MURCE/47083/2019 a ze dne 10.12.2019 č.j.390/47499/2019/OŽP (stanovisko odpady)
- Hasičský záchranný sbor ÚK ÚO Litoměřice ze dne 6.10.2021 pod č.j.HSUL-4534-2/LT-2021
- Krajská hygienická stanice ÚK Litoměřice ze dne 12.10.2021 pod č.j.KHSUL 78773/2021
- Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury ze dne 25.11.2019 pod č.j. ÚP-497/3-751-2015
- Severočeské vodovody a kanalizace a.s. ze dne 29.9.2021 pod č.j.SCVKZAD116759
- GasNet Služby s.r.o. Brno ze dne 20.11.2019 pod č.j.5002042001
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 17.2.2022 pod č.j.553770/22
- ČEZ Distribuce a.s. ze dne 25.1.2022 pod č.j.001123176846
- ČEZ ICT Services a.s. ze dne 29.9.2021 pod č.j.0700446863
- Telco Pro Services a.s. ze dne 29.9.2021 pod č.j.0201308065

Silniční správní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Silniční správní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Při stanovení okruhu účastníků stavebního řízení vycházel stavební úřad z ustanovení § 109 stavebního zákona. Okruh účastníků řízení byl stanoven na základě volného správního uvážení stavebního úřadu a platných právních předpisů. Účastníkem je stavebník, vlastník pozemku dotčeného stavbou není-li stavebníkem v souladu s § 109 odst.1 písm. c) stavebního zákona a vlastník sousedního pozemku nebo stavby, mohou-li být jeho práva navrhovanou stavbou přímo dotčena § 109 odst.1 písm. e) stavebního zákona tj. včetně vlastníků anebo správců stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Silniční správní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Bohuslava Jírovcová
ředitelka odboru dopravy

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu v Roudnici nad Labem a OÚ Nové Dvory a současně se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: 5.4.2022

Sejmuto dne: 20.4.2022

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrželi:

účastníci (dodejky)

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro ÚK, Pobočka Litoměřice, IDDS: z49per3

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Obec Nové Dvory, IDDS: r5da3wx

osoby s vlastnickými právy nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům (veřejnou vyhláškou)

vlastníci p.p.č. 812/3, 338/29, 338/4, 338/21, 338/19, 338/20, 809/1, 275/14, 275/13, 806, 238/16, 285/1, 312/2, 312/1, 911, 379/50, 379/49, 379/48, 379/9, 892, 379/26, 379/25, 379/24, 379/23 a 379/22 v k.ú. Nové Dvory a p.p.č. 732/17, 896 a 980 v k.ú. Doksany.