



## Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

PROVOZ A SERVIS VODOVODŮ, KANALIZACÍ  
A ČISTŘENÍ ODPADNÍCH VOD  
PROJEKTY, DODÁVKY A REALIZACE  
VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB  
POHOTOVOST 24 HODIN DENNĚ PRO HLÁŠENÍ  
A ODSTRANOVÁNÍ PORUCH NA TEL.:  
376 310 021 A 606 960 272

VODOPLÁN s.r.o.

Sokolovská 41  
323 00 PLZEŇ

NAŠE ZN.: Za/2020/2050173

VYŘIZUJE: Ing. Zachardová

TEL.: 376 356 237

MOBIL: 739 003 284

FAX: zachardova@svak.cz

DATUM: 13.3.2020

Vodohospodářská opatření v k.ú. Měčín (Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy, Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy)  
DSP

Předložená projektová dokumentace řeší výstavbu mezi, příkopů, polní cesty a revitalizaci stávajícího zatrubněného toku Třebčínky v k.ú. Měčín.

S navrženým řešením **souhlasíme** při dodržení následujících podmínek:

Objekt SO 08 – MEZ „M 8 N“ spolu s objektem SO 15 – ZÁCHYTNY PŘÍKOP „P 5 N“ přechází přes výtlačný řad V1 veřejného vodovodu, který vede z Radkovičského vrtu do vodojemu a je uložen mimo jiné v pozemcích p.č. 4388 a 4328 v k.ú. Měčín. Zachytným příkopem nesmí být sníženo krytí výtlačného řadu nebo musí být provedena taková opatření, která zabrání zamrzání vody ve výtlačném řadu.

V pozemcích p.č. 4391 a 4392 v k.ú. Měčín (staniční 0,67510 km) je uložen výtlačný řad V2 ze Skašovického vrtu a zásobovací řad veřejného vodovodu. I v tomto případě požadujeme mez a zachytný příkop upravit tak, aby při stavbě nedošlo ke zmenšení krytí řadu a k jejich případnému promrzání.

Úpravu koryta Třebčínky požadujeme mezi staničním PS 8 – 0,28000 a PS 10 – 0,36000 upravit tak, aby nezasahovala do trasy veřejného vodu TL DN 100, který je veden k areálu ZD Měčín.

S pozdravem

Ing. Michal Vlček  
obchodně – technický ředitel



ŠUMAVSKÉ VODOVODY  
A KANALIZACE a.s.  
Kaldinova 672  
339 01 KLATOVY  
DIČ: CZ25232100

Na vědomí: Město Měčín  
ŠVK a.s. – provoz: Ing. Matík

Kaldinova 672  
339 01 KLATOVY  
tel.: 376 356 222  
e-mail: svk@svak.cz  
www.svak.cz

bankovní spojení  
Komerční banka, a.s.  
č.ú. 115 - 1313520247/0100  
Česká spořitelna, a.s.  
č.ú. 0821187319/0800

IC  
25232100  
DIČ  
CZ25232100

Zápis do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 797.