

Příloha č.2 - Specifikace staveb, údaje o HOZ
oblast Jižní Čechy

Název objektu HOZ	ID (všechny vztahující se k objektu) ...-11201000	kraj	ORP	katastrální území	p.č.	vlastník pozemku	počet čerpadel v ČS	výkon čerpadla kW	trafo v majetku SPÚ ano - ne	původní projekt rok	vodoprávní dokumenty			revizní zprávy								poznámka	
											stavební povolení	nakládání s vodami	kolaudační rozhodnutí	elektroinstalace - čerpadla v jímce	elektroinstalace objektu ČSO (od příp. skříně)	vzdrušného (zemního) vedení od přípojného místa po příp. skříně	hromosvod	hasicí přístroje	zvedací zařízení	trafostanice	odběrné místo el. energie		
											vydáno	vydáno/platnost	vydáno	vydáno/platnost	vydáno/platnost	vydáno/platnost	vydáno/platnost	vydáno/platnost	vydáno/platnost	vydáno/platnost	maloodběr		velkoodběr
1 ČOS Zliv	2030000479 2030000480 2030000481 2030000482	Jihočeský	České Budějovice	Zliv u Č.Budějovic	3280/18	jiný vlastník	2	2x6,5	ne	1988 nekompletní	07-1988	07-1988	12-1990	06-2020/06-2023	06-2020/06-2023	03-2019/03-2023	06-2020/06-2025	01-2022/01-2023	bez zv. zařízení	není součástí	ano	ne	
2 ČOS Hluboká	2030000172	Jihočeský	České Budějovice	Hluboká nad Vltavou	1641/21	jiný vlastník	2 *	2x6,5	ne	1975 nekompletní	06-1975	není k dispozici	06-1978	06-2020/06-2023	06-2020/06-2023	03-2019/03-2023	06-2020/06-2025	01-2022/01-2023	bez zv. zařízení	není součástí	ano	ne	
3 ČOS Pašice	2030000391 2030000392 2030000393	Jihočeský	České Budějovice	Pašice	2061/3	ČR - SPÚ	2***	0	ne	1985 nekompletní	08-1986	08-1986	11-1989	bez připojení	bez připojení	bez připojení	03-2019/03-2024	bez h. přístroje	bez zv. zařízení	není součástí	ano	ne	odpojeno od elektrické energie, bez technologie
4 ČOS Nové Dvory	2030000174	Jihočeský	České Budějovice	Haklový Dvory	405/1	jiný vlastník	2 **	2x6,5	ne	1982 nekompletní	02-1983	02-1983	12-1985	03-2020/03-2023	03-2020/03-2023	03-2019/06-2023	bez hromosvodu	bez h. přístroje	bez zv. zařízení	není součástí	ano	ne	
5 ČOS Haklový Dvory	2030000173	Jihočeský	České Budějovice	Haklový Dvory	538/50	jiný vlastník	2	2x6,5	ano	1982 nekompletní	02-1983	02-1983	12-1985	03-2020/03-2023	03-2020/03-2023	03-2019/03-2023	bez hromosvodu	bez h. přístroje	bez zv. zařízení	11-2020/11-2024	ano	ne	společné odběrné místo z TS pro ČOS Haklový Dvory a ČSO Zavadilka (podružné měření)
6 ČOS Zavadilka	2030000120 2030000121 2030000122 2030000123	Jihočeský	České Budějovice	České Vrbné	376/27 376/30	jiný vlastník ČR - SPÚ	2 ****	2x6,5	ano	1987 nekompletní	07-1987	07-1987	není k dispozici	04-2022/04-2025	04-2022/04-2025	03-2019/03-2023	bez hromosvodu	bez h. přístroje	bez zv. zařízení	11-2020/11-2024	ano	ne	společné odběrné místo z TS pro ČOS Haklový Dvory a ČSO Zavadilka (podružné měření)
7 Veselí nad Lužnicí - shybka M	2070000340	Jihočeský	Soběslav	Veselí nad Lužnicí	2239/71	ČR - SPÚ	0	0	ne	není k dispozici	není k dispozici	není k dispozici	není k dispozici	bez připojení	bez připojení	bez připojení	bez hromosvodu	bez h. přístroje	bez zv. zařízení	není součástí	ne	ne	
8 Veselí nad Lužnicí - shybka L21	2070000342	Jihočeský	Soběslav	Veselí nad Lužnicí	4233/1, 4145/115	jiný vlastník	0	0	ne	není k dispozici	není k dispozici	není k dispozici	není k dispozici	bez připojení	bez připojení	bez připojení	bez hromosvodu	bez h. přístroje	bez zv. zařízení	není součástí	ne	ne	
9 HOZ Borkovická blata O1-2 - lopatový uzávěr	2190000016	Jihočeský	Soběslav	Mažice	256/9	jiný vlastník	0	0	ne	1978 nekompletní	03-1979	03-1982	07-1984	bez připojení	bez připojení	bez připojení	bez hromosvodu	bez h. přístroje	bez zv. zařízení	není součástí	ne	ne	
10 ČOS Borkovická Blata	2190000010 2190000011 2190000012 2190000014	Jihočeský	Soběslav	Mažice	st.109	jiný vlastník	3	3x3,7	ne	1978 nekompletní	03-1979	03-1982	07-1984	10-2021/10-2024	10-2021/10-2024	10-2021/10-2024	03-2019/03-2024	01-2022/01-2023	bez zv. zařízení	není součástí	ano	ne	

ČS bez zděného přístřešku
ČS se zděným přístřeškem
ČS s budovou
jiná zařízení než čerpací stanice

* v současné době je instalováno pouze jedno čerpadlo, druhé čerpadlo bude průběžně doplněno

** v současné době není instalováno žádné čerpadlo, čerpadla budou průběžně doplněna

*** v současné době 1 čerpadlo v jímce nevyhovující a 2 čerpadlo ve zděném přístřešku nevyhovující

**** v současné době 1 čerpadlo v jímce v provozu, ale částečně nevyhovující (stav odporovacího proudu a izolační stav) a 2 čerpadlo v jímce nefunkční (elektr.zkrat)