

Váš dopis zn.: e-mail
Ze dne: 29.11.2021
Naše zn.: 43876-2/2021-2/201100
Vyřizuje:
Tel.:
Mobil:
E-mail:

Aleš Dvořák
Projekční činnost ve výstavbě



Datum: 07. prosince 2021

Kontaktní

adresa: Povodí Ohře, státní podnik, závod Chomutov, Spořická 4949, 430 46 Chomutov

Přemostění přes vodní tok Hutná I v k.ú. Hrušovany u Chomutova

K Vaší žádosti o vyjádření ze dne 29.11.2021, kterou jsme obdrželi elektronicky, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP):

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále vodní zákon) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Se záměrem výše uvedené akce souhlasíme za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1. Vzhledem k tomu, že se stavba nachází na pozemku koryta vodního toku Hutná I, je ke stavbě dle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), třeba souhlasu příslušného vodoprávního úřadu.
2. Mostní objekt bude navržen v souladu s ČSN 73 6201 „Projektování mostních objektů“.
3. Most bude proveden jako jednopólový bez střední opěry a bude založen ve vzdálenosti min. 0,60 m za břehovými čarami vodního toku Hutná I.
4. Mostovku je možné navrhnout tak, aby nebylo nutné navýšovat terén pro příjezd na mostní objekt s tím, že musí dojít k významnému zvětšení průtočného profilu mostu.
5. Stavbou mostu nebude narušena stabilita břehů vodního toku Hutná I, v případě poškození investor stavby mostu zajistí opravy poškozených břehů.
6. Povodí Ohře, státní podnik nepřevzme do své správy žádné budované konstrukce, ani nebude provádět jejich údržbu a neodpovídá za škody způsobené vodou a škody způsobené ledovými jevy.
7. Projektová dokumentace, kde budou zohledněny výše uvedené podmínky, nám bude předložena k vyjádření.

Toto stanovisko nelze použít k vodoprávnímu, územnímu či stavebnímu řízení.

Upozorňujeme Vás na povinnosti, které pro vlastníky vodních děl a vlastníky staveb v korytech vodních toků (most) vyplývají z § 52 a 59 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto stanovisko nahrazuje naše vyjádření zn. 43876-2/2021/201100

Předmětem vyjádření je přemostění přes vodní tok Hutná v ř.km 9,006 (dle ISyPo) v k.ú. Hrušovany u Chomutova. Stávající klenbový mostek na polní cestě je v havarijním stavu a bude nahrazen novým mostním objektem. Rekonstrukcí stávajícího mostu, který omezuje průtočný profil vodního toku Hutná I, by mělo dojít k výraznému zlepšení odtokových poměrů v daném území. Lokalita se nachází mimo intravilán obce. Nové stanovisko bylo vydáno s ohledem na požadavek ze strany správce vodního toku na umístění spodní hrany

mostovky min. 0,5 m nad niveletu břehů. Tímto by ale došlo k významnému navýšení umístění mostovky a potřebě budování násypů, popř. opěrných zdí pro zajištění příjezdu na nový most.

Zájmová lokalita se nachází ve vodním útvaru ID – 14277000, Ohře po soutok s tokem Blšanka
ČHP 1-13-03-0390-0-00



vedoucí technické skupiny
zástupce ředitele závodu Chomutov

Rozdělovník
PŘ – VR
Provoz - Chomutov
Vlastní
VHE 02-33/5902

GIS (803893, 1001040)