



D0000000101768922603

NAŠE ZNAČKA  
001129135514VYŘIZUJE / LINKA  
MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Plzeň 31. 10. 2022**Vyjádření k žádosti o souhlas s činností a/nebo s umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy**

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 21. 10. 2022, ve které nás žádáte o souhlas s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (dále jen „zařízení“) v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Stavba a/nebo s ní související činnost na pozemku parcelní číslo 1464, 1465 v katastrálním území Libořice vedená pod názvem “Založení biokoridoru LK2 - k.ú. Libořice, parcely KN 1464, 1465” se nachází v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. zasahuje do ochranného pásma zařízení **nadzemního vedení VN** v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

**Jménem společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Vám sdělujeme, že udělujeme souhlas s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu předmětného zařízení.**

**Toto vyjádření pozbývá platnosti, nebude-li činnost a/nebo stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu.**

**Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:**

1. Trvalé porosty budou vysazovány mimo ochranné pásmo podzemního vedení. Výška osazených keřů v ochranném pásmu vedení VN nepřesáhne výšku 3 metry. Plot v místě křížení nebo souběhu s nadzemním vedením proveden jako nepochozí. V případě výstavby oplocení bude oplocení provedeno tak, aby k zařízení distribuční soustavy byl zajištěn nepřetržitý volný přístup pro pracovníky spol. ČEZ Distribuce, a. s. a pracovníků námi pověřených firem. Oplocení umístěné v ochranném pásmu nadzemního vedení VN nebude vyšší jak 2 metry a blíže jak 4 metry od podpěrného bodu (sloupu) VN.
2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
3. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
4. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti

ČEZ Distribuce, a. s.



34P100 ReqType:Q ReqExtID:0013058928 ProcessID:CS-20221031T11:24953-0001 DocExtID:000000056024661 BOLD:001AA4TA1A12201EED98A2440308BAAD17

- 
- D0000000101788922603

S pozdravem

