



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Berounka
Denisovo nábřeží 14
301 00 Plzeň

TEL.: 377 307 111
FAX: 377 237 361

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PLZEŇ - MĚSTO
č.ú.: 7004311/0100

Ing. Jiří Tāgl
Měchurova 354
339 01 Klatovy

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE
19.7.2022

NAŠE ZNAČKA
PVL-53026/2022/340/Pa
PVL-11045/2022/SP

VYŘIZUJE/ LINKA

DATUM
2022-08-03

Výstavba příkopu SP4, příkopu OP12 a tůň v k.ú. Fleky – společné řízení

Podklad pro povolení k nakládání s povrchovými vodami

k.ú. Fleky, okr. Klatovy, kraj Plzeňský, č.h.p. 1-10-03-0140-0-00, HGR 6310

ID VÚ povrchových vod: BER_0330 Chodská Úhlava od pramene po ústí do toku Úhlava

ID VÚ podzemních vod: 63101 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy

I. STANOVISKO správce povodí a II. VYJÁDŘENÍ účastníka řízení

Dopisem ze dne 19.7.2022 jste nám předložili ke stanovisku správce povodí dokumentaci pro společné řízení a pro povolení k nakládání s povrchovými vodami „**Výstavba příkopu SP4, příkopu OP12 a tůň v k.ú. Fleky**“, kterou jste vypracoval v 07/2022. Investorem stavby je Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00, pobočka Klatovy, Čapkova 127/5, 339 01 Klatovy.

Lokalita záměru se nachází v povodí drobného vodního toku Flekovský potok IDVT 10102660, č.h.p. 1-10-03-0140-0-00, který je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik. Stavba se nachází v extravilánu obce Chudenín v okrese Klatovy.

Předmětem PD je vybudování příkopu SP4, příkopu OP12 a dvou tůň v údolnici Flekovského potoka. Pozemky jsou nevyužívané, částečně podmáčené.

Trasa příkopu je vedena v horní části podél silnice III/19016, pod křížením se silnicí je trasa vedena po zemědělsky využívaných pozemcích, v dolní části po napojení do průtočné tůně 2 se stavba nachází v údolí Flekovského potoka.

Navrhovaný odvodňovací příkop OP12 a SP4 zajistí bezpečné odvádění přívalových povrchových vod z řešeného území. Navrhovaná tůň 2 na konci odvodňovacího příkopu zajistí zpomalení odtoku povrchových vod při přívalových deštích před napojením do Flekovského potoka a zpestří území vodní plochou a k ní přidruženou vodomilnou vegetací. Nově vzniklé stanoviště vodních organismů přispěje ke zpestření biodiverzity v okolí.

navrhované parametry stavby:

SO 01 TŮŇ 1

Charakter tůně: neprůtočná, hladina maximální: Hmax = 510,80 m.n.m. Bpv, objem při Hmax = 580 m3, plocha při Hmax = 575 m2, rozměry: cca 35 x 30 m



Povodí Vltavy, státní podnik - zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

Obchodní firma: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953

SO 02 TŮŇ 2

Charakter tůň: průtočná, hladina normální: $H_n = 513,60$ m.n.m. Bpv, objem při $H_n = 268$ m³
plocha při $H_n = 446$ m², hladina maximální: $H_{max} = 514,00$ m.n.m. Bpv, objem při $H_{max} = 477$ m³,
plocha při $H_{max} = 597$ m²
Odtokové koryto: otevřené koryto – lichoběžníkové – délka 10,2 m

SO 03 ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP OP12

Celková délka: 730,39 m, profil: otevřený – lichoběžníkový – dno žlabovnicové, propustek P1_1: DN600, délka 12,0 m, propustek P15 pod silnicí III. tř. 19016: DN1000, délka 14,0 m, propustek P26: 2xDN800, délka 8,7 m

SO 04 SVODNÝ PŘÍKOP SP4

Celková délka: 243,48 m, profil: otevřený – trojúhelníkový

Vzhledem k charakteru záměru lze předpokládat, že záměr nebude mít vliv na stav útvaru povrchových ani podzemních vod.

I. Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Berounky k předložené dokumentaci následující

s t a n o v i s k o :

- A. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Berounky (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona) **je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.** Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.
- B. Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, souhlasíme s uvedeným záměrem „Výstavba příkopu SP4, příkopu OP12 a tůň v k.ú. Fleky“ bez připomínek.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

Dle předloženého zákresu umístění stavby v situaci jsou orientační souřadnice v S-JTSK: Y=852354, X= 1116543

II. Jako správce drobného vodního toku Flekovský potok IDVT 10102660 a jako organizace s právem hospodaření k pozemku p.č.1981 k.ú.Fleky, vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, k předložené projektové dokumentaci jako účastník předmětného vodoprávního řízení následující

vyjádření:

Souhlasíme s uvedeným záměrem „Výstavba příkopu SP4, příkopu OP12 a tůň v k.ú. Fleky“ za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Zahájení a ukončení prací bude oznámeno úsekovému technikovi na telefon
2. Stavbou výústního objektu odtoku z tůň č. 2, budovanou v rámci akce „Výstavba příkopu SP4, příkopu OP12 a tůň v k. ú. Fleky“, bude trvale dotčen pozemek parc. č. 1981 v k. ú. Fleky, který je ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik. Pro realizaci stavby je nezbytné, aby žadatel (vlastník předmětné stavby), před vydáním stavebního povolení nebo jiného povolení v rámci stavebního řízení, získal k dotčené části výše citovaného pozemku potřebná oprávnění k jejímu užívání (bude uzavřena příslušná majetkoprávní smlouva). K žádosti o vydání tohoto oprávnění je nutno dodat snímek mapy KN, kde bude detailně zakresleno dotčení výše citovaného pozemku ve vlastnictví ČR stavbou výústního objektu.

vedoucí provozního střediska 4

Kopie:
PS 7-p.
PS 1-p.