

**NDCON s.r.o.**  
**Zlatnická 1582**

**110 00 Praha**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

1111490900



Hradec Králové /18.11.2020

### Stanovisko k žádosti o vyjádření

K předložené projektové dokumentaci na stavbu: **„R189 – vodní nádrž Kozlák, revitalizace koryta DC25, VC 299 v k.ú. Lužec nad Cidlonou“** sdělujeme následující:

- od podpěrného bodů venkovního vedení a výpusti rybníka (Benešovy rámy) musí být dodržena min. odstupová vzdálenost 2m.
- svahování břehů výpustě bude začínat min. 0,35m od podpěrného bodu venkovního vedení VN 35kV.
- nesmí být narušena stabilita podpěr stávajícího vrchního vedení VN a nesmí být zamezen přístup k energetickému zařízení pro jeho provozování a údržbu.
- ve Vašem zájmovém prostoru se nachází energetické zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., které je podle zákona č. 458/2000 Sb. chráněno ochranným pásmem. Požadujeme respektovat stávající zařízení distribuční soustavy, včetně ochranného pásma a dodržet prostorové uspořádání sítí (dle ČSN 73 6005). Stávající podzemní vedení v prostoru nových zpevněných ploch bude uloženo do kabelových chrániček.
- požadujeme dodržet podmínky, které jsou uvedeny ve vyjádření **„Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení“** - značka 1111491531, ze dne 18.11.2020

**V případě dodržení výše uvedených podmínek souhlasíme s projednáním v územním řízení a s vydáním stavebního povolení na uvedenou stavbu.**

Toto stanovisko nenahrazuje Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

S pozdravem



Vedoucí oddělení SEM Sítě  
ČEZ Distribuce, a. s.

**ČEZ Distribuce, a. s.**



zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145  
Sídlo společnosti: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

