

Ing. Jaroslav Krejčí
Na Svahu 408/18
669 02 Znojmo

Číslo: 129/2022-MČ
Číslo jednací: 2199/15/22
Číslo spisové: 15/428/22-MČ
Vyřizuje: Ing. Čurdová
Tel.: 515 282 576
Email: curdova@vaszn.cz
Datum: 7.7.2022
Doba platnosti tohoto vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

Stanovisko k projektové dokumentaci pro provedení stavby

„PD - Lokální biokoridory LBK 05, LBK 06 a lokální biocentrum 01 a+b v k.ú. Jevišovice“

Projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Jaroslav Krejčí v červnu 2022

Místo stavby: pozemky k.ú. Jevišovice, p.č. 6587, 6335, 6586, 6333, 6137

Investor: Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj pobočka Znojmo

Popis stavby: Jedná se o výsadbu biocenter a biokoridorů jako prvků ÚSES, která je součástí Plánu společných zařízení dle KPÚ a dle Plánu MÚSES.

1. Stavba SO-1: LBC 01a
2. Stavba SO-2: LBC 01b
3. Stavba SO-3: LBK 05
4. Stavba SO-4: LBK 06

V lokalitě stavby se nachází vodovod ve správě VAS, a.s. divize Znojmo.

Souhlasíme s provedením výše uvedené stavby za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Před zahájením prací požádá zhotovitel o vytýčení vodovodu a vodovodních přípojek (p. Šalomon nebo p. Kalous, mobil: 724 893 572) a kontrolu funkčnosti a ovladatelnosti armatur dotčených stavbou (Ing. Lušovský - 607 273 528).
2. Výstavbou a provozem výše uvedené stavby nesmí být ovlivněn provoz vodovodních řadů. Každé poškození těchto sítí je nutné neprodleně nahlásit provozovateli (Ing. Lušovský 607 273 528). Zároveň nesmí být během stavby omezen přístup těžké čisticí techniky k provozovaným zařízením pro případ havárií.
3. Stromy a keře musí být umístěny (vysazeny) mimo ochranné pásmo vodovodních řadů - tzn. 1,5 metrů od vnějšího líce vodovodního potrubí!
4. Upozorňujeme, že zařízení v naší správě jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č. 274/2001 Sb., proto budou pracovníci, kteří budou stavební práce provádět, seznámeni s polohou zařízení v naší správě a upozorněni, aby v ochranném pásmu dbali nejvyšší

- opatrnosti, nepoužívali nevhodného nářadí a 1 m před a 1 m za osou vytýčeného zařízení těžili zeminu ručně, bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí tak, aby nedošlo k poškození vodovodu.
5. Bude dodrženo stávající krytí vodovodu a všech objektů na vodovodu. V případě snižování terénu nad vodovodními řadami, je nutné zachovat krytí vodovodu nejméně 1,2 metrů. V jiném případě bude nutné tyto sítě přeložit na náklady investora a uložit tak, aby nedošlo k zamrzání potrubí.
 6. V případě změny nivelety terénu oproti stávajícímu stavu je nutná úprava zemních zákopových souprav u vodovodních armatur a výšky hydrantů, tzn. všechny poklopy vodovodních armatur, budou zvednuty do nové nivelety! Dodavatel a investor stavby musí s tímto počítat a tyto úpravy půjdou na jeho náklady.
 7. Lože zařízení je nutno uvést do původního stavu.
 8. Při realizaci nutno dodržet standardy VAS, a.s. divize Znojmo.

Toto je společné stanovisko provozovatele VAS, a.s. divize Znojmo a majitele inženýrských sítí - DSO VAK ZNOJEMSKO.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 1 rok ode dne vydání.



Ing. Luděk Müller
tajemník DSO VAK ZNOJEMSKO

VODÁRENSK
AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 620/156, Lesná, 636 00 Brno
Divize Znojmo
Kotkovy



Ing. Jiří Žižka
vedoucí TÚ divize Znojmo



Charakteristika stavby SO-1:	
Název části :	LBC 01 a
Parcelní číslo :	p.č. 6587, k.ú. Jevišovice (okres Znojmo);659355
Vlastnické právo :	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3
Výměra :	celkem 14 777 m ²
Charakteristika stavby SO-2:	
Název části :	LBC 01 b
Parcelní číslo :	p.č. 6335, k.ú. Jevišovice (okres Znojmo);659355
Vlastnické právo :	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3
Výměra :	celkem 17 008 m ²
Charakteristika stavby SO-3:	
Název části :	LBK 05
Parcelní číslo :	parcely č. 6586, k.ú. Jevišovice (okres Znojmo);659355
Vlastnické právo :	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3
Výměra :	celkem 3536 m ²
Charakteristika stavby SO-4:	
Název části :	LBK 06
Parcelní číslo :	p.č. 6333, k.ú. Jevišovice (okres Znojmo);659355
Vlastnické právo :	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3
Vlastnické právo :	p.č. 6137, k.ú. Jevišovice (okres Znojmo);659355
Výměra :	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3
	celkem 6846+1796= 8642 m ²

LEGENDA:		
STAV	NÁVRH	POPIS
		předmětné parcely

Podmínkou realizace je vytyčení hranic pozemku geodetickou firmou - provedeno bude zaměření a vytyčení hranic všech dotčených parcel na katastrálním území Jevišovice (okres Znojmo);659355.



akce :
PD – Lokální biokoridory LBK 05, LBK 06 a lokální biocentrum 01 a+b v k.ú. Jevišovice

investor :	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, nám. Armády 1213/8, Znojmo			
zpracovatel :	Ing. Jaroslav Krejčí, Na Svahu 408/18, 669 02 Znojmo			
autorizovaná osoba :	Ing. Jaroslav Krejčí, ČKA : 02 847		pare č.:	
obsah :	C.1. Situační výkres širších vztahů			
datum :	stupeň :	měřítko :		
06/2022	DPS	1:10 000, formát 3A4		

129/2022-MČ 15/428/22-MČ
K této dokumentaci bylo vydáno stanovisko
VODÁRENSKÁ AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
DNÍZE ZNOJMO
Č.j. 2199/15/22 ze dne 7.7.2022
Tuto razítko rovněž použijte k identifikaci předložené dokumentace a neteže jej považovat za naše stanovisko. 01



Datum: 13.6.22

Měřítko: 1 : 1000