

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., ST - oblast povodí Berounky, Plzeň

Slovanská alej 2323/36, Plzeň 326 00, tel. [redacted] ID DS: e8jcfns

S-pro servis s.r.o.

Pivovarská 1272

388 01 Blatná

VÁŠ DOPIS ZN.

ČÍSLO JEDNACÍ  
LCR955/001892/2020

SPISOVÁ ZNAČKA  
LCR0025612/2020

DATUM  
25.06.2020

VYŘIZUJE

TELEFON

GSM

FAX

E-MAIL

**Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení na stavbu:**


**„Polní cesty stavby D6 v k.ú. Řevničov“**

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Berounky, od Vás dne 1.6.2020 obdržely žádost o vyjádření správce toků k projektové dokumentaci pro stavební řízení na stavbu: „Polní cesty stavby D6 v k.ú. Řevničov“.

Projektová dokumentace řeší výstavbu polních cest v nezastavěném území jižně a východně od obce Řevničov v sousedství rozestavěné dálnice D6.


Jako určený správce drobných vodních toků - bezejmenný (IDVT 102 79 692, ČHP 1-11-05-0020) a bezejmenný (IDVT 102 58 058, ČHP 1-11-05-0020), které se nachází v řešeném území, mají Lesy ČR, s.p., ST OP Berounky k projektové dokumentaci následující podmínky:

- 1) stavba bude provedena dle PD vypracované firmou S-PROSERVIS, s.r.o. v listopadu 2019, která byla zaslána jako příloha se žádostí;
- 2) SO 101 : Polní cesta HPC 1 ( v km 0,348) kříží bezejmenný drobný vodní tok (IDVT 102 58 058, ČHP 1-11-05-0020). V místě křížení dojde k čištění stávajícího propustku DN 1000. Propustek není ve vlastnictví LČR, s.p. Do koryta drobného vodního nebude zasahováno.
- 3) SO 103: Polní cesta VPC 10 se přímo nedotýká bezejmenného drobný vodní tok (IDVT 102 79 692, ČHP 1-11-05-0020). V délce cca 60 m je navržena polní cesta podél koryta drobného vodního toku s tím, že nebude zasahováno do koryta a břehů toku.
- 4) stavbou polních cest nebudou dotčeny pozemky ve vlastnictví LČR s.p.;

- 
- 5) při manipulaci s technikou a mechanizací bude zhotovitel stavby dbát na to, aby nebylo nijak poškozeno koryto drobného vodního toku ve správě LČR ST-OP Berounky;
  - 6) bude zamezeno transportu sedimentu do vodního toku;
  - 7) uskladňování PHM, olejů a ostatních závadných látek včetně doplňování do strojů bude prováděno výhradně mimo území, kde by mohlo dojít ke splavení látek do toku;
  - 8) veškeré stavební materiály budou ukládány mimo záplavové území;
  - 9) správa toků nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené vodním tokem na majetku na výše uvedené akci;
  - 10) vlivem plánovaných stavebních úprav se nesmí zhoršit provozní stav vodního toku a nesmí docházet k poškození koryta a břehů.

Toto vyjádření je vydáno pro účely povolení stavby s platností 2 roky od vydání tohoto vyjádření.

S pozdravem



vedoucí správy toků –oblast povodí Berounky