



AGERIS s.r.o.

Jeřábkova 5

602 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

-

25. 8. 2020

NAŠE ZNAČKA

PM-35241/2020/5203/Žu

VYŘIZUJE

Ing. Katarína Žúrková

+420 541 637 275

zurkovak@pmo.cz

MÍSTO/DATUM

Brno

4. 11. 2020

Realizace společných zařízení - KoPÚ k.ú. Hynkov - I. etapa

(k.ú. Hynkov, ORP Olomouc, kraj Olomoucký, HP 4-10-03)

Charakteristika akce:

Dne 25. 8. 2020 nám byla předložena žádost o vyjádření k DSP. Investorem je SPÚ, pobočka Olomouc, projektantem AGERIS s.r.o.

Navržená opatření v k. ú. Hynkov jsou navrhována na základě platného návrhu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Hynkov.

V rámci pozemkových úprav jsou navrženy tyto polní cesty:

SO 101 – Polní cesta C2 – rekonstrukce stávající polní cesty v délce 1 153 m, celkové šířce 5,0 m, povrch asfaltobeton.

SO 102 – Polní cesta C3 – rekonstrukce stávající polní cesty v délce 402 m, celkové šířce 5,0 m, povrch asfaltobeton.

SO 103 – Polní cesta C13 – rekonstrukce stávající polní cesty v délce 454 m, celkové šířce 5,0 m, povrch asfaltobeton.

SO 104 – Polní cesta C14 – rekonstrukce a prodloužení stávající polní cesty v délce 269m, celkové šířce 3,5 m, povrch asfaltobeton.

Odvodnění povrchu tělesa vozovek bude zasakováním do přilehlých pozemků nebo zasakováním do nově navrženého interakčního prvku (doprovodná zeleň).

Dále je navržena SO 302 – Vodohospodářská opatření soustavy průlehu - jsou navrženy jako mělké o hloubce 0 – 0,7 m, profil lichoběžníkový, šířka ve dně 0,5 m, zatravněný, se sklony svahů 1:5, podélný sklon soustavy 0 – 1%.

SO 806 – Plocha pro terénní úpravy (TÚ) - bude provedena pouze modelace stávajícího terénu, bez výrazného navýšení stávajícího stavu. Součástí SO 806 bude také odstranění stávajících dřevin-náletu křovin a stromů.

SO 801 – interakční prvek IP5 - plocha navazující na zastavěné území ze tří stran vymezená polními cestami bude využita pro krajinnou výsadbu – extenzivní vysokokmenný sad s keřovými lemy. Výměra v řešeném území: 2787 m². SO 802 - Interakční prvek IP 6 - je navržen jako zatravněný pás s liniovou výsadbou stromů a keřů lesních nebo ovocných druhů. Délka: 548 m, šířka: 5m, plocha: 2740 m². SO 803 - Interakční prvek IP 8 - je navržen jako zatravněný pás s liniovou výsadbou stromů a keřů lesních druhů. Délka: 428m, šířka: 4,5 - 5 m, plocha: cca 2033 m².

SO 804 – Lokální biokoridor LBC 92 – bude propojen s LBC 93 a se zelení podél HOZ 1113. Výměra v řešeném území: délka 580 m, šířka 15 m.

SO 805 – Lokální biocentrum LBC 93 – bude propojeno s LBC 92 a se zelení podél HOZ 1113. Výměra v řešeném území: 5259 m².

V předmětném území pozemkové úpravy se nachází VVT Střední Morava (IDVT 10100426/), který je ve správě Povodí Moravy s. p., provoz Olomouc. Lokalita stavby se nachází v záplavovém území.

Útvar povrchových vod: Morava od toku Třebůvka po tok Bečva (ID VÚ: MOV_2530).

I. Vyjádření správce povodí a správce VVT Střední Morava

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p., jako správce povodí a správce vodního toku následující

s t a n o v i s k o :

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy [ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmíněk:

1. Prováděním stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
2. Vzhledem k umístění stavby v záplavovém území zde nebude volně skladován stavební materiál, závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani odpad.
3. Stavbou nesmí být omezena nebo znemožněna práva a povinnosti Povodí Moravy, s.p., vyplývající se zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v aktuálním znění (např. údržba a správa VVT Střední Morava).
4. Polní cestu C14 (SO 104) požadujeme provést dostatečně únosnou pro pojezd těžké mechanizace správce toku (min. 25 t).
5. Případné zásahy do břehového porostu včetně nové výsadby na pozemcích Povodí Moravy, s.p. musí být předběžně projednány se správcem vodního toku.
6. Správci vodního toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Olomouc (U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc, Ing. Marek Libosvár, tel.: 585 711 245, 725 014 535, e-mail: libosvar@pmo.cz) bude v dostatečném časovém předstihu min. 7 dní oznámen termín předání staveniště, zahájení a ukončení stavebních prací a termíny kontrolních dnů.
7. Po skončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uvedeny do provozuschopného stavu a veškerý přebytečný materiál z nich musí být odstraněn.
8. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádné objekty související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).

Upozorňujeme:

- Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů a nebude se na jejich odstranění podílet.
- Každý vlastník stavby a zařízení v korytech vodních toků nebo sousedících s nimi, je povinen udržívat svůj majetek v řádném stavu tak, aby byl zabezpečen proti škodám způsobeným vodou, odchodem ledů a neohrožoval plynulý odchod vod, a to i v případě povodní (§ 52, § 67, § 85 vodního zákona č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována maximální preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- Odpad bude tříděn a likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění.

II. Vyjádření Povodí Moravy s. p. z hlediska majetkoprávních vztahů

Řešení majetkoprávních vztahů náleží do kompetence útvaru správy majetku příslušného závodu, v tomto případě závodu Horní Morava (U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc, Mgr. Ivana Špičková, tel. 585 711 213, e-mail: spickova@pmo.cz).

Ve věci majetkoprávního dořešení je nutné útvaru správy majetku podat písemnou žádost s následujícím obsahem:

- popis akce, v rámci které má proběhnout vypořádání,
- stupeň projektové dokumentace, pozemky, kterých se akce dotýká, katastrální území, příp. další dotčený majetek Povodí Moravy, s.p., (úpravy apod.),
- rozsah dotčení (záběr dočasný/trvalý),
- co konkrétně se bude na dotčených pozemcích (majetku) realizovat,
- předpokládaná doba realizace (dny/měsíce/roky),
- snímek katastrální mapy se zákresem dotčených pozemků nebo situaci,
- investora stavby, případně plnou moc pro zastupování,
- doložení tohoto vyjádření.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Pavel Bíza

vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí (elektronicky):

Povodí Moravy, s.p., provoz Olomouc

Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava, útvar správy majetku