

Jakub Hloušek

Od: Spurný Martin [Martin.Spurny@gasnet.cz]
Odesláno: středa 24. června 2020 9:44
Komu: Jakub Hloušek
Kopie: Čtvrtlík Jan
Předmět: RE: Realizace společných zařízení v k.ú. Hynkov

Dobrý den

Na základě Vašeho dotazu Vám sděluji následující:

- stávající orientační sloupek můžete odstranit bez náhrady
- skruž okolo uzávěru můžete odstranit
- stávající poklop nad uzávěrem požadujeme zachovat a zapracovat do nově navržené komunikace
- nesmí dojít ke snížení nivelety stávajícího terénu, potom by muselo dojít k přeložení stávajícího STL plynovodu. Stávající terén lze do 20 cm navýšit.

S pozdravem

Ing. Martin Spurný
GridServices, s.r.o.
Odd. přípoj. a rozvoj PZ-Morava sever 1
Vedoucí přípoj.a rozv. PZ-Morava sever1
Pracoviště: Wittgensteinova 6, 779 00 Olomouc
Korespondenční adresa: Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
T (interní) (983) 2240
T +420 595 142 240
M +420 602 582 756
E martin.spurny@gasnet.cz



Upozornění: Tato zpráva může obsahovat důvěrné informace a je určena výhradně zamýšlenému adresátovi. Pokud jím nejste, nebo se domníváte, že jím nejste, informujte neprodleně o této skutečnosti odesílatele a vymažte zprávu, včetně příložených příloh z Vašeho počítače. Pokud nejste zamýšleným adresátem, nejste oprávněn šířit, zveřejňovat, kopírovat nebo zpřístupňovat obsah této zprávy ani příložených příloh. Tato e-mailová zpráva, a ani její obsah včetně jejích případných příloh nezavazuje jejího odesílatele k uzavření ústní či písemné smlouvy, není-li v textu e-mailové zprávy výslovně uvedeno jinak. Odesílatel si vyhrazuje právo smlouvu neuzavřít, a to v kterékoliv fázi jednání, zejména pokud nebudou získány potřebné interní souhlasy a schválení. Možnost uzavření smlouvy, aniž by byl beze zbytku výslovně sjednán celý její obsah formou všemi stranami schváleného písemného smluvního návrhu, je vyloučena. Jakákoliv sdělení, která obsahuje tato e-mailová zpráva, v žádném případě nezakládají jejímu adresátovi nárok na náhradu škody podle § 1729 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani žádný jiný nárok vůči jejímu odesílateli.

Notice: This message may contain confidential information and is intended solely for the use of the individual or entity to which it is addressed. If you are not the intended recipient, or you think that you are not the intended recipient, please immediately notify the sender and delete the message and any attachments thereto from your computer. If you are not the intended recipient, you are not authorized to disseminate, distribute, copy or make the content of the message and any attachments thereto available to third persons.

This e-mail including its content and any attachments does not bind its sender to the conclusion of an oral or written contract, unless explicitly stated otherwise in this e-mail. The sender reserves the right not to enter into an agreement in any phase of the negotiation, in particular if necessary internal consents and approvals were not obtained. The possibility of concluding the contract without all its content expressly agreed in the form of the contractual proposal approved in writing by all parties is excluded. Any communications contained in this e-mail do not constitute for its addressee any claim for damages under § 1729 of Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, or any other claim against the sender.

Od: Jakub Hloušek [mailto:Jakub.hlousek@ageris.cz]
Odesláno: 24. června 2020 7:55
Komu: Spurný Martin <Martin.Spurny@gasnet.cz>
Předmět: Realizace společných zařízení v k.ú. Hynkov

Dobrý den pane inženýre,

Dostal jsem na vás kontakt od pana ing. Malého z SPÚ Olomouc. Píši vám ohledně dotazu v rámci zpracování dokumentace Realizace společných zařízení v k.ú. Hynkov.

Při zpracování dokumentace vycházíme ze zpracovaného plánu společných zařízení (PSZ), kde bylo vedení trasy všech cest v minulosti odsouhlaseno (viz. přiložená příloha)

V rámci zpracování dokumentace jsem, ale narazil na možný problém, proto raději píšu. Cesta C2 je v rámci PSZ navržena tak, že v níže zobrazeném místě vede přes ochrannou tyč plynovodu (viz. obr níže), chtěl bych se zeptat zda je možné rozšířit cestu přes ochrannou tyč, tyč přemístit jinam a to bez nutnosti nějaké přeložky. Pokud ne, budeme se snažit v daném místě držet stávající šíře cesty a ochranné tyči se vyhneme. Prosím o odpověď.

Lokalita:

<https://mapy.cz/zakladni?x=17.1711714&y=49.6696737&z=16&pano=1&source=ward&id=8932&pid=57880872&yaw=5.301&fov=1.257&pitch=0.270>

V případě dotazů pište, volejte

Pěkný den

S pozdravem Hloušek

AGERIS s.r.o.

Jeřábková 5

602 00 Brno

tel: 545 240 922

mobil: 735 755 957

email: jakub.hlousek@ageris.cz



From: Malý Michal Ing. [<mailto:m.maly@spucr.cz>]

Sent: Wednesday, June 24, 2020 7:11 AM

To: Jakub Hloušek

Cc: Neumanová Kateřina Ing.; Obec Příkazy

Subject: Hynkov_plyn

Dobrý den, posílám kontakt na plynáře k prověření zda je možno vést cestu přes tyčku a za jakých podmínek.

Spurný Martin - Martin.Spurny@gasnet.cz

S pozdravem

Ing. Michal Malý
odborný rada

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Pobočka Olomouc

Blanická 1, Olomouc 779 00

GSM: +420 724 736 356

e-mail: m.maly@spucr.cz

www.spucr.cz

