

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
Název veřejné zakázky:	Polní cesty Přečovice RCV13 a RCV16
Sp. značka / č.j.:	SP3519/2023 / SPU 147018/2023
UID dokumentu:	spudms00000013530176
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Dne 11.4.2023 byl prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručen zadavateli tento dotaz:

Ve výkazu výměr SO 102: Komunikace RCV16 – část 2. je uvedena položka č.222 „žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5% 1000x130x180mm – 4m“. V Průvodní zprávě je uvedeno: Ve staničení 0,007.25 je navržen příčný odvodňovací žlab třídy zatížení E600 s mříží a žlabovou vpustí. Světlá šířka žlabu je uvažována cca 400 mm a stavební výška cca 465 mm. Šířka žlabu ve výkazu výměr neodpovídá šířce žlabu uvedeného v Průvodní zprávě. Opraví zadavatel výkaz výměr podle Průvodní zprávy?

K výše uvedenému dotazu zadavatel sděluje následující:

Specifikace odvodňovacího žlabu **uvedená v průvodní zprávě je správná**, a proto žádáme uchazeče, aby nacenili nabídku odvodňovacího žlabu, který je popsán v průvodní zprávě.

Dle vyjádření zpracovatele projektové dokumentace, v rozpočtové základně je omezený výběr položek popisující odvodňovací žlaby. **Položkový rozpočet nebude tudíž upravován**. Lhůta pro podání nabídek **nebude prodloužena**.

Ve Strakonících dne 13.4.2023

.....
Ing. Richard Valný
Vedoucí Pobočky Strakonice