



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Mělník
Dopravní inspektorát
Bezručova 2796
276 01 Mělník



Č.j. KRPS-916-198/ČJ-2016-010606

Mělník 2. listopadu 2016

ARTECH spol. s r.o.	
Došlo dne:	07. 11. 2016
Způsob:	
Přílohy:	

Počet listů: 1

Přílohy: PD

Žadatel: ARTECH spol. s r.o.
Žižkova 152
436 01 Litvínov

STANOVISKO

(§ 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích)

pro stavbu / účel / akci : „**Polní cesta C 19 na pozemku parc. č. 1193 k.ú. Malý Újezd. Napojení v délce cca 20 m na polní cestu C 20 na pozemku parc. č. 1175 k.ú. Malý Újezd**“

Policie České republiky Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Dopravní inspektorát Mělník v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích po posouzení projektové dokumentace výše uvedené stavby vydává z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích následující stanovisko pro účely stavebního povolení:

- Podélné i příčné sklony a odvodnění bude provedeno v souladu s platnými ČSN.
- V rámci samotné stavby musí být dodrženy platné ČSN a nesmí docházet ke znečišťování pozemní komunikace.
- Technologie budou voleny tak, aby docházelo k co nejmenšímu omezení provozu na pozemních komunikacích.
- Stromy musí být sázeny mimo volnou korunu polní cesty, a to nejméně 0,5 m za hranu zářezu nebo patu násypu a jejich koruny (*po dopěstování*) nesmí zasahovat do průjezdního prostoru cesty a zabraňovat rozhledu.

- U výhyben bude na délku alespoň 20 m zřízen úsek vozovky o šířce min. o 5,5 m.

PČR „DI Mělník“ **nemá námitek** k návrhu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích *dle předloženého návrhu*.

- Bude užito dopravních značek a zařízení v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v reflexním provedení v základní velikosti v provedení dle ČSN EN 12899-1. Konečné umístění dopravních značek musí odpovídat podmínkám TP 65 (*Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích*).
- Sjezd bude stavebně proveden v souladu dle platných ČSN (*šíře, zpevnění, podélný sklon atd.*).
- V případě zásahu stavby do pozemní komunikace (*včetně opravy stávajícího hospodářského sjezdu na místní pozemní komunikaci mezi Vavřínčí a Mikovem*) a omezení obecného užívání pozemní komunikace, bude stanovena přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích, kterou stanoví příslušný správní úřad po předchozím písemném stanovisku PČR „DI Mělník“.

Zpracoval:

komisař por. Ing. Pavel Tálaš



komisař npor. Marek Novák DiS.
vedoucí DI Mělník