

Sweco Hydroprojekt a.s. o.z. České Budějovice, Zátkovonábř. 7, 370 21		
Došlo dne: 2. 1. 2017		
Evid.č.: 6	Kabíkova	Přiděl.: KECCHOVA

Sweco Hydroprojekt a.s.
Zátkovo nábřeží č. 7
České Budějovice
370 21 ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

/

NAŠE ZNAČKA

001090601601

VYŘIZUJE / LINKA

Vítězslav Jindřich /
800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Mladá Boleslav
23. 12. 2016

Zamítnutí žádosti o umístění stavby a s provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení evidenční číslo: Jin/867/16/OP

Vážená paní, vážený pane,
dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 12. 12. 2016, ve které nás žádáte o vydání stanoviska k umístění stavby Polní cesta HC4 s příkopem P4] a k provádění souvisejících činností v ochranném pásmu el. zařízení v našem majetku.

Ze zasláných podkladů je zřejmé, že stavba:

1. Investor: ČR SPÚ – KPÚ pro Středočeský kraj – pobočka Mělník]
2. Název stavby: Polní cesta HC4 s příkopem P4
3. Kat. území: Jestřebice u Kokořína
4. Předložené podklady: Situace 1:1000
5. Číslo „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku DSO“: 0100576446

a s ní související činnosti zasahují do ochranných pásem zařízení:

1. Typ zařízení: Nadzemní vedení VN22kV
2. Označení zařízení/SJZ: VN3444, které je v majetku naší společnosti.

Sdělujeme Vám, že **nesouhlasíme** s umístěním výše uvedené stavby a s prováděním souvisejících činností v ochranném pásmu předmětného el. zařízení.

Z těchto důvodů:

1. Umístěním stavby (podpěrné body uprostřed cesty) a vytvoření příkopu v rozsahu dle předložené situace nacházející se v ochranném pásmu nadzemního vedení může způsobit nebezpečí pro osoby nebo majetek - § 46 odst.1 zákona 458/2000 Sb., tj. zajištění spolehlivého provozu a ochrany života, zdraví a majetku osob. Ochranné pásmo tohoto vedení je souvislý prostor, vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti 10 metrů na každou stranu od krajních vodičů vedení, měřeno kolmo na vedení.

Toto vyjádření nelze použít pro účely vydání územního a stavebního povolení a jeho platnost je 1 rok ode dne vydání.

S pozdravem



Ing. Petr Příbyl
Vedoucí oddělení Správa energetického majetku - region
ČEZ Distribuce, a.s.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka
ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace),
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00