

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

dle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kutná Hora
Sídlo:	Benešova 97, 284 01 Kutná Hora
Zastoupený:	Ing. Marianou Poborskou, vedoucí pobočky
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Polní cesta C5 v k.ú. Bahno
Sp. značka / č.j.:	SP2794/2023-537206 / SPU 1637474/2023
UID dokumentu:	spudms00000013566862
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kutná Hora jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržela dne 21.4.2022 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel podává následující vysvětlení:

Dotaz:

Dobrý den,

chceme se Vás zeptat na položku č. 25 565155121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm z objektu SO 101 Polní cesta C5.

V technické zprávě a ve vzorovém příčném řezu je uvedena tloušťka 80mm. Jaká hodnota je správná?

Děkujeme za odpověď.

Odpověď:

Na základě vyjádření odpovědného projektanta sdělujeme, že správně uvedené údaje jsou v technické zprávě, tedy tloušťka vrstvy asfaltového betonu podkladního – 80 mm. Chybná položka v soupisu prací byla opravena.

Příkládáme opravený soupis stavebních prací – Příloha č. 7 zadávací dokumentace.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 15. 5. 2023 do 8:00 hod.

V Kutné Hoře dne 25. 4. 2023

Ing. Mariana Poborská
vedoucí Pobočky Kutná Hora
Státní pozemkový úřad