



Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.  
se sídlem 28. října 1235/169,  
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro  
Moravskoslezský kraj,  
pobočka Frýdek-Místek  
4.května 217  
738 01 Frýdek-Místek

Ostrava, dne: 28.06.2016

JANIŠOVÁ Romana  
Tel: 596 697 216  
E-mail: romana.janisova@smvak.cz  
Značka: 9773/V012376/2016/JA

Věc: **Doplnění podkladů k uplatnění stanoviska k PSZ, k.ú. Nebory, Oldřichovice u Třince**  
*Stanovisko pro územní a stavební řízení*

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru), pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 14.07.2014 pod zn.: 9773/V009703/2014/ČÍ.

**Popis stavby:**

Předložená projektová dokumentace řeší jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Nebory a k.ú. Oldřichovice u Třince. V rámci pozemkové úpravy je navržena síť polních cest tak, aby co nejúčelněji splnila požadavek na zpřístupnění pozemků, které je znemožněno výstavbou silnice I/11.

**Předložená PD je rozdělena:**

1. Vedlejší polní cesta C1, k.ú. Nebory (lokalita č. 1)
2. Vedlejší polní cesta C2, k.ú. Nebory (lokalita č. 1)
3. Vedlejší polní cesta C1, k.ú. Oldřichovice u Třince (lokalita č. 2)

**Stanovisko k umístění:**

Realizaci výše uvedené stavby v lokalitě č. 1 na pozemcích dle předložené situace, k.ú. Nebory dojde ke střetu s vodovody DN 50 PE v provozování SmVaK Ostrava a.s. – viz orientační zákres v mapové příloze.

Realizaci výše uvedené stavby v lokalitě č. 2 na pozemcích dle předložené situace, k.ú. Oldřichovice u Třince dojde ke střetu s vodovodním řádem DN 400 O a DN 600 O vč. vodovodní šachty, výústních objektů v majetku SmVaK Ostrava a.s. – viz orientační zákres v mapové příloze.

Zákres dotčených zařízení v majetku a provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky (vodovod – středisko vodovodních sítí Třinec, tel. č.: 558 325 270). V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedení vytyčení.

**Upozorňujeme**, na stávající vodovodní přípojky v zájmových oblastech. Tyto jsou v majetku vlastníků napojených nemovitostí a je nutné je respektovat! Požadujeme dodržení ČSN 73 6005 a ČSN 75 5411. Informaci o přesné trase a hloubce uložení přípojek sdělí jejich vlastníci.

S uvedenou stavbou (dle předložených podkladů) **souhlasíme** za níže uvedených podmínek.

**Lokalita č. 1, k.ú. Nebory:**

Cesta C1 se nachází v bezprostřední blízkosti objektů k trvalému bydlení a je zde žádoucí celoroční přístup k přilehlým pozemkům.

Tel: +420 596 697 111  
+420 596 697 linka

Fax: +420 596 624 205  
E-mail: smvak@smvak.cz

Strana 1 z 3

DIČ: CZ45193665 IČ: 45193665  
Společnost zapsána v obchodním rejstříku  
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 347



Konstrukce trasa 1, k.ú. Nebory je navržena následovně:

- Lomová výsivka zavibrovaná 30 kg/m <sup>2</sup>	
- Hrubé drcené kamenivo	200 mm
- Štěrkodrt'	150 mm
celkem	350 mm

Navržená cesta C2 je napojena na stávající pozemní komunikaci. Z důvodu předpokládaného celoročního využití komunikace je zde navržen zpevněný asfaltový povrch.

Konstrukce trasa 2, k.ú. Nebory je navržena následovně:

- Asfaltový beton střednězrný	ACO 11	40 mm
- spojovací postřik	PS	
- Obalové kamenivo	ACP 16	70 mm
- Infiltrační postřik	IP	
- Štěrkodrt'	ŠD	250 mm
celkem		360 mm

Lokalita č. 2, k.ú. Oldřichovice u Třince:

V rámci pozemkové úpravy byla navržena jedna polní cesta v kategorii vedlejší polní cesta. Cesta je navržena se zpevněným štěrkovým povrchem. Cesta C1 se napojuje na stávající pozemní komunikaci I/11 u severní hranice obvodu JPÚ a zpřístupňuje zemědělské pozemku.

Konstrukce k.ú. Oldřichovice u Třince je navržena následovně:

- Lomová výsivka zavibrovaná 30 kg/m <sup>2</sup>	
- Hrubé drcené kamenivo	200 mm
- Štěrkodrt'	150 mm
celkem	350 mm

Podmínky týkající se realizace stavby:


- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- V rámci realizace stavby nutno respektovat ochranné pásmo vodovodního potrubí (zařízením staveniště, skládkami materiálu, dopravním značením, podzemními kontejnery, výsadbou zeleně, apod.), které je stanoveno § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
  - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m.
- Písemně uvědomit příslušné provozní středisko vodovodních sítí Třinec o zahájení prací, a to nejméně 6 týdnů předem na e-mailovou adresu: miroslav.celinski@smvak.cz z důvodu provedení oprav armatur na vodovodním řadu.
- Před zahájením a po ukončení prací bude řešená lokalita fyzicky zdokumentována a předána za účasti pracovníků SmVaK Ostrava a.s. a zároveň bude po ukončení prací provedena kontrola funkčnosti dotčených ovládacích armatur na vodovodu (šoupátka a hydranty na vodovodu a šoupátka vodovodních přípojek) a kontrola úprav veškerých poklopů armatur (šoupátkové, hydrantové), zda byly upraveny do nivelety konečných úprav terénu. O předání a převzetí a provedené kontrole bude vyhotoven zápis ve stavebním deníku. Bez tohoto zápisu nesouhlasíme s vydáním souhlasu o užívání stavby.
- Příp. obrubníky požadujeme (v místech souběhu obrubníků a zařízení SmVaK Ostrava a.s.) osadit min. 0,5 m od líce stěny potrubí SmVaK Ostrava a.s.
- V případě změny nivelety terénu požadujeme provést úpravu dotčených poklopů do nové nivelety na náklady investora stavby.
- Stávající zařízení SmVaK Ostrava a.s. požadujeme během prací zajistit proti poškození.
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.



- **Zemní práce do vzdálenosti 1 m** od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního potrubí v souladu s ČSN 73 6005.
- Po dobu výstavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupátka, hydranty a ventily vodovodních přípojek).
- Při kolizi s vodovodní přípojkou požadujeme dodržet ČSN 75 5411 a ČSN 73 6005.
- V ochranném pásmu vodovodní přípojky požadujeme ruční výkop a zvýšenou opatrnost tak, aby nedošlo k poškození vodovodní přípojky. V případě obnažení vodovodní přípojky bude přípojka zabezpečena před poškozením.
- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na dispečink SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 840111125).
- Požadujeme účast na kontrolních dnech výše uvedené stavby.
- Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
28. října 1235/169, Mariánské Hory,  
709 00 Ostrava 39

  
Ing. Lumír Pavelek  
vedoucí technického odboru

**Přílohy:**

- Orientační zakres zařízení v majetku a provozování SmVaK Ostrava a.s.



