

ING. TOMÁŠ NEDUCHAL  
DÍLY 542  
69605 MILOTICE U KYJOVA

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

HODONÍN

2/TR/2022/20224901

Ing.Trávníčková, ☎ 518 305 954  
travnickova@vak-hod.cz

19.12.2022

### **Čejč-Vedlejší polní cesta VC 29 část A-p.č. 3308**

Investor: OBEC ČEJČ, ČEJČ

Projektant: Ing. TOMÁŠ NEDUCHAL MILOTICE U KYJOVA

Popis stavby:

Projektová dokumentace řeší novou polní cestu podél železniční tratě jižně od nádraží v Čejči – v lokalitě Pod tratí. Polní cesta bude navazovat na území s nově budovanými protierozními opatřeními a plochou biocentra a na stávající silnici a polní cestu.

Polní cesta má celkovou šířku 4m a celkovou délku 587,21m. Na polní cestě bude smíšený provoz cyklistů a motorových vozidel pro přístup k pozemkům podél této cesty. Vjezd motorových vozidel bude jednosměrný od jihu k severu. Polní cesta bude mít jednostranný příčný sklon 2,5% a podélný sklon od 0,10% do 5,68%. Polní cesta je provedena z asfaltového betonu, lemována krajnicí ze štěrkodrti. Stávající dva propustky budou vyměněny za nové.

S1 Skladba novou polní cestou

- asfaltový beton obrusný ACO 11 tl. 40mm

- spojovací postřik 0,7kg/m<sup>2</sup>

- asfaltový beton podkladní ACP 16+ tl. 70mm

- infiltrační postřik 1,0kg/m<sup>2</sup>

- zhutněná štěrkodrt' ŠDa frakce 0/32mm tl. 150mm

- zhutněná štěrkodrt' ŠDb frakce 0/63mm tl. 150-180mm

- zhutněná zemní pláň Edef,2= min. 45MPa

(úprava zemní pláň dle výsledků Edef,2

- předpokladaná sanace ŠDb frakce 0/63mm tl. 450mm

- možná je i stabilizace pojivem)

celkem tl. 410-440mm (860-890mm)

### **Stanovisko k: Povolení stavby - Žádost o vydání společného povolení - ÚR+SP**

Proti výše uvedené akci nemáme námitek. Při provádění stavebních a výkopových prací požadujeme respektovat následující připomínky a požadavky:

1. Respektovat stávající veřejný vodovod PE 110 mm včetně armатурní šachty a přívodní vodovodní řad PVC 160 mm včetně ochranných pásem dle zákona č.76/2006 Sb., kterým se mění zákon 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
2. Propustky je nutno situovat mimo výše uvedené ochranné pásmo vodovodu včetně armaturní šachty, tak jak je navrženo v PD.

3. Výstavbou nových zpevněných povrchů nesmí dojít k znepřístupnění případných poklopů na stáv. vodovodu, tj. poklopů Š+H. Uvedené poklopy osadit do nivelety nově navržených povrchů.
4. Rovněž je nutno respektovat i stávající vodovodní přípojky v zájmové lokalitě. Trasu vodovodních přípojek je nutno zjistit u jejich vlastníků, tj. u majitelů dotčených objektů.
5. V místě křížení s veřejným vodovodem nesmí při výstavbě dojít k promrznutí vodovodního potrubí. Výstavbu doporučujeme realizovat mimo zimní období nebo místo křížení zajistit vhodnou tepelnou izolací a nad ochranným pásmem vodovodu provádět stavební a výkopové práce v co možná nejkratším termínu. Přesný způsob provádění a zahájení stavebních prací je nutno v dostatečném časovém předstihu oznámit provozu vodovodů a kanalizací Kyjov - **ved.Bc. Aleš Bystřický, ☎518 612 407.**
6. Před zahájením výkopových prací průkazně přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací **provoz Kyjov - Ing. Aleš Bystřický, ☎ 518 612 407**, k vytyčení stávajícího vodovodu v rámci předání staveniště. O tomto sepsat zápis. Vytýčení sítí pořizuje stavebník na své náklady - dle platného ceníku.
7. Při výstavbě je nutno dodržet prostorovou normu ČSN 73 6005, ČSN 75 5411 a ČSN 75 6101 a související normy a zákon č.76/2006 Sb., kterým se mění z.č.274/2001 Sb., Zákon o vodovodech a kanalizacích a platné Hodonínské standardy pro vodovodní a kanalizační síť – viz [www.vak-hod.cz](http://www.vak-hod.cz)
8. Při provádění stavebních prací musí být vodovod zajištěn tak, aby nedošlo k jeho poškození, zhoršení technického stavu nebo ovlivnění statiky potrubí.
9. Před záhozem, k úpravě poklopů a k závěrečné prohlídce stavby (po dokončení stavby) přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací provoz Kyjov z důvodu kvalitativní kontroly provedených prací.
10. Za správnost PD odpovídá dle zákona č.183/2006 Sb.,(stavebního zákona), §158 §159, zpracovatel projektové dokumentace.
11. **Platnost tohoto stanoviska je omezena na 1 rok od data vystavení.** Při jakékoliv změně je nutno si vyžádat nové stanovisko.


Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., se sídlem Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, IČO: 49454544, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1168 ke dni 01.01.1994, jako správce osobních údajů informuje subjekt údajů dle GDPR, že veškeré jeho osobní údaje o něm, případně jeho zástupci, budou zpracovávány pouze za účelem vyhotovení tohoto stanoviska.

### **Vodovody a kanalizace**

**Hodonín, a.s.**

Purkyňova 2933/2

695 11 Hodonín



Ing. Jana Trávníčková

Referent VHR