



# SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC Jihočeského kraje

příspěvková organizace  
**Nemanická 2133/10, PSČ 370 10 České Budějovice**  
 zapsaná v OR u KS v Českých Budějovicích odd. Pr, vložka 173, datum zápisu dne 1.7.2002  
**závod České Budějovice**  
 Nemanická 2133/10, PSČ 370 10 České Budějovice

**Ing. Jiří Hovorka**  
**Palmová 1531/4**  
**370 08 České Budějovice**

Váš dopis značky / ze dne      Naše značka      Vyřizuje / linka      České Budějovice  
 SUS Jck/19063/2022/14324,14319a      Kverková/387 021 061      13.9.2022

**Stavba: „Polní cesty v k.ú. Jankov u Českých Budějovic“ - připojení nemovitostí – nově budovaných polních cest v obci Jankov u Českých Budějovic na silnici III/14324 a III/14319a**

*– vyjádření pro povolení připojení*

V obci Jankov bude provedena výstavba polních cest HC1R a HC3R. V případě cesty HC1R, která začíná u fotbalového hřiště na severním okraji obce Jankov a pokračuje severním směrem, bude provedena spíše celková rekonstrukce, neboť cesta včetně nezpevněného připojení již existuje. Cesta HC1R je připojena k silnici III/14324 a v místě se, vzhledem ke konfiguraci terénu, nenachází trubní propustek.

Cesta HC3R leží na východ od zastavěného území obce Jankov, na rozhraní k.ú. Jankov u Českých Budějovic a k.ú. Čakov u Českých Budějovic. Sjezd na polní cestu je stávající, je zde umístěn stávající trubní propustek. PD předpokládá vybudování nového trubního propustku DN600, délky 13 m, opatřeného šikmými čely. Obě polní cesty budou mít živičný povrch (ACO 11+ 50/70) a v místě připojení bude umístěna dlažba (kamenné kostky do betonu) šířky 2,0 m.

Jihočeský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje – *závodem České Budějovice*, po prostudování předložené projektové dokumentace vydává k výše uvedené akci toto vyjádření:

- 1) O povolení připojení k silnicím III/14324 a III/14319a bude požádáno u příslušného silničního správního úřadu ve smyslu § 10 zák. č. 13/1997 Sb. při dodržení následujících technických podmínek obsažených §12 vyhl. 104/1997 Sb. (*připojení musí být v souladu se schváleným územním plánem*).
- 2) Povrch připojení bude v délce min. 5 m od napojení na vozovku silnice proveden jako bezprašný a zpevněný (*dlažba*), aby nedocházelo ke znečišťování vozovky silnice vyjíždějícími vozidly (vyřešeno v PD formou dlažby a živičného povrchu).

TELEFON	E-MAIL	IČO	BANKOVNÍ SPOJENÍ	ČÍSLO ÚČTU
387 021 061	<a href="mailto:kverkova@susjk.cz">kverkova@susjk.cz</a>	70971641	KOMERČNÍ BANKA Č.B., A.S.	51- 03440257/0100

- 3) Připojení budou provedena z důvodu rekonstrukce stávajících nezpevněných polních cest (KPÚ Jankov).
- 4) V místě připojení **polní cesty HC3R** bude **zrekonstruován stávající trubní propustek** tak, že budou na dno silničního příkopu uloženy betonové trouby o průměru 600 mm
- 5) Propustek bude na vtoku a výtoku opatřen **šikmými čely** dle ČSN 73 6101 (se sklony 1:2- viz PD) **z lomového kamene do betonu**.
- 6) Bude provedeno **zpevnění svahů silničního příkopu minimálně v celé délce šikmého čela kamennou dlažbou (není řešeno v PD)**, ve sklonu stávajícího navazujícího silničního příkopu. Nebudou provedeny žádné práce vedoucí ke zrušení nezpevněné krajnice v místě propustku či nebezpečné prohloubení a rozšíření navazujících silničních příkopů ohrožující stavební stav silnice – vše bude upřesněno na místě samém při předání staveniště.
- 7) Provedením připojení nesmí dojít ke zhoršení současných odtokových poměrů srážkových vod ze silničního tělesa v místě připojení.
- 8) **Srážkové vody z povrchu připojení budou bezpečně svedeny mimo vozovku silnice (např. připojení pomocí příčného sklonu či provedením vydatého podélného profilu napojení) - není řešeno v PD.**
- 9) Napojení povrchu připojení na vozovku silnice bude provedeno pomocí oříznutí hrany vozovky a provedení zálivky mezi vozovkou silnice a novým připojením.
- 10) Povrch připojení bude na šíři nezpevněné krajnice (minimálně 50 cm) od vozovky silnice ve spádu min. 6 % od vozovky. Nesmí převyšovat přilehlou krajnici - **není řešeno v PD.**
- 11) Případné betonové silniční obrubníky budou z důvodu umožnění zimní údržby komunikace odsazeny min. 0,5 m od jízdního pásu silnice (hrany asfaltové vozovky) a konce musí být zapuštěny do h=0.
- 12) Vlastník připojované nemovitosti bude udržovat připojení v řádném stavebně – technickém stavu včetně trubního propustku.
- 13) V případě, že si připojení polních cest na silnice III/14324 a III/14319a následně vyžádá stavební úpravu připojení či dotčených úseků silnic, osazení či úpravu dopravního značení, dopravního zařízení nebo zlepšení rozhledových podmínek (*omezení rychlosti – nejvyšší dovolená rychlost nebo přemístění začátku a konce obce, zrcadlo, osazení červených sloupků, odstranění dřevin apod.*) budou tato opatření provedena na náklady majitele připojované nemovitosti.
- 14) Vlastník připojovaného pozemku (sjezdu) musí udržovat volné rozhledové trojúhelníky po celou dobu funkčnosti sjezdu.
- 15) Stavby připojení budou umístěny na pozemcích ve vlastnictví Jihočeského kraje (**HC1R na p.p.č. 2813 k.ú. Jankov u Českých Budějovic a HC3R na p.p.č. 2551/3 k.ú. Čakovec u Českých Budějovic**), bude před vydáním povolení připojení nemovitostí na silnice III/14324 a III/14319a uzavřena mezi majitelem připojovaných nemovitostí a Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, závodem České Budějovice, smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.
- 16) Zhotovitel připojení požádá příslušný silniční správní úřad před prováděním stavebních prací o povolení zvláštního užívání silnic III/14324 a III/14319a. Pro účel vydání tohoto povolení bude vydáno naší organizací samostatné vyjádření.
- 17) **Před zahájením** prací bude dotčený úsek silnice předán protokolárně žadateli o zvláštní užívání – provede vedoucí střediska, pan Ing. J. Častulík, tel.: 724 061 490, **bez tohoto úkonu nelze započít s prováděním prací.**
- 18) **Po ukončení prací** bude dotčený úsek silnice předán protokolárně zpět SÚS Jk, závodu České Budějovice. Součástí protokolu bude situace se zákresem.

TELEFON	E-MAIL	IČO	BANKOVNÍ SPOJENÍ	ČÍSLO ÚČTU
387 021 061	<a href="mailto:kverkova@susjk.cz">kverkova@susjk.cz</a>	70971641	KOMERČNÍ BANKA Č.B., A.S.	51-03440257/0100

- 19) **Před zahájením** prací, v jejich průběhu a po dokončení bude pořízena fotodokumentace, která bude předána zástupci SÚS Jk, závodu České Budějovice ⇒ **bez této fotodokumentace nebude možné práce převzít.**
- 20) Záruční doba na provedené práce je 36 měsíců.

*Toto vyjádření má platnost 2 roky od data vydání.*

*Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.  
závod ČESKÉ BUDĚJOVICE  
Nemanická 10, 370 10 Č. Budějovice  
IČO: 709 71 641* (23)

Miroslav STRAKA  
ředitel závodu

TELEFON	E-MAIL	IČO	BANKOVNÍ SPOJENÍ	ČÍSLO ÚČTU
387 021 061	<a href="mailto:kverkova@susjk.cz">kverkova@susjk.cz</a>	70971641	KOMERČNÍ BANKA Č.B., A.S.	51-03440257/0100