

Hanousek s.r.o.  
Barákova 2745/ 41  
796 01 Prostějov

NAŠE ZNAČKA  
1112750949

VYŘIZUJE / LINKA  
Lukáš Tomčík / 800850860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Přerov / 18.2.2021

**VĚC: Předběžné vyjádření k projektové dokumentaci**

Stanovisko ČEZ Distribuce, a.s.

**Údaje o stavbě:**

Název stavby: **„Projektová dokumentace pro realizaci společných zařízení v k.ú. Újezd u Uničova – I.etapa“**

Kat. území: Újezd u Uničova

Parc.číslo: dle PD  
Hrubá situace, žádost

Č. map. listu:

Předložené podklady:

Po prověření Vámi zaslané dokumentace jsme zjistili, že nově navržené realizace společných opatření v k.ú. Újezd u Uničova je situována do **ochranného pásma (OP) stávajícího:**

- **venkovního vedení vysokého napětí 22kV (VN)**
- **venkovní elektrické stanice 22/0,4kV (DTS)**
- **zemního kabelového vedení vysokého napětí 22kV (VN)**

ČEZ Distribuce, a.s., **souhlasí s provedením realizací společných opatření při dodržení následujících podmínek:**

- Do OP venkovního vedení VN a el.stanic zasahují tyto objekty: HC64, HC5a
- **Polní cesty** požadujeme umístit tak, aby asfaltový povrch této cesty byl vzdálen **min. 1 metr** od svislé roviny proložené krajními vodiči vedení VN.
- **Cesty musí být umístěné min. 2 metry od sloupů VN**, přičemž při realizaci výše uvedené stavby nesmí být narušena statika sloupů a nesmí být odkryt základový beton těchto sloupů
- **V OP VN není možno vysazovat stromy a nechat růst porost vyšší jak 3 metry dle zákona 458/2000 Sb., §46, odst.9**
- **V OP VN není možno umísťovat lavičky, místa pro odpočinek apod.**
- Pod vedení VN musí být volně průjezdný přímý pruh o šířce min. 5 metry od sloupů VN na jednu stranu
- Do následně předložené zpracované PD zakreslete okótované vzdálenosti mezi patou betonových sloupů VN a základy el.stanic a začátkem asfaltového povrchu.
- **K tomuto vyjádření je nutno pro stavební úřad doložit:** Aktuální údaje o existenci zařízení energetické společnosti ČEZ Distribuce a.s. Vyjádření k existenci sítě je k dispozici na webových stránkách společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (geoportál) nebo je možno požádat na kterémkoliv Call centru společnosti ČEZ a.s.
- Požadujeme respektování **ochranného pásma venkovního vedení VN 22kV a elektrické stanice 22/0,4kV**, které dle č. 458/2000 Sb. §46 činí **7 metrů** od svislé roviny proložené krajními vodiči vedení.
- Na vedení VN a el.stanicích, které je dotčeno KPÚ bude provedena rekonstrukce ve stávající trase v roce cca 2024

Pro vydání souhlasu k PD ke stavebnímu řízení, požadujeme doplnit a zakomponovat výše uvedené podmínky. Žádáme Vás také o předložení detailnějších situací stavby a návrhu provedení záchytných mez, melioračního příkopu a vodního toku.

Toto stanovisko má platnost 12 měsíců od data vydání a lze ho použít pro zpracování PD na výše uvedenou stavbu.

*Toto vyjádření nelze použít pro účely vydání územního a stavebního povolení a jeho platnost je 1 rok ode dne vydání*

*Při dalším kontaktu uvádějte číslo stanoviska 1112750949.*

S pozdravem



Ing. Libor Socha

Vedoucí oddělení správy energetického majetku

**Přílohy:**

1. Podmínky pro provádění činností v OP nadzemních vedení
2. Podmínky pro provádění činností v OP podzemních vedení
3. Podmínky pro provádění činností v OP elektrických stanic