



HZSSX00CJ0HX



Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

územní odbor Příbram

Školní 70, 261 01 Příbram

Č. j.: HSKL- 8278-2/2021 - PB
Datum: 16. 9. 2021
Vyřizuje: nrap. Petr Mareš
Tel.: 950 831 163
E-mail: petr.mares@sck.izscr.cz
Počet stran: 2
Počet příloh: 0

Adresát:
GK Plavec - Michalec
Geodetická kancelář s.r.o.
Budovcova 2530
397 01 Písek
IČ: 26042452

ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:

Polní cesta C 34 Drážkov

Místo stavby:

Drážkov, Svatý Jan

k. ú.: Drážkov, parc. č. 2085

Stavebník:

Státní pozemkový úřad, IČO 01312774,

Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 130 00

Předložená dokumentace:

dokumentace pro vydání společného povolení

vypracoval: *Ing. Ladislav Čabrádek*,

ověřil: *Ing. Ladislav Čabrádek*,

datum: 06/2021

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen „HZS SČK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 15. 9. 2021. Na základě výše uvedeného vydává dle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO S PODMÍNKAMI.

Podmínky:

- 1) Investor zajistí průjezdnost navazující komunikace vyústující na silnici II/102, pro požární techniku, která je v současné době z důvodu náletových dřevin a větví nevyhovující (ověřeno jednotkou HZS Středočeského kraje stanice Sedlčany dne 8. 9. 2021) Průjezdnost komunikace bude ověřena do termínu závěrečné kontrolní prohlídky.

Odůvodnění:

HZS SČK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení:
název: *Polní cesta C 34 Drážkov*
vypracoval: *Ing. Jakub Číšecký,*
ověřil: *Ing. Ladislav Čabrádek,*
datum: *06/2021*
- Doplňující informace Investora s návazností na předloženou dokumentaci.

Popis stavby:

Rekonstrukce místní jednopruhové komunikace

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS SČK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje, mimo uvedené podmínky, obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou mimo uvedené podmínky splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Odůvodnění podmínky:

Odůvodnění podmínky č. 1: Požadavky na parametry komunikací vyplývající z ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 73 0833 a vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

plk. Ing. Tomáš Horvát Ph.D.
ředitel územního odboru Příbram
úřední osoba