

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel ve smyslu zákona:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Právní forma:	Organizační složka státu, kód 325
Název zadavatele:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Nymburk
Sídlo:	Soudní 17/3, 288 02 Nymburk
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Zdeněk Jahn, CSc.
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774
Profil zadavatele:	https://zakazky.spucr.cz/
ID Datové schránky:	z49per3

Název veřejné zakázky:	Realizace polních cest VC1 a VC4 s doprovodnou zelení IP1 a KZ1 k.ú. Kouty u Poděbrad
Sp. značka / č.j.:	SP1875/2023-537209 / SPU 197631/2023
UID:	spudms00000013633196
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Zadavatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Nymburk obdržel dne 22.5.2023 žádost účastníka o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Dotaz: Ve výkazu výměr k ocenění je chybný výpočet množství geotextilie pro opláštění podélné drenáže: délka trativodu* 1,5 (tudíž 1,5m² geotextilie na 1 bm trativodu). Na základě prostudování projektové dokumentace se jedná o minimálně 2,5 m² na 1 bm trativodu. Jedná se o položky s kódem 211971110- Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebírek nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2 a k tomu odpovídající položky s kódem 69311059 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 150g/m². (21-12 VC1, SO 101, pol. č. 52,53, 21-13 VC4, SO 101 pol. č. 24,25).

Odpověď: V souladu s projektovou dokumentací upravuje zadavatel výkazy výměr. Dle grafického výpočtu je obvod geotextilie vč. přesahů:
 $0,46+0,56+0,56+0,58+0,34=2,5\text{m}$

Zadavatel předkládá doplněné soupisy prací. Vzhledem k tomu, že tato úprava nerozšíří potenciální okruh účastníků řízení, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídky pouze **do 30.5.2023 do 9:00**.

V Nymburce dne 23.5.2023

Ing. Zdeněk Jahn, CSc.
vedoucí Pobočky Nymburk