



**MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU**  
**Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek**

**Odbor územního rozvoje a stavebního řádu**  
**pracoviště Radniční 1148, Frýdek**

Hanousek s.r.o.  
Barákova 2745/41  
Prostějov 1  
79601

Váš dopis značka:

Ze dne: 06.05.2021  
Číslo jednací: MMFM 76982/2021  
Spisová značka: MMFM\_S 8476/2021/OÚRaSŘ/HarM  
Vyřizuje: Martin HARVAN  
Telefon: 558609279  
E-mail: harvan.martin@frydek-mistek.cz  
Datum: 27.05.2021

**VÝZVA**

**K ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ PODÁNÍ**

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje, jako orgán veřejné správy, který vydává souhrnné závazné stanovisko (dále jen „koordinátor“), podle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), shledal, že žádost o souhrnné závazné stanovisko podaná ve věci **„Realizace společných zařízení v k. ú. Lhotka u Frýdku – Místku – I. etapa“**, kterou dne 06.05.2021 podala firma:

**Hanousek s.r.o., Barákova 2745/41, 79601 Prostějov 1,**

(dále jen „žadatel“), nemá stanovené náležitosti, a proto žadatele podle § 149 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

**v ý z v á,**

aby v termínu do 30 dnů od doručení této výzvy odstranil tyto nedostatky podání:

Žádost neobsahuje údaje potřebné pro posouzení souladu záměru se zájmy chráněnými zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a proto je nutné doplnit žádost o následující náležitosti:

- dodatek k projektové dokumentaci, ve kterém bude uveden popis odvádění srážkových vod z polních cest, popis vsakovacího zařízení pro odvádění srážkových vod (rozměry, konstrukce, provedení) a dále vyhodnocení vsakování srážkových vod, tedy zda je předmětná lokalita s ohledem na stávající podmínky k zasakování vhodná, to znamená, zda a případně jaký vliv bude mít navrhované zasakování vod na stabilitu terénu, zda nebude způsobovat podmáčení okolních pozemků, eventuálně zda nemůže mít vliv též na kvalitu podzemní vody,
- místo vyhodnocení vsakování srážkových vod v projektové dokumentaci je možné doložit souhlasný hydrogeologický posudek k možnosti zasakování srážkových vod (s razítkem hydrogeologa).

Podkladem pro posouzení záměru za účelem vydání závazného stanoviska je dokumentace stavby, zpracována podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, která musí mimo jiné prokázat dodržení zmíněných předpokladů (vyhodnocení vsakování srážkových vod). V případech, kdy žadatelem předložená dokumentace

stavby jednoznačně uvedené skutečnosti neprokazuje, je na žadateli, aby takové podklady vodoprávnímu úřadu doložil.

Vyřizuje: Ing. Rajnochová, kl. 492

**Poučení:**

Neodstraní-li žadatel vady žádosti, které brání vydání souhrnné závazného stanoviska, koordinátor písemně sdělí žadateli, že souhrnné závazné stanovisko nemůže být vydáno. Po dobu odstraňování vad žádosti lhůta pro vydání závazného stanoviska neběží. Ode dne odstranění vad žádosti počne běžet nová lhůta pro vydání souhrnné závazného stanoviska (§ 149 odst. 5 správního řádu).

Ing. Pavel Osina, v. r.  
vedoucí odboru  
územního rozvoje a stavebního řádu

Za správnost vyhotovení Martin Harvan