



POD000301004

Váš dopis zn.:  
Ze dne:

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Naše zn.: POD/08182/2022/9232/841.01  
Vyřizuje: Ivana Přikrylová, Ing.  
Tel.: 596 657 284  
E-mail: Ivana.Prikrylova@pod.cz  
Datum: 25.05.2022Hybernská 1617/40  
11000 Praha 1

**„Náhon Mlýnka – oprava náhonu“ SO 03 – Oprava zaklenuté části náhonu** – stanovisko správce povodí k dokumentaci pro společné povolení

Státní podnik Povodí Odry byl požádán o stanovisko k akci **„Náhon Mlýnka – oprava náhonu“ SO 03 – Oprava zaklenuté části náhonu**. Náhon je napouštěn z řeky Odry v ř.km 83,8 a je zaústěn do Vraženského potoka, slouží k napouštění rybniční soustavy pod Městem Odry. Předmětný úsek SO 03 se nachází pod ulicí Potoční, na pozemcích p.č.2564/1, 305/1, 184/14, 303/2 a 304, k.ú. Odry. Stávající zděná klenba, která je v havarijním stavu, bude nahrazena betonovými rámovými propustmi (rozměrů 2000x1000 mm délky 500/1000 mm) včetně vybudování nového výtokového čela s navázáním na stávající koryto náhonu. Jedná se o úsek délky cca 14,4 m (+0,4 m otevřené koryto), který plynule navazuje na stávající zaklenutí pod ulicí Potoční. Stavbou nedojde ke změně parametrů vodního díla.

Jedná se o úsek náhonu „Mlýnka“, IDVT 10211162, v úrovni ř.km cca 5,225 – 5,240. Předmětné vodní dílo zatrubnění není v majetku našeho podniku. Pozemek p.č.2564/1, k.ú. Odry na němž se z převážné části vodní dílo nachází je v majetku ČR (s právem hospodařit pro Státní pozemkový úřad) a Města Odry, tyto jsou také vlastníky vodního díla.

Dle sdělení Krajského úřadu, odboru životního prostředí a zemědělství, ze dne 30.8.2004 Zn.:ŽPZ/6107/04 protékají náhonem vody, které jsou vodním tokem ve smyslu §43 odst.1 vodního zákona č.254/2001 Sb. Vodním dílem tedy protékají vody, které mají charakter vodního toku. Na tomto vodním toku nebyl určen správce, na základě § 48 odst.4 vodního zákona tuto správu vykonává státní podnik Povodí Odry.

K vaší žádosti dále uvádíme:

- Pod výtokovým čelem doporučujeme zhotovit opevnění dna a svahů kamennou rovinaninou o hmotnosti 50 – 200kg v min. délce 1 m od výtokového čela „Benešů“ opřenou o kamenný (betonový) práh založený min. 0,8m pod dnem a min. hmotnosti 200kg.
- Kamennou rovinaninu doporučujeme plynule navázat na okolní sklon svahu a výšku dna vodního toku.
- V profilu koryta vodního toku nebudou po dobu výstavby ukládány materiály a překážky nezbytně nutné, které by bránily odtoku vod.
- Výkopový a jiný materiál nesmí být ukládán do průtočného profilu.
- Vyhrazujeme si právo připomínek k provádění prací během stavby.
- Minimálně 3 dny před zahájením prací bude tato skutečnost písemně oznámena Povodí Odry VHP Skotnice (skotnice.vhp@pod.cz) a bude oznámena kontaktní osoba odpovídající za práce na stavbě.
- Před realizací stavby požadujeme vypracovat havarijní a povodňový plán a předložit jej našemu VH dispečinku ke schválení (Ing. Adamovský, tel. 596 657 371, adamovsky@pod.cz)
- Po ukončení prací požadujeme být přizváni ke kontrole provedených prací.
- Po dokončení prací požadujeme předání dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření.
- Povodí Odry nebude zodpovídat za případné škody na vodním díle, způsobenými zvýšenými průtoky nebo ledovými jevy.

Z hlediska správce povodí a správce vodního toku nemáme k záměru další připomínky, jeho realizace je možná.

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD\_0060 Odra od toku Budišovka po tok Jičínka. Ekologický stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako střední. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Správce povodí posoudil vliv záměru „Náhon Mlýnka – oprava náhonu“ SO 03 – Oprava zaklenuté části náhonu na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018".

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

### Povodí Odry

státní podnik 231

701 26 Ostrava, Varenská 49

IČ70890021 DIČ:CZ70890021

*Pavlas*

Ing. Lukáš Pavlas

vedoucí odboru

vodohospodářských koncepcí a informací

#### Na vědomí:

Závod 01 Povodí Odry, s.p. v Opavě

Provozní odbor, zde

*vh dispečink, zde*