



Označení svítidla	Název	Světelné zdroje	Počet
F	LED svítidlo s ochrannou mříží, IP44		5

Vnitřní prostory – vnější vlivy dle ČSN 33 2000–5–51 ed.3 – prostory nebezpečné
Rozvody pevně na povrchu v tuhých trubkách PVC.

AC, 50 Hz, 400/230 V, TN – S

PROJEKTANT	HLAVNÍ	<div>OLDŘICH MERVART</div> <div>DĚTŘICHOV 135</div> <div>568 02 DĚTŘICHOV</div> <div>IČ: 729 01 756</div> <div>olda.mervart@seznam.cz</div>	
	STAVEBNÍ		
	ELEKTRO		
INVESTOR	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, pobočka Svitavy		FORMÁT 2A4
NÁZEV AKCE	Rekonstrukce elektroinstalace v bývalém bytě administrativní budovy SPÚ ve Svitavách Milady Horákové 373/10, Svitavy		DATUM 06/2021
ČÁST	D.1.4.1. Elektroinstalace		STUPEŇ DOKUMENTACE DPR
			ČÍS.ZAKÁZKY 06–21–04
OBSAH	Silové a světelné rozvody 1PP		ARCH.ČÍSLO
			MĚŘÍKO
		1:75	D.1.4.1.2.