


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| ČÍSLO MÍSTNOSTI | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA(m²) | SVĚTLÁ VÝŠKA (m) |
|-----------------|-------------------|------------|------------------|
| 1.01 | ZADYŘÍ | 3,92 | 2,59 |
| 1.02 | ZASEDACÍ MÍSTNOST | 27,85 | 2,61 |
| 1.03 | KANCELÁŘ | 14,98 | 2,61 |
| 1.04 | KANCELÁŘ | 17,10 | 2,61 |
| 1.05 | GARAŽ | 22,60 | 2,62–2,98 |
| 1.06 | KANCELÁŘ | 13,03 | 2,58 |
| 1.07 | PŘEDSÍŇ WC MUŽI | 2,62 | 2,57 |
| 1.08 | WC MUŽI | 1,35 | 2,57 |
| 1.09 | WC MUŽI | 1,40 | 2,57 |
| 1.10 | CHODBA | 14,78 | 2,65 |
| 1.11 | WC INVALIDÉ | 2,83 | 2,57 |
| 1.12 | SCHODIŠTĚ | 6,62 | 2,64 |
| 1.13 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 0,99 | 2,63 |
| 1.14 | ARCHIV | 11,54 | 2,63 |
| 1.15 | SPISOVNA | 15,75 | 2,62 |
| 1.16 | SPISOVNA | 12,02 | 2,62 |

POZNÁMKY :

* VNITŘNÍ NÁSTĚNNÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY BUDOU OSAZENÉ SE SPODNÍ HRANOU VE VÝŠCE min. 2100mm NAD PODLAHOU

VKJ – VNITŘNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
KABELOVÉ VEDENÍ VĚST SOUBĚŽNĚ S KLIMATIZAČNÍM VEDENÍM
KABELY JSOU VEDENY V LIŠTĚ



| | | | |
|----------------|--|----------------|-----------|
| PROJEKTANT : | | FORMÁT: | 6 A4 |
| INVESTOR : | ČESKÁ REPUBLIKA – STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD JIRÁSKOVA 2528, 450 03 CHOMUTOV | DATUM: | ZÁŘÍ 2023 |
| MĚSTSKÝ ÚŘAD : | CHOMUTOV | STUPEŇ: | DPS |
| KRAJ : | ÚSTECKÝ | ČÍSLO ZAKÁZKY: | 94/2023 |
| AKCE : | VYBUDOVÁNÍ KLIMATIZACE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SPÚ CHOMUTOV UL. JIRÁSKOVA – Č.p.2528 – CHOMUTOV | MĚŘÍTKO: | 1 : 50 |
| OBSAH : | I.NADZEMNÍ PODLAŽÍ | ČÍSLO VÝKRESU: | E-03.1 |