



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE

Územní odbor Prostějov
dopravní inspektorát Prostějov



KRPM-31818/ČJ-2017-141206

Prostějov 9.3.2017

Počet listů:1

GEOCENTRUM spol. s.r.o.
OLOMOUC

Vyjádření k PD na akci „Polní cesty Jednov – Labudice“

Dopravní inspektorát Prostějov jako dotčený orgán státní správy ve věci územního a stavebního řízení dle § 16 odst. 2) písm. b) zákona 13/1997 Sb. vydává následující vyjádření:

- Při výjezdu z polní cesty VC1 na silnici III/37356 v Labudicích jsou výrazně zhoršeny rozhledové poměry vlevo tújemi a vpravo kamenným křížem se dvěma stromy. Náskres rozhledových poměrů zakreslený projektantem není pravdivý. Nutno odstranit túje vlevo výjezdu a vpravo alespoň navýšit podstatně koruny stromů u křížku. Ve stávajícím stavu je výjezd označen značkou P4 „dej přednost v jízdě“, požadujeme, aby tato značka zůstala osazena, červené směrové sloupky se nebudou osazovat. Kolem domu č. 20 a stodolou domu č. 21 bude nutno vybudovat odrazný chodníček o min. šířce 0,5m.
- Výjezd z polní cesty VC2 na silnici III/37356 v Labudicích je bezproblémový. Kolem domu č. 33 a stodolou u domu č. 17 bude nutno vybudovat odrazný chodníček o min šířce 0,5m. Při výjezdu na silnici III/37356 je osazena značka P4 „Dej přednost v jízdě“, požadujeme, aby značka zůstala zachována, červené směrové sloupky se nemusí osazovat.
- Výjezd z polní cesty VC3 na silnici III/37356 v Labudicích je bezproblémový. Problémem je vlastní polní cesta, kdy bude po zpevnění docházet k poškozování domu č. 12 v Labudicích a to jak vlastní zdi domu, tak části střechy a okapu. Zde by měla být omezena výška projíždějících vozidel na výšku zamezující poškození domu č. 12 v Labudicích a mezi domem a polní cestou by měl být umístěn odrazný chodníček o min. šířce 0,5m.
- U výjezdu z hlavní polní cesty na silnici III/37356 projektant navrhl změnu vjezdu. Projektant sice zakreslil rozhledový trojúhelník, ale ten není okótovaný, což musí projektant doplnit. Dále požadujeme provést šikmá čela vjezdu nad silničním příkopem, zešikmení čel vjezdu bude 60° měřeno od svislice a 30° měřeno od vodorovné osy, aby čela netvořila pevnou překážku v provozu dle § 29 odst. 1) zákona 13/1997 Sb. Projektant zakreslí vzorový řez vyústění polní cesty na silnici III/3756, dále příčný řez vjezdu v silničním příkopu, aby bylo jasné, jak budou zakončeny čela vjezdu.
- V Jednově polní cesta dle předložené dokumentace ústí na stávající místní komunikaci.
- Po doplnění projektové dokumentace o uvedené body vydáme vyjádření (závazné stanovisko) k polním cestám v Labudicích a mezi Jednovem a Labudicemi.

Vypracoval:por. Ing. Vafek Michael
komisař

npor. Mgr. Vítězslav Matyáš
vedoucí DI

schváleno elektronicky

Havlíčková 16b
796 01 Prostějov

www.policie.cz

Tel.: +420 974 781 258
Fax: +420 974 781 928
Email:pv.di.podatelna@pcr.cz

