

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Sídlo:	Libušina 502/5, 702 00, Ostrava 2
Zastoupený:	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
IČ:	01312774
DIČ:	CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Realizace SZ Stará Ves n. O. – AP3, AP4, polní cesty C38, C146 + výsadba
Č. j. / Sp. značka:	SPU 150127/2024 // SP2304/2024-571101
UID dokumentu:	spudms00000014500352
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Realizace SZ Stará Ves n. O. – AP3, AP4, polní cesty C38, C146 + výsadba**“.

V souladu s bodem 2.5. Zadávací dokumentace zadavatel podává následující vysvětlení na základě dotazů:

Dotaz č. 1:

Žádáme Vás o vysvětlení MZK (mechanicky zpracovaného kameniva) - položky č. 66 SO 03 Polní cesta C 38 a položky 56 v SO 05_1 Polní cesta C 146. Ve výkazu výměr a v TZ je tato položka definována jako MZK frakce 32/63. Dovolujeme si zadavatele upozornit, že takové MZK se nevyrábí. Vyrábí se pouze MZK frakce 0/32.

Vysvětlení:

Zadavatel k dotazu č. 1 uvádí následující:

Byly upraveny vzorové příčné řezy polní cesty C38 a C146 – šterkodrt' tl. 150 mm frakce 0/63 mm, MZK tl. 180 mm frakce 0/32 mm.

Dotaz č. 2:

Žádáme Vás o vysvětlení k provádění sanací aktivní zóny, která je popsána v souhrnné technické zprávě a v geotechnickém průzkumu a mají se provádět pomocí hydraulického pojiva. Současně geotechnický průzkum připouští provedení kamenivem nebo bet. recyklátem frakce 0/63 nebo 0/125. Domníváme se, že k provedení sanací aktivní zóny se lépe hodí frakce 32/63 nebo 63/125. Pokud se budou sanace provádět pomocí výměny (např. pokud nebude možné z důvodu vysokého obsahu organických látek provést stabilizaci hydraulickými pojivy), bude cena takové sanace vyšší. Jak se případné sanace kamenivem budou řešit z hlediska rozpočtu?

Vysvětlení:

Zadavatel k dotazu č. 2 uvádí následující:

V rozpočtu je předpokládána sanace pojivem dle GTP. V případě, že po odhalení pláně a odebrání vzorků bude zjištěno, že tato není v některých úsecích možná, bude formou víceprací/méněprací s upřesněním frakce kameniva přistoupeno k záměně způsobu sanace pláně.

Dotaz č. 3:

Upozorňujeme zadavatele na skutečnost, že projektová dokumentace neřeší odvodnění cest C 38 a C 146. Dle našich zkušeností může taková situace vést k podmáčení konstrukcí a jejich nestabilitě. Žádáme tedy o prověření, zda skutečně není odvodnění (např. drenáže) požadováno.

Vysvětlení:

Zadavatel k dotazu č. 3 uvádí následující:

Do konstrukce polních cest přidána podélná drenáž (viz vzorové příčné řezy) a rozpočet stavby. U polní cesty C38 bude podélná drenáž zaústěna do propustku v km 0,015 50, akumulčního prostoru AP3 a do zasakovací jímky v km 0,560 00. U polní cesty C146 do zasakovací jímky v km 0,020 00. Do rozpočtu byly přidány následující položky – výkop rýhy podélné drenáže (C38 – položka č. 92, C146 – položka č. 74), Výkop zasakovací jímky (C38 – položka č. 93, C146 – položka č. 75), zřízení podélné drenáže (C38 – položky č. 94, 95 a 96, C146 – položky č. 776, 77 a 78), zřízení výplně zasakovací jímky a montáž geotextilie (C38 – položky č. 97 a 98, C146 – položky č. 79 a 80). Byla provedena oprava položek související se sanací pláně – odpočet plochy podélné drenáže (C38 – položky č. 63 a 64, C146 – položky č. 53 a 54), dále pak oprava položek související s odvozem a uložením výkopku (C38 – položky č. 36, 37, 40 a 41, C146 – položky č. 33, 34, 36 a 37).

Zadavatel uveřejňuje jak vzorové příčné řezy polních cest C38 a C146, tak i upravené výkazy výměr (zadání) ve formátu .xlsx a .xml.

Lhůta pro podání nabídek se mění. Nová lhůta byla stanovena **na 6.5.2024 do 9:00 hod.**

Podáváme tuto informaci a jsme s pozdravem.

V Ostravě

el. podepsáno

.....

Mgr. Dana Lišková

ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj