



Váš dopis zn.:

ze dne:

30.8.2021

Naše značka:

O21690112955/UTPCUL/JŠ

Vyřizuje:

Šárka Jonová, DiS.

Datová schránka:

f7rf9ns

Telefon:

Email:

Datum:

20.10.2021

Odesláno emailem:

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	„REALIZACE PRVKŮ PSZ LBK, LBC a PEO v k.ú. Ctiněves“
Účel vyjádření:	K dokumentaci
Zájmové území:	Okres: Litoměřice
	Obec: Ctiněves
	Část obce, ulice, č.p.: Ctiněves
	Katastrální území: Ctiněves
Žadatel:	
Adresa, tel., e-mail	neuveveno
Investor:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Adresa, tel., e-mail.:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Projektant:	Gabriel s.r.o.
Vlastník dotčené IS:	SVS / VHS / jiný
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	Předcházející vyjádření a vydaná rozhodnutí ANO/NE - O13610025841/TPCS/Ko ze dne 22.4.2013 – k existence provozovaného zařízení
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Projektová dokumentace řeší realizaci výsadby porostů a oplocení v k.ú. Ctiněves, a to lokálních biokoridorů „c“, LBK „e“, lokálních biocenter LBC 14, LBC 125 a poloproduktivních větrolamů PEO 5, PEO 6 a PEO 7 s následnou tříletou péčí o porost.



K předloženému záměru sdělujeme:



Ve výše uvedeném zájmovém území **se nachází** zařízení provozovaná společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma. Konkrétně se jedná o:

- vodovod do DN 500 mm
- kanalizace do DN 500 mm
- kabely elektro

Uvedené zařízení je zakresleno v příloze, jež je nedílnou součástí poskytnuté informace. **Zákres liniových vedení slouží pouze jako orientační informace** o jeho existenci a nenahrazuje skutečné umístění zařízení v zájmovém území. **Skutečné umístění zařízení je nutno zajistit vytyčením přímo na místě**, nejlépe před zahájením projektových prací. V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytyčení inspekční kamerou.

Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.

S obsahem předložené dokumentace
souhlasíme, pokud budou splněny následující podmínky:

1. Při umístění jakýchkoliv staveb a jednotlivých souvisejících objektů např. oplocení, sadové úpravy, výsadba zeleně, stromů, keřů atd. požadujeme respektovat ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu o změně některých zákonů v platném znění. Výkopy v těchto ochranných pásmech je nutno provádět ručně. Dále požadujeme dodržet příslušné ČSN ve vztahu k vysazování vzrostlých porostů.
2. Uvedené zařízení je zakresleno v příloze, jež je nedílnou součástí poskytnuté informace. **Zákres liniových vedení slouží pouze jako orientační informace** o jeho existenci a nenahrazuje skutečné umístění zařízení v zájmovém území. **Skutečné umístění zařízení je nutno zajistit vytyčením přímo na místě**, nejlépe před zahájením projektových prací. V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytyčení inspekční kamerou.
3. Stávající zařízení – vodovodní řady a kanalizační stoky požadujeme respektovat a zachovat. Při provádění výkopových prací nebude stávající vodovodní a kanalizační řad poškozen.
4. Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu vodovodů a kanalizací. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaných sítí budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investoru stavby.
5. Požadujeme být přizváni ke každému dotyku s námi provozovaným vodohospodářským zařízením. Před zahájením výkopových prací si investor zajistí vytyčení vodohospodářského zařízení na místě přímo v trase a prostoru potřebném pro provádění stavby. Vytyčení skutečného umístění zařízení je nutné objednat na tel. , e-mail .
6. Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace a zajistí průběžné provádění kopaných sond v místech nejasností při křížení a souběhu sítí.

strana 2 / 3

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.  • E-mail:  • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda



7. Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. S žádostí o informaci k existenci přípojek se obraťte na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejích částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.
8. V případě, že Vám byl na Vaši žádost poskytnut vektorový (dgn.) zakres sítě, Vás upozorňujeme, že tato data mohou být využita pouze pro účely záměru, na které bylo vyjádření vydáno a nemohou být poskytována třetím osobám, případě jakkoliv dále využívána.

Jakákoliv změna dokumentace musí být znovu předložena provozovateli k posouzení.

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na www.scvk.cz.



Sárka Jonová, DiS.
referent technicko-provozní činnosti

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
278

Na vědomí:

- provoz vodovodů Litoměřice
- provoz kanalizací Litoměřice

Příloha:

- situace a orientační zakres s vyznačeným zařízením provozovaným společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.