

Sweco Hydroprojekt a.s.		
o.z. České Budějovice, Zátkovo nábř. 7, 370 21		
Došlo dne: 26. 09. 2018		
Evid. č.: 825	Povýšková	Přiděl.: Křehová

Váš dopis Č.j.:
Ze dne:
Číslo jednací: 018010053681
Vyřizuje: Šárka Šmardová
Tel.: +420 725 860 811
Fax: +420 387 761 225
E-mail: sarka.smardova@cevak.cz
Datum: 21. září 2018

SWECO HYDROPROJEKT CZ a.s.
Zátkovo nábř. 448/7
370 01 České Budějovice

Svojnice - KoPÚ, část 6 – zpracování realizačních projektů

Projektová dokumentace řeší rekonstrukce stávajících polních cest, revitalizaci vodoteče a stavbu nového otevřeného příkopu, který zajistí odvodnění pozemků. Polní cesty RCH1 a RCH2 budou zasahovat kanalizační sběrače a odlehčovací stoku (BE 300, BE 500) v obci Svojnice. Povrchy budou provedeny z asfaltobetonu. Odvodnění cest bude provedeno jednostranným trativodem a oboustrannými šterkovými příkopy.

S realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků:

1. Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. – p. Stehlík, tel. 731 134 286, vaclav.stehlik@cevak.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
2. Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.
3. Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace.
4. Při výstavbě nových zpevněných ploch budou povrchové prvky vodohospodářských sítí umístěny do nivelety nové zpevněné plochy. Povrchové krytí kanalizačních sběračů musí být minimálně dle ČSN 7360 05. Pokud dojde ke změně stávajícího krytí kanalizace, bude nutné toto předem projednat a odsouhlasit s pracovníkem společnosti ČEVAK a.s.
5. Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude provedena před položením poslední vrstvy komunikace. Technickou přejímku povrchových prvků vodohospodářských sítí provede proti objednavce - provoz Prachatice, p. Fafejta, tel. 724 791 051. Předání všech povrchových prvků vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. Toto potvrzení bude doloženo ke kolaudaci.
6. Záruční doba u zařízení vodohospodářských sítí bude 36 měsíců od předání dotčených povrchových prvků VH sítí provozovateli společnosti ČEVAK a.s. pokud nebude stanoveno jinak.
7. Před rekonstrukcí komunikace a po ní bude provedena kamerová prohlídka kanalizace na náklady stavby a případné poruchy budou na náklady stavby opraveny.
8. V rámci uvedení stavby do provozu bude doložena dokumentace geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a jejich povrchových znaků, které byly odkryty případně provedeny v rámci stavby. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti - technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na papíru a v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN.

9. V případě výměny povrchových znaků budou původní povrchové znaky odevzdány provozovateli vodohospodářských sítí.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Šárka Šmardová
referent vyjadřovací činnosti

ČEVAK a.s.

Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice

IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657

zapsaná v OR u KS Č. Budějovice

oddíl B, vložka 657 (204)