

Sweco Hydroprojekt a.s. o.z. České Budějovice, Zátkovo nábrží 7, 370 21		
Došlo dne: 20. 8. 2018		
Evid.č.: 673	Přijímá: PROTIVKA	Přiděl.: KECHEVA

Sweco Hydroprojekt a.s.
Zátkovo nábrží 7
370 21 České Budějovice

Váš dopis: 16. 08. 2018 č.v. 509583/18
Vyřizuje: Stanislav Wawreyn / 606 767 051

Naše značka: SW – 167/18
Datum: 20. 08. 2018

Projektová dokumentace společných zařízení KoPÚ, Část 6. – Zpracování realizačních projektů KoPÚ v k. ú. Svojnice.

K zaslané projektové dokumentaci stavby „Projektová dokumentace společných zařízení KoPÚ, Část 6. – Zpracování realizačních projektů KoPÚ „ kat. území Svojnice; Protivec; Hracholusky u Prachatic, sdělujeme následující.

V zájmovém území stavby se nachází stávající telekomunikační síť a proto je třeba v těchto místech dbát zvýšené opatrnosti a ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního prvku vyznačené trasy telek. vedení nepoužívat nevhodných strojů a nářadí.

Před zahájením zemních prací je nutno požádat o řádné vytyčení sítí s udáním hloubky uložení, aby nedošlo k jejich poškození při výkopových pracích.

Veškeré zemní a stavební práce je potřeba provádět v souladu s ustanoveními normy ČSN 73 60 05 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“, zejména je potřeba dodržet odstupové vzdálenosti. Dále ČSN 33 21 60 Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy vedení VN, VVN a ZVN.

Na trase kabelů nesmí být umístěno složiště materiálu, zřízeno zařízení staveniště nebo odstavovaná stavební technika. V případě nutnosti zřídit dočasnou komunikaci přes kabelovou trasu, nebo pokud by se přes tuto trasu musela pohybovat těžká mechanizace, je nutno zajistit ochranu kabelů dle platných norem, například panely.

Kontrolu obnažených sítí před záhozem provede zástupce společnost CETIN Wawreyn 606767051.

Současně upozorňujeme na nutnost dodržení všeobecných podmínek stanovených ve vyjádření o existenci telekomunikačních sítí vydaném útvarem Dokumentace liniových staveb sítě spol. CETIN a.s.

V případě dodržení výše uvedených podmínek souhlasíme s projektovou dokumentací a realizací stavby v ochranném pásmu telekomunikačního vedení.

S přátelským pozdravem Stanislav Wawreyn Specialista sítě

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
207

K. Wawreyn St.