

Agroprojekce spol. s r.o.
Hrdonka Tomáš
Rokycanova 114/IV
566 01 Vysoké Mýto

hrdonka@agroprojekce.cz

Souhrnné stanovisko – vyjádření SPORTES Svitavy s.r.o., úsek Technické služby
č. j. SPOTS/216/23

Vyjádření k existenci sítí a předložené části projektové dokumentace pro územní řízení na akci: „Napojení objektu na veřejnou kanalizaci II“.

Místo: Svitavy – Předměstí, ul. Milady Horákové

Vyjádření k veřejné zeleni

V blízkosti Vámi vyznačeného zájmového území se nachází veřejná zeleň ve správě SPORTES Svitavy s.r.o. Jedná se o pozemky p. č. 242 a 236/25, k. ú. Svitavy – předměstí. **Z titulu správce veřejné zeleně požadujeme, aby v žádném případě nedocházelo k jakémukoliv zásahu do pozemků v naší správě. Dále požadujeme, aby zhotovitel před zahájením stavebních prací zajistil fyzické ohraničení travnatých ploch v naší správě, čímž bude striktně vymezen koridor pohybu vozidel.**

Před zahájením prací po předchozí domluvě se správcem zeleně (Radim Klíč, tel. 736 752 635) nebo zástupcem MěÚ Svitavy, OŽP (Soňa Šemberová, tel. 461 550 243) bude dotčená plocha protokolárně předána.

Se žádostí o vyjádření je třeba se dále obrátit na odbor životního prostředí Městského úřadu ve Svitavách.

Bc. Klíč Radim, v. r., vedoucí střediska VZ

Vyjádření k místním a účelovým komunikacím (MK, ÚK)

Ve Vašem uvedeném zájmovém území se nachází MK (vozovka, chodník), odvodnění (uliční vpusti včetně napojení do kanalizace) a dopravní značení ve správě SPORTES Svitavy s.r.o.

V případě zásahu do MK požadujeme provést práce a použít vhodný materiál pro zásyp výkopů v souladu s technickými podmínkami – TP 146 – Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací, schváleno MD ČR OPK pod č.j. 82/2019-120-TN/1 ze dne 7.2.2020 s účinností od 15. února 2020.

Před zahájením stavebních prací, v případě zásahu do MK, doporučujeme zajistit fotodokumentaci stávajícího stavu v místě zásahu do MK a je nutné požádat odbor dopravy MěÚ ve Svitavách o povolení zvláštního užívání komunikace.

Upozorňujeme, že v lokalitě je jílovité podloží s velkou plasticitou. Při použití výkopku s takovými to vlastnostmi na zásyp, nelze (vzhledem k zhutnitelnosti) dosáhnout požadované míry zhutnění.

Doporučujeme proto pro zásyp použít šterkodrt' frakce 0-32.

Konečná úprava krytu bude provedena dle bodu 7.2 TP146. Upřesnění rozsahu konečné úpravy v rámci tohoto bodu bude provedeno za účasti žadatele a technika MK SPOROTES Svitavy s.r.o. p. Votroubka před dokončením zásypu rýhy (v úrovni pláň) při měření míry zhutnění pomocí LDD.

Při křížení s napojením uliční vpusti požadujeme předání napojení (před záhozem rýhy) technikovi MK.

Svislé napojení na kryt stávající konstrukce řádně utěsnit – zalít modifikovanou asfaltovou zálivkou (ne asfaltovou emulzí s podrcením), v krajním případě bitumen – kaučukovou těsnicí páskou, a to po projednání konečné úpravy povrchu při měření LDD.

Upozorňujeme, že měření – provedení dynamické zkoušky LDD při zásahu do místní, či účelové komunikace ve Svitavách, nebo v souběhu s místní či účelovou komunikací, provádí především technik místních komunikací. Pro provedení zkoušky je možné využít akreditované silniční laboratoře, přičemž správci místních komunikací je třeba před provedením zkoušky předložit akreditaci laboratoře a následně protokol z měření.

Při měření akreditovanou silniční laboratoří musí být účasten technik místních komunikací, který na místě samém určí místo měření a počet měření. V případě dlouhodobé nepřítomnosti technika místních komunikací jej při měřeních zastupuje vedoucí místních komunikací Ing. Petr Horký.

V případě osazování kabelové skříně pro jednotlivá odběrová místa, sloupů, kanalizačních a vodovodních šachet apod. požadujeme umístění mimo silniční pozemek (vozovku, chodník).

Požadujeme uložení sítě tak, aby výstražná folie nezasahovala do konstrukce chodníku (což je min. 30 cm) a vozovky (min. 50 cm). Před zásypem požadujeme přizvat technika MK ke kontrole splnění tohoto požadavku. V opačném případě budou provedeny sondy (k zjištění uložení) na náklady zhotovitele.

Při souběhu s obrubníky požadujeme provedení tak, aby hrana rýhy byla min. 50 cm od obrubníků. V případě, kdy nelze dodržet vzdálenost od obrub, doporučujeme do projektu zahrnout jejich reinstalaci a požadujeme provést práce a použít vhodný materiál pro zásyp výkopů v souladu s technickými podmínkami – TP 146. Upozorňujeme, že v lokalitě je jílovité podloží s velkou plasticitou. Při použití výkopku s takovými to vlastnostmi na zásyp, nelze (vzhledem k zhutnitelnosti) dosáhnout požadované míry zhutnění. Doporučujeme proto pro zásyp použít šterkodrt' frakce 0-32.

Dále upozorňujeme na betonovou desku v místech nájezdu.

Pro zásyp komunikací doporučujeme (mimo konstrukčních vrstev) použít šterkodrt' frakce 0-32. V lokalitě je jílovité podloží s velkou plasticitou. Při použití výkopku s takovými to vlastnostmi na zásyp, nelze (vzhledem k zhutnitelnosti) dosáhnout požadované míry zhutnění.

Požadujeme doplnění PD o řezy, kde bude řešena hloubka uložení sítě.

Požadujeme reinstalaci svislého dopravního značení a obnovu vodorovného dopravního značení, které bude poškozeno v souvislosti se stavbou (vlastním výkopem, nebo stavební činností).

Upozorňujeme, že v případě poškození obrusné vrstvy na komunikacích, budeme požadovat odfrézování a nahrazení novou (např. poškození při „patkování“ strojů, skládkou materiálu apod.).

Upozorňujeme, že v případě poškození povrchu komunikace (betonové dlažby, žulových kostek apod.), budeme požadovat nahrazení novou (např. poškození při „patkování“ strojů, skládkou materiálu apod.).

Před zahájením stavebních prací požadujeme kontaktovat správce místních komunikací, který provede pasportizaci komunikací v okolí stavby.

Nebude-li správce kontaktován, má se za to, že komunikace byly v obvyklém stavu, bez závad, poškození či nadměrného opotřebení.

Při dodržení podmínek vyjádření, není k předložené části projektové dokumentace pro územní řízení připomínek.

Upozorňujeme, že k žádosti o vyjádření pro povolení zvláštního užívání komunikací, požadujeme přiložení prováděcí dokumentace, která bude splňovat podmínky tohoto vyjádření. Bez této dokumentace nebude vydáno vyjádření se souhlasným stanoviskem.
(Pozn.: Předložená část PD nesplňuje podmínky).

Dále upozorňujeme na nutnost koordinace realizace kanalizační přípojky a zahájenou akci týkající se kanalizační sítě na ul. M. Horákové.

Při realizaci stavby je nutné činit opatření k zabránění poškození a znečišťování majetku města.

Vedoucí MK: ing. Horký Petr, v. r.

Technik MK: Votroubek Bohuslav, v. r.

Vyjádření k veřejnému osvětlení (VO)

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území se nachází podzemní kabelové vedení VO včetně stožárů se svítidly ve správě SPORTES Svitavy s.r.o. Před zahájením stavebních prací musí být podzemní kabelové vedení VO vytýčené (provádí firma SPORTES Svitavy s.r.o., pan Pavel Czehowský, tel. 736752633, který na základě objednávky vytýčí a vyhotoví zápis o vytýčení podzemních vedení). Při odkrytí kabelu VO je povinností investora nebo firmy odpovědné za provádění prací, přizvat technika VO SPORTES ke kontrole. Bez zápisu o provedené kontrole nelze provést zához kabelového vedení.

Uložení kabelu v zemi musí splňovat ČSN 33 2000-5-52, ed.2. Vzhledem k ostatním trasám sítí technického vybavení musí v hranicích měst a obcí uložení kabelů odpovídat ČSN 73 6005.

Při provádění prací je nutné dbát zvýšené opatrnosti a počínat si tak, aby nedošlo k poškození námi spravovaného zařízení. Při křížení a střetu s naší sítí je nutné postupovat v souladu s příslušnými ČSN.

Ostatní připomínky:

- Případné finanční náklady na veřejné osvětlení, vyvolané stavbou, hradí objednatel.
- V průběhu prací může dojít k odpojení nebo omezení rozvodu veřejného osvětlení a ke zhoršení nasvětlení dotčených prostor, pouze se souhlasem správce VO.
- Elektromontážní práce na veřejném osvětlení města Svitavy smí provádět jen pracovník s patřičnou el. kvalifikací, s oprávněním dle zákona 250/2021 Sb. s příslušnými prováděcími předpisy, v souladu s nařízením vlády 194/2022 Sb., po dohodě se správcem VO, SPORTES Svitavy s.r.o.

Příloha – orientační zakreslení vedení VO.

Czehowský Pavel, v. r., technický pracovník VS

Platnost tohoto vyjádření je 6 měsíců od vystavení.

Vystaveno ve Svitavách dne: 26.10.2023

Ing. Bronislav
Olšán

Podpis Ing. Bronislav Olšán
DN: o=Ing. Bronislav Olšán, c=CZ,
o=SPORTES Svitavy s.r.o., ou=1,
email=bronislav.olšan@svitavy.cz
Datum: 2023.10.26 12:31:21 +0200

Ing. Bronislav Olšán
jednatel SPORTES Svitavy s.r.o.

Ing. Bronislav
Olšán

PŘÍLOHA

orientační zakreslení vedení VO

Podpisal Ing. Bronislav Olšán
DN: cn=Ing. Bronislav Olšán, c=CZ,
o=SPORTES Světový s.r.o., ou=1,
email=bronislav.olšan@svetovy.cz
Datum: 2023.10.26 12:27:49 +02'00'

