

Vodohospodářský atelier, s.r.o.  
**Jiří Malý**  
Růženec 54  
644 00 Brno-Soběšice

VĚC: **Vyjádření k projektové dokumentaci**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

28.7.2020

NAŠE ZNAČKA

1109971591

VYŘIZUJE / LINKA

Lukáš Tomčík / 800850860

MÍSTO ODESŁÁNÍ / DNE

Přerov / 24.8.2020

Stanovisko ČEZ Distribuce, a.s.

**Údaje o stavbě:**

Název stavby: **„Realizace společných zařízení v rámci KoPÚ Křenovice u Kojetína etapa I. – SO-01  
Hlavní polní cesta HPC3“**

Kat. území: Křenovice u Kojetína      Parc.číslo: 1969, 1970 + dle PD      Č. map. listu:

Předložené podklady: Situace, žádost, SES atd.

Po prověření Vámi zaslané dokumentace jsme zjistili, že nově navržené KPÚ, etapa I.- SO-01 jsou situovány do **ochranného pásma (OP)**:

- **Stávajícího venkovního vedení vysokého napětí 22kV (VN)**
- **Stávajícího nedaleko venkovního vedení nízkého napětí 0,4kV (NN)**
- **Budoucího zemního kabelového vedení vysokého napětí 22kV (VN)**

ČEZ Distribuce, a.s., **souhlasí** se stavebním povolením pro výše uvedenou stavbu při dodržení následujících podmínek:

- Při projektování a realizaci je nutná koordinace s již plánovanou výstavbou kabelového vedení VN, NN a DTS pro napojení lokality 6 RD v obci Křenovice, které je projektováno a realizováno na základě stavby IV-12-8017511. Tato trasa budoucího zemního kabelového vedení ve vedena po par.č.1969.
- Dodržení minimálních vzdáleností silnice od nadzemního vedení, dle PNE 33 3301 a PNE 33 3302. Při **stavební činnosti nesmí dále dojít k odkrytí základu stožáru nadzemního vedení** bez jeho zajištění z důvodu narušení statiky. Vzdálenost zpevněné části silnice musí být min. 1 metr od paty sloupu VN a 0,5 metru od paty sloupu NN.
- **V OP VN není možno vysazovat stromy.**
- Požadujeme respektování **ochranného pásma venkovního vedení VN 22kV a elektrické stanice 22/0,4kV**, které dle č. 458/2000 Sb. §46 činí **7 metrů** od svislé roviny proložené krajními vodiči vedení.
- Sdělujeme Vám, že nadzemní vedení NN nemá ochranné pásmo; musí být však dodrženy vzdálenosti dle platných norem, zejména PNE 333302 a pro práci v blízkosti NN ČSN EN 50110-1 ed.2.
- Požadujeme respektování **ochranného pásma zemního kabelového vedení VN a NN**, které dle zákona č. 458/2000 Sb. §46 činí **1 metr** po obou stranách kabelového vedení
- **Stavebník zajistí ochranu zařízení** energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č.458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a příloženými podmínkami tak, **aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození**. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám, nebo u svých dodavatelů zejména tím, že beze zbytku splní podmínky, které tvoří nedílnou součást tohoto stanoviska.
- **K tomuto vyjádření je nutno pro stavební úřad doložit:** Aktuální údaje o existenci zařízení energetické společnosti ČEZ Distribuce a.s. Vyjádření k existenci sítě je k dispozici na webových stránkách společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (geoportál) nebo je možno zažádat na kterémkoliv Call centru společnosti ČEZ a.s.
- Sdělení existence sítě je u ČEZ Distribuce evidována pod č. 0101307961, platná do 12.11.2020

- Žádost je na ČEZ Distribuci evidovaná pod ozn.: **P\_OBL\_OHRADA.10455089**
- Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů VN dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
- Ochranné pásmo venkovního vedení VN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „POZOR – ochranné pásmo vedení VN“ z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma
- V případě úprav požadujeme, dodržení výšky vodičů nad terénem, dle PNE 33 3301, PNE 33 3302 a pro práci v blízkosti vzdálenosti ČSN EN 50110-1 ed.2.

Toto stanovisko má platnost 12 měsíců od data vydání a lze ho použít pro účely stavebního povolení.

Při dalším kontaktu uvádějte číslo stanoviska 1109971591.

S pozdravem



Ing. Libor Socha  
Vedoucí oddělení správy energetického majetku

**Přílohy:**

1. Podmínky pro provádění činností v OP nadzemních vedení
2. Podmínky pro provádění činností v OP podzemních vedení
3. Podmínky pro provádění činností v OP elektrických stanic