

AGERIS s.r.o.
Bc. Jakub Hloušek
Jeřábkova 5
602 00 Brno

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: 1000/20
Vyřizuje:
Tel.:
Datum: 18.06.2021

k.ú. Spešov a k.ú. Jestřebí - společná zařízení (polní cesty HC1, DC7, VC1, DC6, HC2, C6B, C9 a , protierozní mez PM1, investor Státní pozemkový úřad - vyjádření

Ve vyhrazeném obvodu, kde budou prováděny komplexní pozemkové úpravy, se nachází vodovodní přivaděč Lt 250 a s ním související objekty. Součástí vodovodu jsou také vodní zdroje včetně ochranného pásma. Provozovatelem vodohospodářských zařízení je VAS, divize Boskovice. Majitelem těchto zařízení je „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí okresu Blansko. Část polní cesta C6B (SO07) je v ochranném pásmu vodního zdroje Spešov – část II.B , OP II.stupně – vnější. Část polní cesty C9 (SO08) je v těsné blízkosti ochranného pásma II. stupně vnější (Spešov – HVS-6-část II.B) Vodovodní přivaděč Lt250 bude dotčen polní cestou C9(SO08) a polní cestou HC2 (SO06).

Požadujeme dodržet následující požadavky:

1. V rámci pozemkových úprav je třeba respektovat vodovod pro veřejnou potřebu včetně vodojemu, vodních zdrojů a ochranného pásma u vodních zdrojů (OP), přípojky NN pro zdroj atd. Pro jejich přesné určení je třeba na VAS objednat vytyčení (provoz 02 vodovody Blansko, Poříčí 20a -).
2. Hranice ochranného pásma vodního zdroje jsou stanoveny rozhodnutím vodoprávního úřadu. V ochranném pásmu vodního zdroje 1. stupně nesmí dojít k žádným zásahům. V ochranném pásmu 2. stupně vnitřním nebudou prováděny žádné terénní úpravy. V OP je nutné postupovat tak, aby byla zajištěna obecná ochrana vod. Budou dodrženy požadavky z hydrogeologického posouzení rekonstrukce polní cesty v ochranném pásmu vodního zdroje Spešov (ENVI-AQUA, s.r.o., 11/2020), za to zejména:
 - o Používané stroje musí být ve velmi dobrém technickém stavu, který musí být ověřen před zahájením prací a kontrolován (kontroly zaměřit na úniky pohonných hmot a olejů) jednak denně obsluhou, jednak týdně nadřazeným technikem. Zjištěné závady musí být ihned odstraněny. Údržba, doplňování PHM, doplňování olejů a jejich výměna a opravy mechanismů nesmí být prováděny na území ochranných pásem.
 - o Stroje musí být vybaveny dostatečně velkými nepropustnými vanami k zachycení uniklých produktů a dostatečným množstvím sorbentů.
 - o Nezřizovat dočasné sklady pohonných hmot, olejů, stavebních materiálů apod. ani dočasná sociální zařízení, parkoviště pro motorová vozidla atd.
 - o Případný havarijný únik škodlivin do horninového prostředí bude neprodleně oznámen provozovateli vodárenského odběru podzemní vody a okamžitě likvidován.
 - o Dalším možným nebezpečím je nedodržení technologických postupů hloubení rýh a výkopů. Nejen z hydrogeologického hlediska (tvorba nežádoucích bariér nebo privilegovaných cest pro infiltrované srážky a podzemní vodu), ale i z hlediska ochrany půdního fondu a krajiny je

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Divize Boskovice
17. listopadu 14, 680 19 Boskovice
Bankovní spojení: 19 - 4870110287/0100
sekretariát: +420 516 427 236, e-mail: sekretariat@vasbo.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

www.vodarenska.cz

- žadující po skrytí půdní vrstvy a hornin a provedených stavebních pracích realizovat zához rýh a výkopů, pokud možno v původním vrstvení.
3. Pro případ úniku pohonných hmot a olejů bude zpracován havarijní plán.
 4. V rámci komplexních pozemkových úprav se mohou změnit vlastníci pozemků, v nichž se nachází vodovod, nebo další vodohospodářské objekty. Z tohoto důvodu požadujeme, aby na „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí (majitel vodovodu) byly uzavřeny smlouvy o zřízení věcného břemene mezi novými vlastníky pozemků a Svazkem VaK. Svazek VaK má sídlo v Boskovicích, ul. 17. listopadu č.14 (ing. Sláma, tel. 602710137).
 5. Vodovodní přivaděč, který se nachází v místě stavby má zásadní důležitost v zásobování velké části okresu pitnou vodou, proto je nutné při provádění stavebních prací v místech jejich dotčení dbát na to, aby nebyly stavbou poškozeny při provádění stavby ani užíváním v budoucnu. Jakákoliv změna v provádění stavby, která se dotkne vodovodních přivaděčů nesmí být provedena bez předchozího odsouhlasení na VAS.
 6. Ochranné pásmo vodovodu je min. 1,5 m na obě strany od povrchu potrubí. Je konkrétně stanoveno v Zákoně o vodovodech a kanalizacích – č. 274 z r. 2001 Sb. V ochranném pásmu nesmí být umísťovány stavby, vysazovány trvalé porosty, snižováno nebo nadměrně zvyšováno krytí vodovodu.
 7. Při návrzích cest a terénních úprav nesmí dojít ke snížení krytí vodovodu pro veřejnou potřebu.
 8. Veškeré stavbou případné dotčené armatury na vodovodu včetně poklopů je třeba osadit odborným způsobem do úrovně upraveného terénu. Ke kontrole provedení budou přizváni pracovníci VAS, divize Boskovice (pracovníci provozu 02 - viz výše).
 9. Stromy a keře budou umístěny min. 1,5 m od povrchu vodovodu pro veřejnou potřebu a s ním souvisejících objektů a zařízení.
 10. K vodovodu musí být zajištěn příjezd pro vozidla VAS i po provedení výše popsaných společných zařízení.
 11. K průběžným kontrolám stavby v místech dotčení námi provozovaných vodohospodářských zařízení a v jejich blízkosti požadujeme přizvat ke kontrole splnění uvedených požadavků pracovníka VAS, divize Boskovice (pracovník provozu – viz výše). S pracovníky VAS bude nutné řešit problémy, které v rámci stavby nastanou. V místech, kdy budou prováděny zemní práce v těsné blízkosti vodovodu je nutné dbát zvýšené opatrnosti při výkopových pracích a nesmí dojít k poškození potrubí, šachty na potrubí, obsypu, lože nebo signalizačního vodiče apod.
 12. V případě, že v průběhu stavby dojde k poškození vodovodu pro veřejnou potřebu nebo dalších vodohospodářských objektů s ním souvisejících, požadujeme okamžité oznámení na VAS (rovněž příslušnému pracovníku provozu). Dále je nutné neprodleně zajistit opravu poškozeného potrubí odbornou firmou, s provedením kontroly před zásypem pracovníkem VAS. Nejlépe je formou objednávky požádat o provedení opravy VAS.
 13. Konkrétní zásahy do námi provozovaných vodohospodářských zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav je třeba předem projednat na VAS, divize Boskovice.

VODÁRENSKÁ
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Boskovice
17. listopadu 14, 680 19 Boskovice
-29-

Ing. Jaromír Zukał
vedoucí technického úřadu



Platnost našeho vyjádření je 2 roky od data jeho vyhotovení.