



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE

Územní odbor Pardubice
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPE-69590-2/ČJ-2022-170606

Pardubice 8. srpna 2022

Počet stran: 2

Sella & Agreta s. r. o.
T. G. Masaryka 620
56501 Choceň**Stanovisko DI k projektové dokumentaci pro stavební řízení**

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, dopravní inspektorát, jako dotčený orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, se na podkladě Vaší žádosti, ze dne 3. srpna 2022, seznámil s předloženou projektovou dokumentací. Jedná se o projektovou dokumentaci stavby „Polní cesta C11 v k.ú. Vyšehněvice“. Předmětem stavby je rekonstrukce stávající účelové komunikace v úseku mezi polní cestou PC2 v k. ú. Rohovládova Bělá a obcí Vyšehněvice v délce cca 540 m. Stavbou je předpokládáno zřízení polní cesty o šířce vozovky 3,5 m. Na vjezdu do obce Vyšehněvice je předpokládáno zřízení zpomalovacího prvku. V km cca 0,220 stavby je navrženo provedení výhybny o celkové délce cca 32 m. Součástí stavby je i provedení doprovodné zeleně o délce cca 85 m, 60 m a 70 m.

Dopravní inspektorát souhlasí s předloženou projektovou dokumentací stavby „Polní cesta C11 v k.ú. Vyšehněvice“ ke stavebnímu řízení pouze při splnění následujících podmínek:

- 1) Šířka předmětné komunikace musí být zvolena na základě kategorie polní cesty (hlavní x vedlejší).
- 2) Provedení zpomalovacího prvku musí být provedeno dle platných TP85 schválených MDČR tak, aby byl umožněn bezpečný průjezd cyklistů (buď dlouhý práh nebo zpomalovací polštář).
- 3) Označení zpomalovacího prvku musí být upraveno dle platných TP65 a TP65.
- 4) Označení připojení účelové komunikace na komunikaci místní v obci Vyšehněvice bude upraveno dle platných TP65 a TP169.
- 5) Vzdálenost doprovodné zeleně od komunikace musí umožňovat bezpečný provoz silničních i zvláštních vozidel.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Rožkova 2757
530 02 Pardubice

www.policie.cz

Tel.: 974 566 250
E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz
ID DS: ndihp32

Toto stanovisko smí být použito pro účely stavebního řízení pouze v období 12 měsíců od data vydání.

Žádáme Vás, při písemném styku uvádějte naše číslo jednací.

Zpracoval:

por. Ing. Jiří Moučka

tel.: 974566257

npor. Ing. Miroslav Vápeník
vedoucí dopravního inspektorátu
z r. por. Ing. Jiří Moučka
podepsáno elektronicky