

## VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH ČINNOSTÍ V OCHRANNÉM PÁSMU VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY NEBO V JEHO BLÍZKOSTI

- Za stavební činnost se považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu vodohospodářské infrastruktury (VHI) nebo ve vymezeném staveništi (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a dále také činnosti prováděné mimo ochranné pásmo VHI nebo mimo vymezené staveniště, pokud by takové činnosti mohli ohrozit bezpečnost a spolehlivost zařízení VHI.
- PD předkládaná stavebnímu úřadu musí být v souladu s platným vyjádřením společnosti Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.
- Veškeré manipulace na vodovodní a kanalizační síti pro veřejnou potřebu, provádí pouze a výhradně společnost Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., která je zodpovědná za dodávku a kvalitu pitné vody, a za odvádění a čištění odpadních vod, není-li v tomto vyjádření uvedeno jinak.
- Před zahájením stavební činnosti, nejméně 5 pracovních dnů předem, požádá stavebník o vytýčení podzemních vedení VHI včetně jejich ochranného pásma v obvodu staveniště. Dříve nesmí být započata stavební činnost.

**Vodovod vytý í** - mistr vodovodu Marek Jindra (tel.: +420 734 133 958, e-mail: [jindra@vakjes.cz](mailto:jindra@vakjes.cz)).

**Kanalizaci vytý í** - mistr kanalizace Petr Hošek (tel.: +420 734 113 895, e-mail: [hosek@vakjes.cz](mailto:hosek@vakjes.cz)).

- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou zařízení VHI v rámci staveniště a s podmínkami platného vyjádření.
- V případě dotčení, obnažení vodovodu, kanalizace, případně domovních přípojek VHI je třeba bezodkladně kontaktovat zástupce společnosti Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. k jejich kontrole.
- Při provádění stavební činnosti nesmí být do kanalizace v majetku společnosti Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. vypouštěny žádné dešťové vody, technologické vody, oplachy, atd.
- Kanalizací odváděná odpadní voda musí vyhovovat bez výhrad příslušným kanalizačním řádům.
- Při provádění stavební činnosti je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození zařízení VHI nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude používáno nevhodné nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických a motorových nářadí.
- Vodovodní armatury a kanalizační poklopy vstupních šachet v obvodu staveniště nesmí být stavbou dotčeny a musí být po celou dobu výstavby přístupné pro provozní manipulaci.
- Uložení sítí technického vybavení musí odpovídat normě ČSN 73 6005, Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- Stavebník předá protokolárně vlastníkovvi VHI překopy, které kříží vodovod a kanalizaci před jejich zasypáním. Při nedodržení této podmínky stavebník na vyzvání vlastníka VHI odkryje křížení a provede kamerovou prohlídku v potrubí na své náklady.
- Odkrytá zařízení VHI budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.
- Při provádění stavební činnosti pomocí bezvýkopových technologií bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení zařízení VHI v místě křížení na náklady stavebníka, pokud není v platném vyjádření uvedeno jinak. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být bezvýkopová technologie použita.
- Na základě § 23 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů je stavebník nově prováděných úprav terénu, včetně zásahu do pozemních komunikací nebo jiných staveb v ochranném pásmu, v jehož zájmu se tyto zásahy provádějí, povinen na svůj náklad neprodleně přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řádu a kanalizační stoky mající vazbu na terén, pozemní komunikaci, nebo jinou stavbu.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 1211

tel.: +420 584 411 545

e-mail: [info@vakjes.cz](mailto:info@vakjes.cz)

www: [www.vakjes.cz](http://www.vakjes.cz)

bankovní spojení:

číslo účtu:

Komerční banka, a.s.

5939330267/0100

IČ: 651 38 066

DIČ: CZ65138066

ID DS: kncgujn

- Případné výškové úpravy zařízení VHI provede společnost Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka a. s. na základě objednávky stavebníka, na náklady stavebníka. Rozsah a způsob výškové úpravy šachet kanalizace a vodovodní armatury bude stanoven protokolárně před vlastním prováděním prací.
- V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace lze zřídit krátkodobé skládky stavebního materiálu pouze po předchozím písemném souhlasu vlastníka VHI.
- Upozorňujeme na možné uložení domovních přípojek VHI. Domovní a kanalizační přípojky nejsou v majetku ani ve správě (evidenci) společnosti Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.
- STAVEBNÍ ČINNOSTI JE MOŽNÉ REALIZOVAT POUZE PŘI DODRŽENÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH V PLATNÉM VYJÁDŘENÍ. NEBUDOU-LI TYTO PODMÍNKY DODRŽENY, BUDOU STAVEBNÍ ČINNOSTI POVAŽOVÁNY ZA ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ BEZ NAŠEHO SOUHLASU. JAKÉKOLIV ZMĚNY ROZSAHU STAVBY, KTERÉ BY SE DOTÝKALY ZAŘÍZENÍ VHI, OCHRANNÉHO PÁSMU VODOVODU A KANALIZACE, MUSÍ BÝT PŘEDEM ZNOVU PROJEDNÁNY A PÍSEMNĚ ODSOUHLASENY.
- NEDODRŽENÍ PODMÍNEK UVEDENÝCH V PLATNÉM VYJÁDŘENÍ ZAKLÁDÁ ODPOVĚDNOST STAVEBNÍKA ZA VZNIKLÉ ŠKODY.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 1211

tel.: +420 584 411 545	e-mail: <a href="mailto:info@vakjes.cz">info@vakjes.cz</a>	bankovní spojení: Komerční banka, a.s.	IČ: 651 38 066	ID DS: kncgujn
	www: <a href="http://www.vakjes.cz">www.vakjes.cz</a>	číslo účtu: 5939330267/0100	DIČ: CZ65138066	