

Číslo vyjádření: **VYJ-2021-575**
Vyřizuje: Radek Winiarski
Datum: 21.10.2021

Čj. žadatele:

"Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."
Rokycanova č.p. 114
Litomyšlské Předměstí

spacek@agroprojekce.cz

VYJÁDŘENÍ K PŘEDPROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

Účel vyjádření: předprojektová příprava - obecná (Platnost vyjádření je 2 roky)
Stavba/akce: **HC1-4 a poldr k.ú. Supíkovice, HC6.1 k.ú. Nová Ves u Jeseníka a HC6.2 v k.ú. Hradec u Jeseníka**
Katastrální území: Nová Ves u Jeseníka
Parcely: Nová Ves u Jeseníka, parc. č. 71, 83, 88, 91, 100, 459, 460, 482, 483, 795, 796, 797, 804
Stavebník: **"Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.", Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Rokycanova, č.p. 114, 56601**

DOJDE K DOTČENÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY, PŘÍPADNĚ ZÁJMŮ VAK

Ve vymezeném staveništi, případně v jeho blízkosti, se **NACHÁZÍ** vedení vodohospodářské infrastruktury (VHI) pro veřejnou potřebu v majetku společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. (VAK). Jedná se o:

1. **VODOVODNÍ PŘIVADĚCÍ ŘAD - PVC 160**
2. **VODOVODNÍ ZASOBOVACÍ ŘAD - PVC 110**
3. **KANALIZAČNÍ STOKA (oddílná - splašková) - PVC 200**

- Sítě jsou zakresleny v situaci VHI. SÍTĚ VHI JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ. Ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok je vymezeno podle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Znění § 23 je uvedeno v příloze tohoto vyjádření.
- Upozorňujeme na uložení domovních přípojek VHI v zájmovém území. Domovní vodovodní a kanalizační přípojky nejsou v majetku ani ve správě a v evidenci VAK. Vlastníkem vodovodní a kanalizační přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci.
- Upozorňujeme na možné uložení dešťové kanalizace v zájmovém území. Dešťová kanalizace není v majetku ani ve správě a v evidenci VAK.
- Upozorňujeme na možnou VHI v majetku jiných správců.

Proti NÁVRHU stavby nemáme námitek, při splnění podmínek uvedených v tomto vyjádření.

- Stavba bude navržena v OCHRANNÉM PÁSMU ZAŘÍZENÍ VHI. Při dotčení sítí VHI s nově budovanou infrastrukturou požadujeme dodržování normy ČSN 73 6005, Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- Odvedení dešťových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu je NEPŘÍPUSTNÉ.
- Konstrukce zpevněných ploch a terénní úpravy nad VHI nesmí snížit nezámraznou hloubku VHI.
- Požadujeme bezpodmínečné dodržování VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK, které jsou součástí tohoto vyjádření.
- POKUD SI STAVBA VYŽÁDÁ VÝŠKOVOU ÚPRAVU VODÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ, VÝŠKOVOU ÚPRAVU ZAŘÍZENÍ VHI PROVEDE VAK NA ZÁKLADĚ OBJEDNÁVKY STAVEBNÍKA, NA NÁKLADY STAVEBNÍKA.
- Všechny povrchové části VHI dotčeny stavbou budou stavebníkem protokolárně předány VAKu, při ukončení stavby.
- Stavebník předá po dokončení stavby geodetické zaměření realizované stavby zasahující do OP VHI provedené úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem. Geodetické zaměření bude předáno v digitální podobě (DGN).

DALŠÍ STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PŘEDLOŽTE K VYJÁDŘENÍ.

TOTO VYJÁDŘENÍ **NELZE** POUŽÍT PRO REALIZACI NOVÉ STAVBY, REKONSTRUKCI STAVBY NEBO ZMĚNY POLOHY STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ. ROVNĚŽ **NENAHRAZUJE** VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI. TOTO VYJÁDŘENÍ **NENÍ** TAKÉ MOŽNÉ POUŽÍT PRO JEDNÁNÍ S ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY VE VĚCÍCH ÚZEMNÍHO

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 1211

tel.: +420 584 411 545 e-mail: info@vakjes.cz bankovní spojení: Komerční banka, a.s. IČ: 651 38 066 ID DS: kncgujn
www: www.vakjes.cz číslo účtu: 5939330267/0100 DIČ: CZ65138066

PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU DLE ZÁKONA Č. 183/2006 SB. V PLATNÉM ZNĚNÍ A **NELZE** HO POUŽÍT NAPŘ. PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU O PROVEDENÍ STAVBY ATD.

PŘEVZETÍM VYJÁDŘENÍ SE ŽADATEL ZAVAZUJE SEZNÁMIT STAVEBNÍKA S CELÝM OBSAHEM VYJÁDŘENÍ. NEDODRŽENÍ PODMÍNEK UVEDENÝCH V TOMTO VYJÁDŘENÍ ZAKLÁDÁ ODPOVĚDNOST STAVEBNÍKA ZA VZNIKLÉ ŠKODY.

Při dalším jednání v této věci používejte naše číslo vyjádření VYJ-2021-575 .

Přílohy:

1. Obecné podmínky (ObecnePodminky.pdf)
2. Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok (OP_VR_KS.pdf)
3. Situace VHI (Mapa_VYJ-2021-575.pdf, Vector_VYJ-2021-575.dwg)



Robert Černý
technický ředitel