

Vaše značka / ze dne: / 10.01.2024
Naše značka: O24070221724

Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:



Státní pozemkový úřad - Pobočka
Beroun
Ing. Petr Procházka
č.p. 6
268 01 Kotopeky

Datum: 24.01.2024

Stavební povolení – bez záměru napojení na vodohospodářské sítě

Název stavby: Rekonstrukce a novostavba polních cest C2, C11 včetně příkopů v k.ú. Kotopeky

Místo stavby: k.ú. Kotopeky, Praskolesy – Kotopeky parc. č. 1/3, 357, 700, 706, 709, 711, 713, 714, 716, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 73/1, 741, 742, 744, 748, 75, 753, 757, 758, 759, 761, 763, 764, 765, 766, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 80/4, Praskolesy parc. č. 1511, 1512

Stavebník: Státní pozemkový úřad - Pobočka Beroun, Kotopeky , č.p. 6, 26801


Předložené podklady:

- žádost o vyjádření, zájmové území v KM, STZ, situační výkres širších vztahů, koordinační situační výkres 1-4.část (v M 1:500, Ing. M. Kolář)
- Popis stavby: Jedná se o rekonstrukci polní cesty C2, propustku DN 1000. Výstavbu nové polní cesty C11 a podélných propustků DN600. Stavba řeší rekonstrukci a novostavbu polních cest včetně svodných příkopů a rekonstrukci odvodňovacího příkopu v k. ú. Kotopeky. Stávající plochy jsou využívány především pro zemědělskou techniku. Plochy jsou navrženy s ohledem na zabezpečení bezpečnosti a plynulosti pohybu a provozu jejich účastníků. Polní cesty jsou navrženy tak, aby plynule navazovaly na stávající stav. Polní cesta C2 je napojena na silnici č. II/117 pomocí sjezdu S14 a místní komunikaci vedoucí z intravilánu obce Kotopeky. Polní cesta C11 je napojena na místní komunikaci vedoucí z intravilánu obce Kotopeky a dále na plánovanou PC C25 v k. ú. Praskolesy. Pro stavbu tohoto charakteru není třeba řešit napojení na tech. infrastrukturu.


Sdělujeme, že v trase plánované stavby v k. ú. Kotopeky provozuje naše společnost vodovod pro veřejnou potřebu. V příloze zasíláme situaci v tištěné a digitální podobě. V situaci nemusí být zakresleny všechny vodovodní přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků. Dle §23 zákona č.274/2001Sb. se jedná o umístění stavby v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok.

Požadujeme splnění následujících podmínek:

1. Před prováděním prací je nutné vytyčení vodovodních řadů v místech možných střetů.
2. Oznámit termín zahájení a ukončení prací v předstihu 20 pracovních dnů a zabránit poškození vodohospodářských zařízení.
3. Ve vzdálenosti dle ČSN 73 60 05 až 1m nutno zajistit ruční provádění výkopů.
4. Při odkrytí zařízení vodovodu v naší správě požadujeme přizvat zástupce naší společnosti před záhozem a zakrytím.
5. Při provádění zásypu je nutno dodržet původní uložení a ochranu potrubí (obsyp pískem, betonové bloky, signální kabel apod.).
6. Při výstavbě budou povrchové prvky vodohospodářských sítí umístěny do nivelety nové zpevněné plochy. Pokud dojde k výrazné změně stávajícího krytí, bude nutné toto předem projednat a odsouhlasit se zástupci naší společnosti.
7. Neumísťovat stavby, konstrukce ani jiná podobná zařízení, která brání zajištění kontroly, úpravy a údržby. V ochranném pásmu nevysazovat dřeviny - stromy a keře nebo jiné trvalé porosty. Výsadbu v blízkosti ochranného pásma je zároveň účelné zvažovat tak, aby budoucí rozsah vzrostlé dřeviny nezasahoval do pásma a aby nemohla být dřevina poškozena při opravách potrubí.
8. Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude provedena před položením poslední vrstvy komunikace. Technickou přejímku povrchových prvků vodohospodářských sítí provede proti objednavce provozní středisko. Předání všech povrchových prvků vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě písemně potvrzeno zástupcem naší společnosti. Toto potvrzení bude doloženo ke kolaudaci.



Dále sdělujeme:

- Kontrolu podmínek, vytyčení našich sítí si objednávejte u našeho provozu Hořovicko (ZC Hořovice, ).

Souhlasíme se stavbou: „Rekonstrukce a novostavba polních cest C2, C11 včetně příkopů v k.ú. Kotopeky“ při dodržení našich podmínek.



vedoucí technického úseku

Příloha: Mapa_O24070221724.pdf, ověřený situační výkres širších vztahů

Platnost vyjádření O24070221724 je jeden rok ode dne jeho vystavení.