

Vaše značka / ze dne: / 28.04.2022
Naše značka: O221-7793/2022

Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:



Datum: 20.05.2022

VDI PROJEKT s.r.o.
trida Miru 109
530 02 Pardubice

Územní nebo stavební řízení - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě

Název stavby: Rekonstrukce PC C2, svodný příkop SP1, SP2, propustek P11, novostavba PC C11, rekonstrukce OP1

Místo stavby: k.ú. Kotopeky

Stavebník: ČR-SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Beroun

Předložené podklady:

- původní dopis, STZ, koordinační výkres 1.- 4.část, situační výkres širších vztahů (v 1:10000, Ing. V. Lexa)
- **Popis stavby:** Jedná se o rekonstrukci polní cesty C2, propustku DN 1000. Výstavbu nové polní cesty C11 a podélných propustků DN 600. Polní cesty jsou navrženy tak, aby plynule navazovaly na stávající stav. Polní cesta C2 je napojena na silnici č. II/117 pomocí sjezdu S14 a místní komunikaci vedoucí z intravilánu obce Kotopeky. Polní cesta C11 je napojena na místní komunikaci vedoucí z intravilánu obce Kotopeky a dále na plánovanou PC C25 v k. ú. Praskolesy. Pro stavbu tohoto charakteru není třeba řešit napojení na tech. infrastrukturu. V rámci realizace budou pokáceny stávající dřeviny v tělese polních cest a příkopů. Do příkopů budou dle potřeby zaústěny stávající meliorace. Voda z vozovky je příčným a podélným spádem odváděna do cestních příkopů a dále do příkopu OP1, zaústěného v k. ú. Praskolesy do stávajícího silničního příkopu komunikace III/11710 Kotopeky-Praskolesy. Vody jsou dále odváděny do Cerveného potoka.

Sdělujeme, že v trase stavby v k. ú. Kotopeky provozuje naše společnost vodovod pro veřejnou potřebu. V situaci nemusí být zakresleny všechny vodovodní přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků. Dle §23 zákona č.274/2001Sb. se jedná o umístění stavby v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok.

K takto předložené situaci máme následující podmínky:


1. Před prováděním prací je nutné vytyčení vodovodních řadů v místech možných střetů.
2. Oznámit termín zahájení a ukončení prací a zabránit poškození vodohospodářských zařízení.
3. Ve vzdálenosti dle ČSN 73 60 05 až 1m nutno zajistit ruční provádění výkopů.
4. Při odkrytí zařízení vodovodu v naší správě požadujeme přizvat zástupce naší společnosti před záhozem a zakrytím.
5. Při provádění zásepů je nutno dodržet původní uložení a ochranu potrubí (obsyp pískem, betonové bloky, signální kabel apod.).
6. Při výstavbě budou povrchové prvky vodohospodářských sítí umístěny do nivelety nové zpevněné plochy. Pokud dojde k výrazné změně stávajícího krytí, bude nutné toto předem projednat a odsouhlasit se zástupci naší společnosti.
7. Neumísťovat stavby, konstrukce ani jiná podobná zařízení, která brání zajištění kontroly, úpravy a údržby. V ochranném pásmu nevysazovat dřeviny - stromy a keře nebo jiné trvalé porosty. Výsadbu v blízkosti ochranného pásma je zároveň účelné zvažovat tak, aby budoucí rozsah vzrostlé dřeviny nezasahoval do pásma a aby nemohla být dřevina poškozena při opravách potrubí.
8. Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude provedena před položením poslední vrstvy komunikace. Technickou přejímku povrchových prvků vodohospodářských sítí provede proti objednatelce provozní středisko. Předání všech povrchových prvků vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě písemně potvrzeno zástupcem naší společnosti. Toto potvrzení bude doloženo ke kolaudaci.



Dále sdělujeme:

- Kontrolu podmínek, vytyčení našich sítí si objednávejte u našeho provozu Hořovicko (ZC Hořovice, [redacted]).

Souhlasíme se stavbou: „Rekonstrukce PC C2, svodný příkop SP1, SP2, propustek P11, novostavba PC C11, rekonstrukce OP1“ při dodržení našich podmínek.



Příloha: situace vodovodu, ověřený situační výkres širších vztahů

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne jeho vystavení.



