



Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Provoz vodovodů Lanškroun
Dukelská 924, 563 01 Lanškroun

Žadatel:

svoboda.plan s.r.o.

391

Dolní Čermná

Investor:

Městys Dolní Čermná

76

Dolní Čermná

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby od společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Číslo jednací: LA/VB/23/1328_1

Název akce: **Společná zařízení v k.ú. Dolní Čermná - Polní cesta C27**

Zájemové území: **Dolní Čermná 8702 poz. (Dolní Čermná)**

Datum vydání vyjádření: **06.06.2023**

Platnost tohoto vyjádření: **1 rok**

Vyřizuje: **Ing. Vilém Blümel**

Telefon: **+420 463 030 278, +420 731 680 085**

K této akci bylo(a) vydáno(a) vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. a bez tohoto (těchto) vyjádření není toto vyjádření samostatně platné: LA/VB/23/1328

VaK Jablonné nad Orlicí, a. s. – provoz vodovodů Lanškroun souhlasí s předloženou projektovou dokumentací na stavbu „Společná zařízení v k.ú. Dolní Čermná - Polní cesta C27“ za těchto podmínek:

- požadujeme zvednutí poklopů na hydrantech, šoupatech a přípojkách do úrovně nivelety komunikace nebo chodníku
- je nutné zachovat hloubku vodovodu a vodovodních přípojek min. 1,10 m od nivelety vozovky nebo chodníku
- před započítím zemních prací je potřeba požádat o vytyčení vodovodního řádu
- po skončení stavby je nutné požádat o kontrolu ventilů na vodovodních přípojkách, šoupat a hydrantů včetně kontroly poklopů
- pokud se během stavby zjistí, že není dodržena min. vzdálenost odvodnění a hloubka 1,20-1,50 m od líce potrubí vodovodu, zajistí investor na své náklady přeložení vodovodu
- započítí stavebních prací na komunikaci musí být oznámeno 1 měsíc předem na VaK Jablonné nad Orlicí, a. s. – provoz vodovodů Lanškroun.

Pro výše označené zájemové území je ZSPS - Ing. Vilém Blümel, tel. +420 463 030 278.

Vyjádření pozbývá platnosti:

- Uplynutím vyznačené doby platnosti vyjádření
- Změnou rozsahu zájemového území
- Změnou důvodu k vyjádření uvedeného v žádosti

Toto vyjádření souvisí s:

ke stejné žádosti: LA/VB/23/1328

Ing. Vilém Blümel

Vedoucí provozu vodovodů Lanškroun
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.,