



ÚSOVSKO a.s., č.p. 33, 789 73 Klopina

IČO: 607 93 015, skupinové DIČ: CZ699000025, zápis v OR u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 1033
Tel.: +420/583 484 111, Fax: +420/583 484 100, podatelna@usovsko.cz, www.usovsko.cz, ID schránky n58u2xz

AGROPROJEKT PSO, s r.o.
Slavičkova 840/1b
638 00 Brno

Váš dopis značky / ze dne
105-3277-22 / 18. října 2022

Naše značka

Vyřizuje
Ing. Pavel Ondráček

Klopina
20.10.2022

Věc:

„Realizace PSZ v k.ú. Rohle - I. etapa“, k.ú. Rohle

Stavebník : SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, pobočka Šumperk

Účel stanoviska : Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE **NACHÁZÍ** VODOVODNÍ POTRUBÍ V NAŠEM VLASTNICKVÍ A V NAŠÍ SPRÁVĚ. Jedná se o výtlačný vodovodní řad v vrtu do vodojemu : PE 2". Vodovod slouží k zásobování pitnou vodou našich objektů , tak k zásobování obyvatel v obci Rohle.

Podmínky pro realizaci stavby:

- Křížení a souběh vodovodu s kanalizačním potrubím musí být v souladu s ČSN 736005, tab. 1 a 2.
- V případě křížení PVC potrubí DN 300 (objekt SO-04) s vodovodem požadujeme dodržet v místě křížení min. svislou vzdálenost 0,10 m a v souběhu min. vodorovnou vzdálenost 0,6m.
- V případě čištění vodního toku Rohelka (objekt SO-03) požadujeme zachovat minimální krytí na vodovodním řadu 1,2 m .
- Trasu vodovodu nelze přesně vytýčit , k dispozici je pouze situační snímek s předpokládanou trasou vodovodu (viz. Příloha č.1). Přesné směrové a výškové umístění vodovodu bude nutno ověřit zhotovením ručně kopaných sond.
- V místě předpokládaného křížení s novým potrubím PVC DN 300 budou výkopové práce prováděny ručně.
- Toto stanovisko se nevztahuje k jakémukoliv zásahu na stávajícím vodovodu (přeložka, odpojení, úprava apod.). Případný zásah na vodovodu musí být řešen samostatným stanoviskem a musí být odsouhlasena projektová dokumentace přeložky vodovodu !
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes vodovod uložením betonových panelů v místě přejezdu vodovodu.
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení vodovodu v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s vodovodem byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od vodovodu, který zajistí nepoškození vodovodu během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.



ÚSOVSKO a.s., č.p. 33, 789 73 Klopina

IČO: 607 93 015, skupinové DIČ: CZ699000025, zápis v OR u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 1033
Tel.: +420/583 484 111, Fax: +420/583 484 100, podatelna@usovsko.cz, www.usovsko.cz, ID schránky n58u2xz

- Odkrytý vodovod bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jeho poškození, případně proti mrazu.
- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození vodovodu (vč. drobných vrypů do PE potrubí, výstražné fólie, atd.) majiteli a provozovateli.
- Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu vodovodu. Kontrolu provede pracovník společnosti ÚSOVSKO a.s. (Ing. Pavel Ondráček , 602 548 187 , ondracek@usovsko.cz). Kontrolu je třeba objednat min. 2 dny předem.
- O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být vodovod zasypán. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele a vlastníka vodovodu, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození vodovodu během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s vodovodem.
- Budou-li dodrženy výše uvedené podmínky, s výše uvedenou stavbou **Souhlasíme.**
- ÚSOVSKO a.s. si vyhrazuje právo vydání případných dalších podmínek, pokud by to okolnosti výstavby vyžadovaly.

Naše vyjádření platí pouze pro území vyznačené v PD „Realizace PSZ v k.ú. Rohle - I. etapa“ a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Příloha č. 1 : Situace – Vodovod Rohle

Ing. Pavel Ondráček
Úsovsko a.s.

ÚSOVSKO a.s.
Klopina č. 33, 789 73 Úsov
IČO: 607 93 015, DIČ: CZ699000025
-29-