PŮDORYSNÉ SCHÉMA ŘÍMS

1:20

ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE ŘÍMSY – MOSTOVKA



PŮDORYSNÉ SCHÉMA ŘÍMS

1:20

ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE ŘÍMSY – PŘEDPOLÍ



VÝKAZ VÝMĚR:

VÝKAZ VÝZTUŽE – MOSTOVKA							
č. pol.	Průměr [mm]	Délka [mm]	Počet [ks]	Tvar	Celkem [m]		
					ø8	ø10	ø16
64	16	5650	8		---	---	45.2
65	10	5650	120		---	678.0	---
66	10	2312	108		---	249.7	---
67	10	2241	108		---	242.1	---
68	16	2650	8		---	---	21.2
69	10	2650	120		---	318.0	---
S9	8	300	350		105.0	---	---
CELKEM				m'	105.0	1487.8	66.4
				kg/m'	0.395	0.617	1.578
				kg	41.5	918.0	104.8
				kg	1064.3		
MATERIÁL: OCEL – B 500B, VÝZTUŽ JE KÓTOVÁNA NA STŘEDNICI VÝZTUŽE V mm!							

PRŮMĚR PRUTU	øD
ø≤16 mm	4 D
ø>16 mm	7 D



KRYTÍ:

MINIMÁLNÍ: 45 mm
JMENOVITÉ: 50 mm – KOMPLETNÍ ŘÍMS

MATERIÁL:

OCEL: B500B – VÝZTUŽ BETONOVÉ KONSTRUKCE MOSTOVKY – VÁZANÁ

POZNÁMKY:

- VÝZTUŽ JE KÓTOVÁNA NA STŘEDNICI PRUTU!!!
- VÝKAZ VÝZTUŽE JE UVEDEN PRO ROZSAH VÝKRESU TVARU LEVÉ A PRAVÉ ŘÍMSY
- KONTROLNÍ TŘÍDA ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE 2
- ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1990, ČSN EN 1991
- NÁVRH ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE DLE ČSN EN 1992-1-1, ČSN EN 1992-3
- DODATEČNÁ VÝZTUŽ U MOSTNÍHO ZÁVĚRU BUDE PROVÁZÁNA PO ZABETONOVÁNÍ HLAVNÍ ČÁSTI MOSTOVKY
- V PRACOVNÍ SPÁŘE MEZI ETAPAMI BUDE VÝZTUŽE SVAŘENA
- KONKRÉTNÍ ŘEŠENÍ NAVÁZÁNÍ VÝZTUŽE MEZI ETAPAMI VÝSTAVBY BUDE ŘEŠENA VE SPOLUPRÁCI SE ZHOTOVITELEM A SKUTEČNÝM POSTUPEM VÝSTAVBY
- ZHOTOVITEL PROVEDE KONTROLU DOKUMENTACE PŘED ZADÁNÍM VÝZTUŽE DO VÝROBY!!!

PŘÍČNÝ ŘEZ ŘÍMSOU – LEVÁ

1:10

ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE ŘÍMSY – MOSTOVKA



PŘÍČNÝ ŘEZ ŘÍMSOU – LEVÁ

1:10

ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE ŘÍMSY – MOSTOVKA



DETAIL KOTVY ŘÍMSY

1:10

OCELOVÁ KOTVA ŘÍMSY



66 ø10–dl. 2312 mm – 108 ks



67 ø10–dl. 2241 mm – 108 ks



64 ø16–dl. 5650 mm – 8 ks
DOPLŇKOVÁ VÝZTUŽ PRO KOTVENÍ ŘÍMSY (DLE VL4 402.0

65 ø10–dl. 5650 mm – 120 ks

68 ø16–dl. 2650 mm – 8 ks
DOPLŇKOVÁ VÝZTUŽ PRO KOTVENÍ ŘÍMSY (DLE VL4 402.0

PŘÍČNÝ ŘEZ ŘÍMSOU – LEVÁ

1:10

ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE ŘÍMSY – PŘEDPOLÍ

PŘÍČNÝ ŘEZ ŘÍMSOU – LEVÁ

1:10

ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE ŘÍMSY – PŘEDPOLÍ



STUPEŇ PD:	DSP příloha č. 5 k vyhlášce 146/2008
OBJEDNATEL / STAVEBNÍK:	Česká republika - Státní pozemkový úřad adresa: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 email: chomutov.pk@spucr.cz telefon: 725 901 492 IČ: 013 12 774
ZPRACOVATEL:	[redacted] místo podnikání: [redacted] 438 01 Žatec provozovna: email: telefon: IČ:
ZOD. PROJEKTANT:	[redacted]
KRESLIL:	[redacted]
KONTROLOVAL:	[redacted]
AUTORIZACE:	

DATUM:	11 / 2021
ROZMĚR:	630 x 594
FORMÁT:	6 x A4
MĚŘÍTKO:	1 : 10, 50

NÁZEV PROJEKTU:

Projektová dokumentace, autorský dozor a GTP pro prvky PSZ v k.ú. Hrušovany u Chomutova

ČÁST DOKUMENTACE:

D.200.
MOSTNÍ OBJEKTY
- MOST M1

NÁZEV VÝKRESU:

VÝKRES VÝZTUŽE - ŘÍMSA

ČÍSLO VÝKRESU:	ČÍSLO PARÉ:
D.200.10	