



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 502, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Hanousek s r.o.
Barákova 2745/41
796 01 Prostějov

(datovou schránkou)

Váš dopis značky/ze dne	Číslo jednací KUJI 93942/2023 OZPZ 96/2023 Ča	Vyřizuje/telefon Markéta Čadová/564602530	V Jihlavě dne 10. 10. 2023
-------------------------	---	--	-------------------------------

**„Stavby prvků plánu společných zařízení v k. ú. Lukavec u Pacova – etapa I“
– souhrnné vyjádření**

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel Vaši žádost o stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Stavby prvků společných zařízení v k. ú. Lukavec u Pacova – etapa I“.

Stavebníkem je ČR – SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov, U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov, IČ 01312774.

Předmětem projektové dokumentace je výstavba polních cest (parc. č. 5568, 5272, 5453, 5437, 4861), tůň (parc. č. 5583, 5582, 5600) a revitalizace hlavního odvodňovacího zařízení (parc. č. 5115, 5116) v k. ú. Lukavec u Pacova.

Polní cesta VC17 – nově navržená

Zpevněná jednopruhá polní cesta s výhybnami kategorie P 4,0/20, šířka v koruně 4,0 m, návrhová rychlost 20 km/hod. Celková délka úpravy je 1 132,25 m.

Polní cesta HC6 – nově navržená

Zpevněná jednopruhá polní cesta s výhybnami kategorie P 4,5/30, šířka v koruně 4,5 m, návrhová rychlost 30 km/hod. Celková délka úpravy je 999,07 m.

Polní cesta HC19-R - rekonstrukce

Zpevněná jednopruhá polní cesta s výhybnami kategorie P 4,5/30, šířka v koruně 4,5 m, návrhová rychlost 30 km/hod. Celková délka úpravy je 1 036,16 m.

Polní cesta VC15 – nově navržená

Zpevněná jednopruhová polní cesta bez výhyben kategorie P 4,0/20, šířka v koruně 4,0 m, návrhová rychlost 20 km/hod. Celková délka úpravy je 423,93 m.

Polní cesta DC16 – nově navržená

Zpevněná jednopruhová polní cesta bez výhyben kategorie P 3,5/20, šířka v koruně 3,5 m, návrhová rychlost 20 km/hod. Celková délka úpravy je 80,17 m.

Tůňe

Jedná se o krajinotvorné tůňe podél Martinického potoka, kde v minulosti byla vodní nádrž. Objem vody po hladinu stálého nadržení: Tůň T1 – 1 362 m³, Tůň T2 – 23 m³, Tůň T3 – 193 m³, Tůň T4 – 380 m³, Tůň T5 – 234 m³.

Revitalizace hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ)

Délka HOZ je 150 m, výměra po revitalizaci je 6 258 m². Principem revitalizace HOZ je otevření a změna trasy zahloubeného koryta HOZ se zaústěním do Lukaveckého potoka. Navrženo je 5 zemních hrázek o výšce cca 60 cm a 5 tůní. Voda vytékající z HOZ bude postupně kaskádovitě vtékat do jednotlivých tůní, odkud bude následně odtékat do Lukaveckého potoka.

1. Vyjádření z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „zákon o EIA“)

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný úřad dle § 23 odst. 4 zákona o EIA sděluje:

Polní cesty jsou navrženy jako účelové komunikace, které budou sloužit ke zpřístupnění zemědělských pozemků. Zároveň budou sloužit jako přístup k navrženým pěti tůním a revitalizaci HOZ. Revitalizace HOZ v délce 186 m spočívá v otevření a změně trasy zahloubeného koryta HOZ do soustavy zemních hrázek. Zamokřené území bude využito pro vytvoření pěti tůní, které z hlediska průtoku velkých vod nemají žádný vliv na transformaci vody a netvoří žádnou překážku, jak uvedeno v technické zprávě D.2.SO 02 Krajinotvorná opatření – tůňe a přístupové komunikace (Ing. Jan Krč, červen 2023).

Jedná se o záměr uvedený v příloze č. 1 bodu 49 zákona o EIA */Silnice všech tříd a místní komunikace I. a II. třídy o méně než čtyřech jízdních pružích od stanovené délky (a); ostatní pozemní komunikace od stanovené délky (a) a od stanovené návrhové intenzity předpokládané pro novostavby a ročního průměru denních intenzit pro stávající stavby (b) – limity a) 2 km, b) 1 000 voz/24 hod)/*, který však nenaplnuje všechny požadované zákonné limitní hodnoty.

Vzhledem k tomu, že se jedná o ostatní pozemní komunikace, jejichž celková délka sice přesáhne 2 km, tj. překročí limitní hodnotu uvedenou v tomto bodě pouze z hlediska rozsahu, avšak z hlediska kapacity nedosáhne limitní hodnoty 1000 voz./24 hod, je naplněno pouze jedno z kritérií uvedených v jmenovaném bodě 49 zákona o EIA.

Tento podlimitní záměr se nebude nacházet ve zvláště chráněném území ani jeho ochranném pásmu dle zákona o ochraně přírody a krajiny.

Záměr nenaplnuje dikci bodu 52 zákona o EIA (...; *úpravy toků sloužící k ochraně proti povodním, pokud významně mění charakter toku nebo ráz krajiny*).

Předložený záměr „Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova“, nepodléhá zjišťovacímu řízení.

Vypracoval: Mgr. Michal Fryš (tel.: 564 602 504)

2. Vyjádření z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

I. Předběžná informace dle § 90 odst. 18 zákona o ochraně přírody

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný orgán vykonávající v přenesené působnosti státní správu ochrany přírody a krajiny podle § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, sděluje, že během terénního šetření provedeného Mgr. Janou Matrkovou, PhD. a Mgr. Josefem Komárkem z Agentury ochrany přírody a krajiny byl v Martinickém potoku potvrzen výskyt ohrožené vranky obecné (*Cottus gobio*) i dalších zvláště chráněných živočichů, např. mihule potoční (*Lampetra planeri*) – kriticky ohrožená, rak říční (*Astacus astacus*) – kriticky ohrožený, v úseku vodního toku níže je znám výskyt střevle potoční (*Phoxinus phoxinus*), velevruba tupého (*Unio crassus*) a dalších, nejen zvláště chráněných druhů významných pro tento ekosystém.

V rámci předmětného záměru dojde k dočasnému umístění propustku DN 1000 délky 4 m do Martinického potoka, který bude překryt dvěma betonovými panely pro umožnění přejezdů přes potok při budování tůň na levém břehu. Pracemi ve vodním toku by mohlo dojít k dotčení výše uvedených zvláště chráněných druhů, proto bude vydána výjimka ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů dle § 56 zákona o ochraně přírody, ve které budou stanoveny podmínky k minimalizaci negativních vlivů záměru na zvláště chráněné druhy živočichů.

Záměr bude realizován mimo zvláště chráněná území nebo jejich ochranná pásma.

Tato informace nenahrazuje vyjádření (stanovisko) orgánů ochrany přírody dle § 76 a § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, jež jsou kompetentními orgány z hlediska povolení ke kácení dřevin a obecné ochrany přírody.

II. Stanovisko k dotčení evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (Natura 2000)

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán vykonávající v přenesené působnosti státní správu ochrany přírody a krajiny podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, po posouzení uvedeného záměru vydává v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody toto stanovisko:

záměr „Stavby prvků plánu společných zařízení v k. ú. Lukavec u Pacova – etapa I“ nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Odůvodnění:

Nejbližše záměru se nachází evropsky významná lokalita EVL Martinický potok CZ0613005 (vzdušnou vzdáleností 0,6 km od záměru východním směrem), která je vyhlášena pro ochranu evropsky významného druhu vranka obecná (*Cottus gobio*).

Záměr se skládá celkem ze tří částí v k.ú. Lukavec u Pacova – budování polních cest, výstavba tůň a revitalizace nefunkčního hlavního odvodňovacího zařízení.

Mají být vybudovány čtyři nové polní cesty, z nichž tři budou mít povrch z penetračního makadamu (celková délka cest s tímto povrchem 2555,25 m), jedna cesta délky 80,17 m bude travnatá. Jedna stávající polní cesta bude nově s asfaltovým povrchem v délce 1036,16 m. Výstavba cest si vyžádá kácení stávajících dřevin (46 ks především listnatých stromů s průměrem kmene do 50 cm a 1025 m² keřových porostů). Podél cest HC6 a VC17 bude vysazena zeleň (celkem 257 ks převážně ovocných stromů a 540 ks keřů).

V nivě Martinického potoka bude vyhloubeno 5 tůň s vodními plochami 1936 m², 65 m², 505 m², 883 m², 631 m². Tůně budou napájeny podzemní vodou. Před realizací tůní T3 až T5 na levém břehu Martinického potoka bude do potoka instalován propustek DN 1000 v délce 4 m s překrytím betonovými panely, který bude po ukončení prací odstraněn. Výkopová zemina bude uložena nad tůněmi na pravém břehu, následně bude místo zatravněno a oseto keři (1000 ks keřů).

V rámci revitalizace hlavního odvodňovacího zařízení bude vybudováno pět přehrázek výšky 60 cm s přerušením kanálu HOZ a pět tůň s odvodněním do Lukaveckého potoka. Případné odkryté podrobné odvodňovací zařízení bude podchyceno dvěma odvodňovacími drény délek 182 m a 156 m do zasakovacích jímek. Lokalita bude osazena zelení (110 ks listnatých stromů a 132 ks keřů).

Během realizace záměru může být dočasně ovlivněno nejbližší okolí stavby, kde dojde ke zničení stávajících ekosystémů (polních a podmáčených luk), ke kácení dřevin, k pojezdům techniky, k hluku a emisím. Jako problematické se může jevit položení propustku do koryta Martinického potoka, který je níže po toku evropsky významnou lokalitou vyhlášenou pro ochranu vranky obecné. Zakalení, které vznikne během prací ve vodním korytě, by se mohlo dostat až do evropsky významné lokality, vzdálené asi 1,5 km níže po vodním toku. Tento vliv však bude pouze krátkodobý během umisťování a odstraňování propustku z potoka. Je třeba práce v korytě provést v době mimo rozmnožování vranky obecné, kdy jsou ryby na kvalitu vody nejcitlivější. To bude ošetřeno následně v rámci povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů dle § 56 zákona o ochraně přírody.

Po realizaci záměru nebude mít stavba žádný vliv na předmět ochrany a na celistvost EVL Martinický potok.

Vzdálenost a poloha EVL vzhledem k danému záměru, její předmět ochrany a konkrétní výše uvedená činnost, provedená v souladu s podmínkami, které budou stanoveny v následném povolení výjimky dle § 56 zákona o ochraně přírody, tedy zaručují, že nemůže dojít k jejímu ovlivnění, a proto lze vyloučit negativní vliv záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000) při předpokladu zachování v žádosti uvedených parametrů a činností upravených

v souladu s podmínkami, které budou stanoveny v povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů.

Toto stanovisko nenahrazuje stanoviska a vyjádření z hlediska druhové ochrany vydávaná podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, případně dalších předpisů. Stanovisko není vydáváno ve správním řízení (§ 90 odst. 1 zákona o ochraně přírody) a nelze proti němu podat odvolání.

Vypracovala: Mgr. Zdeňka Brunová (tel.: 564 602 266)

3. Vyjádření z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyjádření či jiné opatření z hlediska vodního zákona je v působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v tomto případě Městského úřadu Pacov, odboru výstavby, životního prostředí a památkové péče, který je podle § 106 vodního zákona příslušným vodoprávním úřadem v této věci.

Vypracoval: Mgr. Jaroslav Mikyňa (tel.: 564 602 267)

4. Vyjádření z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán státní správy lesů podle § 47 odst. 1) písm. b) zákona o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o lesích“), sděluje následující:

Jelikož z předloženého návrhu nevyplývá, že by mělo stavbou docházet k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa v rozsahu 1 ha a více, nemá krajský úřad, státní správa lesů, k tomuto projektu připomínek. Stavba však má být realizována do 50 m od pozemků určených k plnění funkcí lesa, proto je k záměru příslušný vyjadřovat se, ve smyslu § 14 odst. 2 zákona o lesích, obecní úřad obce s rozšířenou působností – Městský úřad Pacov, Odbor výstavby, životního prostředí a památkové péče – výstavba.

Zároveň sdělujeme, že krajský úřad je kompetentní vyjadřovat se ve smyslu § 48a odst. 2 písm. d) lesního zákona k návrhům tras celostátních a tranzitních liniových staveb a jejich součástí v územní působnosti krajů. Z předložené dokumentace je zřejmé, že záměr není v rozporu s účelem zákona o lesích a bylo by možné vydat k němu kladné stanovisko.

Vypracovala: Bc. Klára Hodačová (tel.: 564 602 364)

5. Vyjádření z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen „zákon o ochraně ZPF“)

Dle předložené souhrnné technické zprávy „Stavby prvků společných zařízení v k. ú. Lukavec u Pacova – etapa 1“. Společná zařízení se skládají z polních cest (HC6; VC17; HC19-R; VC15; DC16), vodních tůň (T1, T2, T3, T4 a T5) a revitalizace hlavního odvodňovacího zařízení. Stavby prvků společných zařízení budou realizovány na pozemcích p. č. 4861 (ostatní plocha); 5272 (ostatní plocha); 5568 (ostatní plocha); 5453 (ostatní plocha); 5437 (ostatní plocha); 5583 (vodní plocha); 5582 (vodní plocha); 5115 (trvalý travní porost); 5116 (vodní plocha), 4855

(ostatní plocha); 4850 (orná půda); 4843 (vodní plocha) a 5124 (orná půda) v k. ú. Lukavec u Pacova.

U pozemku p. č. 4850 (orná půda) není zřejmé, zda bude pozemek podléhat odnětí zemědělské půdy ze ZPF dle § 9 odst. 2 zákona o ochraně ZPF. Tuto nejasnost je nutné projednat s příslušným orgánem ochrany ZPF, kterým je dle § 15 zákona o ochraně ZPF obecní úřad obce s rozšířenou působností (**Městský úřad Pacov, OŽP**).

Upozorňujeme, že pro pozemek p. č. 5124 (orná půda), který je navržen jako dočasná mezideponie ornice, zeminy a stavebního materiálu z výše uvedených pozemků je nutné požádat o souhlas s dočasným odnětím uvedeného pozemku včetně následné rekultivace dle § 9 odst. 3 zákona o ochraně ZPF. Příslušným orgánem ochrany ZPF k dočasnému odnětí je dle § 15 zákona o ochraně ZPF obecní úřad obce s rozšířenou působností (**Městský úřad Pacov, OŽP**).

Dále upozorňujeme na nutnost požádat o souhlas s použitím sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků na zemědělské půdě dle ustanovení § 3a odst. 2 zákona o ochraně ZPF, které podává žadatel (investor) v rámci řízení se všemi náležitostmi příslušnému orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, kterým je dle § 15 zákona o ochraně ZPF obecní úřad obce s rozšířenou působností (**Městský úřad Pacov, OŽP**).

Vypracoval: Ing. Jan Střiteský (tel.: 564 602 509)

Mgr. Jaroslav Mikyna

zástupce vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství