



# MĚSTSKÝ ÚŘAD JINDŘICHŮV HRADEC

## ODBOR DOPRAVY

Klásterská 135, 377 01 Jindřichův Hradec

VÁŠ DOPIS ZN.: SPU 101775/2024/HAD

ZE DNE: 18.03.2024

ČÍSLO JEDN.: DOP/17351/24/An

SPIS. ZN.: DOP/112/24

VYŘIZUJE: Luděk Antušek

TELEFON: 384 351 273

E-MAIL: [antusek@jh.cz](mailto:antusek@jh.cz)

Státní pozemkový úřad

Pobočka Jindřichův Hradec

Pravdova 837

377 01 JINDŘICHŮV HRADEC

DATUM: 24.04.2024

### Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vícemil

Městský úřad Jindřichův Hradec odbor dopravy jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad a silniční správní úřad pro silnice II. a III. tříd a veřejně přístupných účelových komunikací podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, vydává na základě žádosti o vyjádření doručené dne 18.03.2024 k návrhu plánu společných zařízení v k.ú. Vícemil toto stanovisko:

1. Napojení cest na silnice je nutné provést tak, aby byla plynulá, aby nedocházelo z povrchu cest ke stékání povrchových vod a nanášení nečistot na silnice. Povrchy vozovek cest alespoň do vzdálenosti 20 m zpevnit nejlépe bezprašnou úpravou.
2. V místě napojení cest na silnice, kde je zřízen silniční příkop, je nutné provést zatrubnění. Čela sjezdů musí být šikmá v poměru 2:1 (délka : výška). Minimální vnitřní průměr rour zatrubnění musí být 400 mm.
3. Napojení účelových komunikací na komunikace vyšších tříd musí být označeno dopravním zařízením č. Z 11 g „Směrový sloupek červený kulatý“.
4. V případě stavebních úprav vyžadujících ohlášení stavby nebo stavební povolení musí být před realizací cest požádáno o povolení u příslušného stavebního úřadu. U veřejných komunikací je příslušným stavebním úřadem zdejší speciální stavební úřad, u neveřejných komunikací je to obecný stavební úřad.
5. Dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro stavební povolení u veřejných cest musí být zpracována v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a zpracována oprávněnou osobou.
6. V případě stavby nových cest mohou být tyto povoleny ve společném řízení. Dokumentace stavby musí být vypracována podle vyhlášky č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury a zpracována osobou oprávněnou.

(Otisk úředního razítka)

Ing. Zbyněk Heřman v.r.  
vedoucí odboru

IČ 00246875  
DIČ CZ00246875  
ID DS dc7b3kp



384 351 111  
[podatelna@jh.cz](mailto:podatelna@jh.cz)  
[www.jh.cz](http://www.jh.cz)