






Pozn.:
Výpustné potrubí bude provedeno z korugovaného PE/PP potrubí DN 300 mm, min. SN 8.
Pro monolitické konstrukce bude použit beton dle ČSN EN 206+A2 (a ČSN P 73 2404, F1.1) pevnosti min. C25/30 – XCA1.



Výškový systém Bpv				Paré:
Vypracoval: Ing. Karel Barták		Zodpovědný projektant: Ing. Karel Barták		
Investor: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod Smetanovo náměstí 279, 580 02 Havlíčkův Brod IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774				
Kraj: Vysočina		Okres: Havlíčkův Brod		Katastrální území: Kozlov u Ledče n. Sáz.
Akce: VN1 a REV1 v k.ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou				Datum: 08/2022
				Stupeň PD: DPS
Obsah: Výpustné zařízení				Měřítko: 1:100 (4xA4)
				Část: D.1.2.b.6



HRADECKÁ SPOLEČNOST s.r.o.
Hradec 60
584 01 Ledec nad Sázavou
Tel. 728 978 931
bartak@hradeckaspolocnost.cz